

Quarta-feira, 17 de Maio de 2017  
Gerado às 08:49 hs de 17/05/2017

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão						Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)
		às 7h	índice	var. dia	máximo	afluente média diária	descarregada média diária	afluente média mês	MLT med hist mensal	aflu./MLT mensal	Afluência máx. hist. mensal	dia anterior	média mês	
		(x10 <sup>6</sup> m³)	(%)	(%)	(x10 <sup>6</sup> m³)	(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)	(%)	(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)	
<b>Cantareira</b> ▼		643,20	65,5	0,0	982,07	19,15	0,60	26,94	37,70	71,5	98,40	24,83	24,71	25,43
<i>Jaguari/Jacaré</i>	838,78	565,98	70,0		808,04	12,79	0,25					<b>Túneis (m³/s)</b>		
<i>Cachoeira</i>	816,19	26,01	37,3		69,65	23,76	0,15					T-7	22,49	
<i>Atibainha</i>	784,43	48,40	50,3		96,25	21,88	0,10					T-6	20,57	
<i>Paiva Castro</i>	744,40	2,38	31,3		7,61	23,25	0,10					T-5	19,47	
<b>Guarapiranga</b> ▼	735,21	134,11	78,3	(0,2)	171,19	10,71	0,00	11,71	10,94	107,0	22,10	13,70	13,64	13,70
<i>Taquacetuba</i>	746,78											EEAB-T	0,00	
<i>Capivari</i>	741,93											EEAB-C	0,67	
<b>Rio Grande</b> ▼	746,56	100,37	89,5	(0,6)	112,18	-1,68	0,00	4,49	3,89	115,4	11,03	4,82	4,71	6,59
												EEAB-P	0,00	
<b>Rio Claro</b> ▼	875,13	13,92	101,9	(0,1)	13,67	2,36	0,28	3,25	4,16	78,1	2,06	3,96	3,97	4,24
												EEAB-G	0,48	
<b>Alto Tietê</b> ▼		312,10	55,7	(0,1)	560,15	8,93	2,92	12,76	16,37	77,9	39,73	11,62	11,96	13,75
<i>Ponte Nova</i>	762,91	150,65	47,7		329,37	0,57	0,57					<b>Transferências (m³/s)</b>		
<i>Paraitinga</i>	767,19	15,62	67,7		36,73	0,91	1,96					EEAB-B	1,74	
<i>Biritiba</i>	754,55	11,69	33,6		34,76	0,99	0,24					DB-J	1,74	
<i>Jundiaí</i>	753,47	45,06	74,6		74,09	2,26	0,05					J-T	2,21	
<i>Taiáçupeba</i>	744,70	34,45	48,1		85,20	7,20	0,10					RGG	2,16	
<b>Alto Cotia</b> ▼		16,42	99,5	(0,2)	16,50	0,96	0,10	2,66	1,24	214,5	2,18	1,29	1,28	1,39
<i>Pedro Beicht</i>	918,48	16,42	99,5				0,90							
<i>Graça</i>	868,51						0,10							
<b>Baixo Cotia</b>							0,89					0,89	0,89	1,77
<b>Rib. Estiva</b>												0,08	0,08	
<b>TOTAL</b> ▼		1.220,13	65,7	(0,1)	1.855,8	40,43	4,78	61,81	74,30	83,19	175,50	61,19	61,25	66,87

Nota:

Sistema Cantareira: a partir de 15/05/17, o índice de armazenamento (%) considera somente o volume útil.



Sistema Alto Tietê: a partir de 15/5/2017, o nível mínimo operacional da Represa Biritiba foi alterado de 749,00m para 752,50m.

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	min. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,0	38,7	8,8	78,6	264,6
Guarapiranga	0,0	34,6	3,0	59,7	253,3
Rio Grande	0,0	46,8	9,8	79,4	233,6
Rio Claro	0,2	53,6	18,4	134,7	279,5
Alto Tietê	0,0	22,5	12,8	76,2	229,1
Cotia	0,0	31,6	4,5	66,4	207,6

Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA	
do dia anterior	100,0 %
média do mês	99,5 %

Produção do Dia Anterior			
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)	
TOTAL	61,19	61,16	0,03

Fonte: Sistema de Suporte a Decisões Sabesp - SSD



Dados e demais informações sujeitas a alterações.