

DIRETORIA METROPOLITANA - M

Unidade de Negócio de Produção de Água da Metropolitana - MA

Departamento de Recursos Hídricos Metropolitanos - MAR

Divisão de Gestão e Desenvolvimento Operacional de Recursos Hídricos Metropolitanos - MARG BOLETIM DOS MANANCIAIS

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Segunda-feira, 06 de Março de 2017 Gerado às 08:49 hs de 06/03/2017

	Nível		Vo	olume (Operac	ional			V	azão x MLT	•		Vazão Ret	irada ETA	Retirada
Sistema	às 7h	às 7h	ā	atual (%)		var.dia	máximo	afluente	descarregada	MLT	aflu./MLT	aflu.máx.hist.	dia anterior	média mês	Total
	(m)	(x10 ⁶ m ³)	Índ. 1	Índ. 2	Índ. 3	(%)	(x10 ⁶ m ³)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(%)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)
Cantareira	A	912,52	92,9	71,9	63,6	0,2	982,07	52,56	0,60	65,90	79,8	144,00	25,35	26,41	25,95
Jaguari/Jacareí	838,52	738,38	91,4	74,5	68,7		808,04	33,40	0,25				Túneis	(m³/s)	
Cachoeira	816,06	25,16	36,1		36,1		69,65	30,03	0,25				T-7	23,28	
Atibainha	784,12	146,18	151,9	73,0	43,9		96,25	32,52	0,10				T-6	25,26	
Paiva Castro	744,40	2,38	31,3		31,3		7,61	26,16	0,00				T-5	21,01	
Guarapiranga	735,08 ▲	130,76			76,4	0,6	171,19	25,63	0,00	19,08	134,3	48,30	13,75	14,20	13,75
Taquacetuba	746,37							0,00							
Capivari	742,17							0,00							
Rio Grande	746,66 ▲	102,17			91,1	0,5	112,18	12,64	0,00	8,49	148,9	22,10	4,97	4,98	6,39
Rio Claro	874,68 ▲	13,05			95,5	0,9	13,67	5,53	1,42	4,63	119,4	2,94	3,96	3,96	5,38
Guaratuba								0,00							
Alto Tietê	A	305,97			53,3	0,4	573,81	39,72	3,01	24,60	161,5	66,56	10,85	10,70	14,38
Ponte Nova	762,13	149,06			45,3		329,37	11,63	0,55				Transferêr	icias (m³/s)	
Paraitinga	766,66	26,94		_	73,4		36,73	7,03	2,07				EEABB	4,98	
Biritiba	754,78	26,85		_	55,5		48,42	4,04	0,24				DB-J	5,71	
Jundiaí	753,39	57,57		_	77,7		74,09	9,60	0,05				J-T	6,24	
Taiaçupeba	744,50	45,54		_	53,4		85,20	13,88	0,10				RGG	1,87	
Alto Cotia	A	16,76			101,6	1,4	16,50	4,79	0,88	2,01	238,4	2,69	1,30	1,30	2,18
Pedro Beicht	918,57	16,76			101,6				1,40						
Graça	868,59	-		-					0,88						
Baixo Cotia									2,95				0,90	0,90	3,85
Rib. Estiva													0,08	0,08	
TOTAL	A	1.481,23	79,2	68,7	63,9	0,3	1.869,42	140,87	8,86	124,71	113,0	286,59	61,15	62,53	71,88

Pluviometria (mm)									
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.				
Cantareira	2,1	39,5	55,8	178,8	407,2				
Guarapiranga	26,8	45,8	39,6	153,7	382,9				
Rio Grande	35,6	99,6	34,8	186,6	467,7				
Rio Claro	36,4	58,0	53,1	245,7	451,2				
Alto Tietê	17,5	57,7	39,7	172,8	496,9				
Cotia	71,6	93,4	48,4	149,1	300,0				

(%)				Arma	zename	ento nos M	Mananciais					
90 - 80 - 70 -												
60 - 50 -						_						
40 - 30 -	П							1		_		1
20 10	Н		Ш	Ш		╢	Ш	Ш	╢		╢	╢
0 +	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
				■Vol Op 2014	■Vo	ol Op 2015	■Vol Op 2016	■Vol	I Op 2017			

Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA										
do dia anterior	100,0 %	,								
média do mês 99,8 %										
Produção do Dia Anterior										
	Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendi- mento	Diferença Adu-Prod						
	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(%)	(m ³ /s)						
TOTAL	61,15	60,66	99,2	0,48						

Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD

Dados e demais informações sujeitas a alterações.