

Sexta-feira, 10 de Junho de 2016

Gerado às 08:40 hs de 10/06/2016

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.



Sistema	Nível	Volume Operacional						Vazão x MLT					Vazão Retirada ETA		Retirada
	às 7h	às 7h	atual (%)			var. dia	máximo	afluente	descarregada	MLT	aflu./MLT	aflu.máx.hist.	dia anterior	média mês	Total
	(m)	(x10 ⁶ m ³)	Ind. 1	Ind. 2	Ind. 3	(%)	(x10 ⁶ m ³)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(%)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)
Cantareira	▲	738,87	75,2	58,2	46,0	0,7	982,07	103,02	0,22	34,70	296,9	182,50	23,81	22,78	24,03
Jaguari/Jacareí	833,34	535,44	66,3	54,0	43,6		808,04	82,44	0,00				Túneis (m³/s)		
Cachoeira	817,70	36,36	52,2	52,2	69,65		9,85	0,20	T-7				0,00		
Atibainha	784,96	163,04	169,4	81,4	61,4		96,25	9,44	0,00				T-6	5,52	
Paiva Castro	744,68	3,54	46,5	46,5	7,61		6,80	0,02	T-5				0,00		
Guarapiranga	736,32 ▲	163,23	95,3			0,4	171,19	21,43	0,00	10,91	196,4	40,30	12,22	12,64	12,22
Taquacetuba	746,94							0,00							
Capivari	742,04							0,00							
Rio Grande	746,37 ▲	97,02	86,5			0,3	112,18	9,17	0,00	3,35	273,7	12,39	5,13	5,06	5,13
Rio Claro	875,15 ▼	13,96	102,2			(0,1)	13,67	4,52	4,09	3,37	134,1	1,59	4,05	4,04	8,14
Guaratuba								0,48							
Alto Tietê	▲	272,37	47,5			0,4	573,81	35,88	2,72	14,80	242,4	47,97	9,31	10,54	12,94
Ponte Nova	758,51	86,45	26,2				329,37	5,60	0,27				Transferências (m³/s)		
Paraitinga	768,96	37,93	103,3				36,73	4,00	2,18				EEABB	7,99	
Biritiba	755,00	28,34	58,5				48,42	4,06	0,12				DB-J	7,99	
Jundiaí	754,25	70,25	94,8				74,09	9,36	0,05				J-T	11,07	
Talacupeba	744,80	49,41	58,0				85,20	23,01	0,10				RGG	0,30	
Alto Cotia	▼	16,95	102,7			(0,7)	16,50	4,22	4,25	1,22	346,2	4,29	1,30	1,25	5,55
Pedro Beicht	918,62	16,95	102,7					2,57							
Graça	868,65							4,25							
Baixo Cotia								9,25					0,90	0,97	10,15
Rib. Estiva													0,08	0,08	
TOTAL	▲	1.302,40	69,7	0,6			1.869,42	178,23	20,53	68,35	260,8	289,04	56,81	57,35	78,17

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,1	177,5	0,0	58,1	232,8
Guarapiranga	0,0	81,2	0,2	53,5	221,1
Rio Grande	0,0	114,6	3,1	60,0	232,7
Rio Claro	0,2	148,8	14,2	97,5	223,7
Alto Tietê	0,1	133,5	4,0	55,2	218,9
Cotia	0,2	154,8	3,4	56,9	253,9

Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA	
do dia anterior	100,0 %
média do mês	99,9 %

Produção do Dia Anterior				
	Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendimento	Diferença Adu-Prod
	(m³/s)	(m³/s)	(%)	(m³/s)
TOTAL	56,81	56,49	99,4	0,32

Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD



Dados e demais informações sujeitas a alterações.