InstruCal Pro

EXEMPLE FICTIF

Certificat d'étalonnage

Transmetteur de pression 4-20 mA | DEMO-PT-101

Instrument et étalon

Client	Atelier Démo
Instrument	PT-101	Transmetteur de pression
Plage et signal	0 à 10 bar	4-20 mA
Étalon	Référence fictive PR-01

Mesures en montée

Point	Référence (bar)	Mesure (bar)	Écart (bar)
0 %	0,00	0,00	0,00
25 %	2,50	2,49	-0,01
50 %	5,00	5,01	+0,01
75 %	7,50	7,52	+0,02
100 %	10,00	10,01	+0,01

Lecture des résultats

Écart absolu maximal de l'exemple : 0,02 bar.

Les mesures ci-dessus illustrent le contenu d'un rapport de terrain.

Document de démonstration

Données fictives. Aucune mesure réelle ni attestation de conformité.