

benaming	doorsnede	h	opmerking	gangbaar overspanningsgebied	
VLOERCONSTRUCTIES				$\ell = 5$	75
vlakkeplaatvloeren		$\frac{1}{25} a \text{ a } \frac{1}{30} \ell$			
ribben- en cassettevloeren		$\frac{1}{20} a \text{ a } \frac{1}{25} \ell$			
balkenvloeren		$\frac{1}{10} a \text{ a } \frac{1}{20} \ell$			
kanaalplaatvloeren		$\frac{1}{35} a \text{ a } \frac{1}{40} \ell$	$b = 1200 \text{ mm}$		
TT-plaatvloeren		$\approx \frac{1}{25} \ell$	$b = 2400 \text{ mm}$		
gewapende balken ter plaatse gestort		$\frac{1}{10} a \text{ a } \frac{1}{12} \ell$	$b \approx \frac{1}{2} h$		wapening
voorgespannen-balken ter plaatse gestort		$\frac{1}{15} a \text{ a } \frac{1}{20} \ell$	$b \approx \frac{1}{2} h$		voorspanning
DAKCONSTRUCTIES				$\ell = 5$	75
cellenbeton dakplaten		$\approx \frac{1}{30} \ell$	$b = 600 \text{ mm}$		
voorgespannen rechthoekige balken		$\approx \frac{1}{20} \ell$	$b \approx \frac{1}{3} h$		
voorgespannen I-balken		$\frac{1}{15} a \text{ a } \frac{1}{20} \ell$	$b \approx \frac{2}{7} h$		
vouwdaken		$\frac{1}{8} a \text{ a } \frac{1}{15} \ell$			
boogspanten		$\frac{1}{30} a \text{ a } \frac{1}{40} \ell$	$f \approx \frac{1}{6} \ell$ $b \approx \frac{1}{3} h$		tot 50 m en meer
koepelschalen		$f \approx \frac{1}{4} \text{ a } \frac{1}{8} \ell$	$d \geq 80 \text{ mm}$		tot 60 m en meer