

# Coolselector2

## Projektinformation

Projektnavn:  
 Kommentarer:  
 Oprettet af:  
 Coolselector2 version: 3.0.1. Database: 38.38.2.15.3.18  
 Trykt: 15. December 2018  
 Anvendte præferencer: Alle applikationer


## TXV: TXV 1

## Driftsbetingelser

Kølemiddel:	R134a	Kølekapacitet:	0,334 kW
Masseflow i ledning:	8,846 kg/h	Varmekapacitet:	0,467 kW
Fordampningstemperatur:	-8,0 °C	Kondenseringstemperatur:	50,0 °C
Fordampningstryk:	2,170 bar	Kondenseringstryk:	13,17 bar
Brugbar overhedning:	8,0 K	Underkøling:	5,0 K
Yderligere overhedning:	0 K	Yderligere underkøling:	0 K
Afgangstemperatur:	76,2 °C		

**System og ledning:** System med tørrekspansion. Væskeledning

**Udvælgelseskriterier:** Belastning: 100 %. Fordelertrykfald: 0 bar



## Valg: T2 - X



Type	T2 - X	T2 - 0	T2 - 1
NS	10	10	10
Område	N	N	N
Nominel kapacitet [kW]	0,714	1,127	1,772

# Coolselector2

Min. kapacitet [kW]	0,178	0,282	0,443
Belastning [%]	47	30	19
DP [bar]	11,00	11,00	11,00
Hastighed, ind [m/s]	0,04	0,04	0,04

## Valgte kodenumre til T2 - X

Thermostatic expansion valve: 068Z3391

Orifice for expansion valve: 068-2089

## Ydelseskurve

