## Varmestrøm ved døråbning fra 10.3 køleteknik

t<sub>Li</sub> = ConvertTemp (C, K, 4) Luftens temperatur inde i køleskab

t<sub>Lu</sub> = ConvertTemp (C, K, 21) Luftens temperatur uden for køleskab

 $p_L = 1$  [bar] Luftens tryk

H<sub>dør</sub> = 1.09 [m] Højde af døråbning

B<sub>dør</sub> = 0.5 [m] Bredde af døråbning

η<sub>Ls</sub> = 1 virkningsgrad ved brug af luftsluser el.lign. (1 hvis der ingen er)

Varmetab fås ved formel [10.7] køleteknik

$$\Phi_D = q_{VL} \cdot \rho_{Lm} \cdot (h_{Lu} - h_{Li})$$

$$\rho_{Lm} = \frac{\rho_{Lu} + \rho_{Li}}{2}$$
 Middeldensitet af luft

$$\rho_{Lu} = \rho \left( Air_{ha}, T = t_{Lu}, P = p_L \right)$$
 Luftens densitet ude

$$\rho_{Li} = \rho \left( Air_{ha}, T = t_{Li}, P = p_{L} \right)$$
 Luftens densitet inde

$$h_{Lu} = h (Air_{ha}, T = t_{Lu}, P = p_L)$$
 entalpi for luft ude

$$h_{Li} = h (Air_{ha}, T = t_{Li}, P = p_L)$$
 entalpi for luft inde

## Volumenstrømmen fås ved formel [10.8] køleteknik

$$q_{VL} = \left[ C_{inf} \cdot A_{dør} \cdot \sqrt{H_{dør}} \cdot \left[ \frac{\rho_{Li} - \rho_{Lu}}{\rho_{Li}} \right]^{\left(1/2\right)} \cdot \left[ \frac{2}{1 + \left[ \frac{\rho_{Li}}{\rho_{Lu}} \right]^{\left(1/3\right)}} \right]^{\left(3/2\right)} \right] \cdot \eta_{Ls}$$

 $C_{inf} = 0.692 [sqrt(m)/s]$  Infiltrationskonstant

A<sub>dør</sub> = H<sub>dør</sub> · B<sub>dør</sub> Areal af døråbning

## SOLUTION

## Unit Settings: SI K bar J mass deg

 $A_{dør} = 0.545 [m^2]$ 

 $C_{inf} = 0.692 [sqrt(m)/s]$ 

 $H_{dør} = 1.09 [m]$ 

 $h_{Lu} = 294353 [J/kg]$ 

p<sub>L</sub> = 1 [bar]

 $\rho Li = 1.258 \text{ [kg/m}^3\text{]}$ 

 $\rho_{Lu} = 1.185 \text{ [kg/m}^3\text{]}$ 

 $t_{Lu} = 294.2 [K]$ 

 $B_{dør} = 0.5$  [m]

 $\eta$ Ls = 1

'I b.: - 27725

 $h_{\text{Li}} = 277252 \text{ [J/kg]}$ 

 $\Phi D = 1950$  [W]

 $q_{VL} = 0.09339 \text{ [m3/s]}$ 

 $\rho_{Lm} = 1.221 [kg/m^3]$ 

t<sub>Li</sub> = 277.2 [K]

2 potential unit problems were detected.