

PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

PLAN DE ACTUACION ANTE EMERGENCIAS

DATOS IDENTIFICATIVOS EMPRESA: HAYA REAL ESTATE S.L.U DOMICILIO CENTRO: Av. Cardenal Benlloch, 67; 46021 Valencia Fecha: 25/05/2018

CUADRO DE CONTROL		
Elaborado por: Juan Carlos Gómez	Recibido por:	
Carvicia da Provanción Propia	Comitá do Soguridad y Salud	



Fecha:	25.05.2018
	Revisión 00
Cantus	VALENCIA (Av.
Centro	Cardenal Benlloch, 67)

1. OBJETO Y CONTENIDO

Con objeto de cumplir con el artículo 20 "Medidas de emergencia" de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, se desarrollan a continuación las pautas de actuación en caso de emergencia.

Entre otros, se pretende programar las pautas de actuación frente a las posibles emergencias, determinar las personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender, ofrecer información, a todos los usuarios de las instalaciones, de cómo deben actuar ante una emergencia y organizar las relaciones que sean necesarias para la coordinación con los servicios externos.

2. CRITERIOS DE REFERENCIA

Para la realización del informe se han utilizado como criterios de referencia los principios generales recogidos en:

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
- R.D 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Código técnico de edificación. Documento Básico: Seguridad en caso de incendio.
- R.D 1942/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios.
- R.D 2267/2004 Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
- NTP 37 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Riesgo intrínseco de incendio.

3. DESCRIPCION CONSTRUCTIVA. USO Y OCUPACION

El inmueble se encuentra situado en la Avenida del Cardenal Benlloch, nº 67, formando esquina con la calle de Ernest Ferrer. En las proximidades se ubica tanto el estadio de Mestalla como los jardines del Turia.

El uso principal del inmueble es el de oficinas-administrativo, estando dotado el mismo de control de accesos y vigilancia 24h. Tanto el acceso principal como el acceso al aparcamiento se realizan a través de la Avenida Cardenal Benlloch.

Se trata de un edificio de oficinas/administrativo formado por sótano (Garaje), planta baja, seis plantas principales y cubierta. El mismo posee dos núcleos de escalera, los cuales comunican las diferentes plantas.

Haya Real Estate ocupa las plantas 6^a y 7^a con una superficie construida de ambas plantas de 2.165,35 m2 y una ocupación actual de 210 entre personal externo y empleados.

El uso principal de los centros de trabajo Haya es el de OFICINAS.

Altura evacuación: 18 m.

4. MEDIOS EXTERIORES DE PROTECCIÓN

- ✓ PARQUE DE BOMBEROS
 - o Parque Daniel de Balaciar
 - o Distancia al edificio: 1km
 - o Tiempo aproximado de llegada: 20 min.



Fecha:	25.05.2018
	Revisión 00
Contro	VALENCIA (Av.
Centro	Cardenal Benlloch, 67)

✓ CENTRO HOSPITALARIO

Hospital Clínico

Distancia al edificio: 0,7km

Tiempo aproximado de llegada: 8 min

✓ CENTRO ASISTENCIAL

Clínica Asistencia de Umivale

Distancia al edificio: 1km

Tiempo aproximado de llegada: 8 min

5. INVENTARIO DE RIESGOS DE INCENDIO

Las posibles causas productoras del fuego en la empresa son:

5.1. Materias inflamables y/o combustibles

5.1.1 Corriente Eléctrica

La sobretensión y sobreintensidad de una corriente eléctrica da lugar al calentamiento de los cables conductores, con peligro de combustión de su envoltura aislante. También las chispas por conexiones y desconexiones de aparatos eléctricos dan con frecuencia lugar a incendios, por la presencia de gases combustibles procedentes de posibles e inadvertidas fugas. (Como medida preventiva hay que realizar una periódica vigilancia y mantenimiento adecuado).

5.1.2. Imprudencias

A pesar de la prohibición de fumar en los lugares de trabajo (según la Ley 42/2010) existe el riesgo de incendio proveniente de no haber apagado correctamente los cigarros o cerillas, o por fumar "a escondidas" o en lugares no habilitados para tal efecto. Es por ello que se recomienda a la empresa que habilite un lugar para poder fumar dotado de ceniceros estancos, con aporte de agua o similar que garanticen el apagado de los cigarrillos y/o cerillas.

También, la falta de orden y limpieza también pueden ser causa de incendio, por lo que la empresa y/o sus trabajadores, como medida preventiva deberá retirar las basuras periódicamente y utilizar contenedores metálicos cerrados.

5.1.3 Máguinas

También proviene el riesgo de incendio, en las maquinas, de la transmisión del calor por conducción, radiación o convección, a las materias combustibles cercanas. Por chispas producidas por fricción en máquinas abrasivas. (Como medida preventiva alejar las materias combustibles de los puestos de trabajo, uso de pantallas)

6. EVALUACION DE RIESGOS

Dado que para los establecimientos de carácter no industrial no existe una metodología establecida por ninguna legislación vigente, se empleará la establecida de acuerdo con la Guía para el desarrollo de Plan de Emergencia contra incendios y de evacuación en los locales y edificios, "Plan de Autoprotección" aprobado por la Orden de 29 de Noviembre de 1984, para evaluar el riesgo de incendio en función de la ocupación, actividad, superficie y altura de los edificios, utilizando las tablas incluidas en sus anexos:

Uso: Administrativo y de oficina

Condición: Edificios cuya altura no sea superior a 50 m. y cuya superficie útil por planta no supere 2000 m2.

Grupo 2: RIESGO ALTO



Fecha:	25.05.2018
	Revisión 00
Centro	VALENCIA (Av.
Centro	Cardenal Benlloch, 67)

6.1. MEDIOS MATERIALES DE EMERGENCIA

Con el fin de que los medios de protección instalados en la empresa sean realmente efectivos, es necesario que el usuario conozca el funcionamiento de los mismos y las medidas a ejecutar en cada uno de los casos concretos de alarma de incendio.

6.1.1. Detección y Alarma de Evacuación

Una instalación de detección contra incendios tiene como objetivo el señalar, lo más pronto posible, el nacimiento de un incendio, evitando falsas alarmas, a fin de permitir la puesta en marcha de las medidas adecuadas para la lucha contra el fuego.

Una instalación de detección automática de incendios está compuesta por una serie de elementos que supervisan y están dispuestos a transmitir, bien sea manual o automáticamente, el estado en que se encuentran las zonas protegidas del edificio.

6.1.2 Instalación de Extinción

Instalación de Extintores Portátiles

En todo el establecimiento se dispondrán extintores en número suficiente para que el recorrido real desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor no supere los 15 m.

Los extintores se dispondrán de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil; siempre que sea posible, se situarán en los parámetros de forma tal que el extremo superior del extintor se encuentre a una altura sobre el suelo menor que 1,70 m. Para evitar que el extintor entorpezca la evacuación, es recomendable su colocación en ángulos muertos.

Deberá señalizarse su ubicación todos los extintores portátiles, según el RD 485/97.



De acuerdo con el apartado 8.3 del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales se permite el empleo de extintores de CO2 de 5 kg, en aquellas instalaciones consistentes fundamentalmente en aparatos, cuadros o armarios eléctricos a tensiones superiores a 24 V.

Bocas de incendio Equipadas (BIES)

Si la superficie construida es superior a 2000 m2 se recomienda que el edificio disponga de bocas de incendio equipadas.

Hidrantes

Los hidrantes de la red pública pueden tenerse en cuenta a efectos de cumplimiento de las dotaciones indicadas en el punto anterior. En cualquier caso, los hidrantes que protejan a un edificio deberán estar razonablemente repartidos por su perímetro, ser accesibles para los vehículos del servicio de extinción de incendios y, al menos, uno de ellos debe estar situado a no más de 100 m de distancia del edificio.



Fecha:	25.05.2018
	Revisión 00
Centro	VALENCIA (Av. Cardenal Benlloch, 67)
Centro	Cardenal Benlloch, 67)

En el centro de trabajo nos encontramos con los siguientes medios materiales:

MEDI	OS MATI	ERIALES	DE EMERGENCIA	
MEDIOS	SI	NO	SECTOR	OBSERVACIONES
Detección y alarma de incendios	Х		Oficina 6ª planta	
Detection y alarma de incendios	Х		Oficina 7ª planta	
Pulsadores de alarma de incendios	Х		Oficina 6ª planta	
Pulsadores de alarma de incendios	Х		Oficina 7ª planta	
Extintores portatiles*	Х		Oficina 6ª planta	
extintores portatiles	Х		Oficina 7ª planta	
Pasas de incondias equipadas	Х		Oficina 6ª planta	Los medios contra incendios
Bocas de incendios equipadas	Х		Oficina 7ª planta	son gestionados por el
Hidrantes	Х		Exterior edificio	titular del edificio
Extinción automatica (rociadores agua)	Х		6º y 7º	
Alumbrado de emergencia	Х		Oficina 6ª planta	
	Х		Oficina 7ª planta	
Señalización	Х		Oficina 6ª planta	
	Х		Oficina 7ª planta	
Otros: Máscaras de evacuación.	Х		6º y 7º	

^{*}Concretamente se disponen los siguientes extintores portátiles de acuerdo con la siguiente distribución:

SECTOR	EFICACIA	AGENTE EXTINTOR	PESO CARGA (Kg)	CANT	SUFICIENTE
6º PLANTA	89B	CO2	2	1	Sí
6º PLANTA	27A 183B	POLVO ABC	6	11	Sí
7º PLANTA	27A 183B	POLVO ABC	6	7	Sí
7º PLANTA	89B	CO2	5	1	Sí

6.2. MEDIOS HUMANOS DE EMERGENCIA

Los Equipos de Emergencia constituyen el conjunto de personas especialmente entrenados y organizados para la prevención y actuación en accidentes dentro del ámbito del establecimiento.

La misión fundamental de prevención de estos equipos es tomar todas las precauciones útiles para impedir que se reúnan las condiciones que puedan originar un accidente.

Para ello, deberán:

- a) Estar informados del riesgo de incendio.
- b) Señalar las anomalías que detecten y verificar que sean subsanadas.
- c) Conocer la existencia y operación de los medios materiales disponibles.
- d) Estar capacitado para suprimir, sin demora, las causas que puedan provocar cualquier anomalía.
- e) Combatir el fuego desde que se descubre, mediante:
- ✓ La alerta a los ocupantes del establecimiento.
- ✓ La aplicación de las consignas para medidas de emergencia.



Fecha:	25.05.2018
	Revisión 00
Cantus	VALENCIA (Av.
Centro	Cardenal Benlloch, 67)

La utilización de los medios de extinción.

DIRECTORIO DE EMERGENCIAS				
	Estructura	Nombre	Telefono	
	lefe de Casanancia e Internación	Juan Carlos Gómez Martínez	91034	
	Jefe de Emergencia e Intervención	Jose Antonio Asturiano (Suplente)	91645	
	Fauina Intervención 78 plants	Jose Antonio Asturiano	91645	
	Equipo Intervención 7ª planta	Jesús Cavero Fernández	22775	
		Juan Miguel Martínez Rios	92843	
	Equipo Intervención 6ª planta	Jose Enrique Navarro Sisternas	92819	
		Oscar Llorca López	32436	
Teléfonos INTERNOS de		Marcos Diez Morell	97131	
emergencias		SALIDA LATERAL -Belen Navarro Castellano	30462	
	EQUIPO DE EVACUACION 7º Planta	SALIDA PRINCIPAL- Julia Martinez Echevarría	92892	
		SALIDA PRINCIPAL- Esther Sanchís Melendez	22782	
	FOURDO DE EVACUACION 63 Dia nto	SALIDA PRINCIPAL- José Berenguer Aleixandre	90178	
	EQUIPO DE EVACUACION 6ª Planta	SALIDA LATERAL- Miguel Ruiz Arana	96615	
		SALIDA LATERAL- Juan Ramón Badia	91500	
	EQUIPO DE 1º AUXILIOS	Rosa Maillo Regidor	22858	
	CENTRO DE CONTROL	Laura Tomás	22805	
	CENTRO DE CONTROL	Esmeralda Fernández	22805	

6.3. VIAS DE EVACUACIÓN

6.3.1. Escaleras

El edificio dispone de un total de dos escaleras que sirven como recorridos de evacuación. El aparcamiento, ubicado en planta sótano, posee una salida de evacuación.

Los suelos están en buen estado de conservación, siendo fijo, estable y sin irregularidades ni zonas peligrosas, además que las escaleras disponen de barandillas y topes antideslizantes en los bordes de los peldaños de las escaleras.

Todas las plantas, desde el sótano hasta la 7º planta, están comunicadas directamente por la escalera principal (E1 protegida) con salida al exterior en planta baja a través del vestíbulo de acceso principal, donde se encuentran además los ascensores de uso general. Las comunicaciones mediante escaleras se realizan de forma independiente entre plantas sobre y bajo rasante.

Alternativamente, para enlazar las plantas sobre rasante existe otra escalera (E2, también de tipo protegido) situada en la orientación a la c/ Ernesto Ferrer, que comunica las plantas baja a séptima y que tiene su salida al exterior por la citada c/ Ernesto Ferrer, se utilizar como salida de emergencia.

En el caso del sótano, la comunicación con escalera se realiza únicamente mediante una escalera especialmente protegida de uso exclusivo para emergencia (escalera E3), que comunica directamente la zona de aparcamiento con el exterior en c/ Ernesto Ferrer, pero no se considera escalera para evacuación.



Fecha:	25.05.2018
	Revisión 00
Centro	VALENCIA (Av.
Centro	Cardenal Benlloch, 67)

Las dimensiones de las escaleras son las siguientes:

Zonas comunicadas	Compartimentada	Anchura (cm)	Contrahuella (cm)	Huella (cm)
ESCALERAS DE EMERGENCIA TRASERAS	Sí	150	17,8	30,5
ESCALERAS DE EMERGENCIA HALL PRINCIPAL	Sí	132	17,5	30

6.3.2. Salidas al exterior

En general los ocupantes de un determinado ámbito (zona, recinto, planta de piso o planta de salida del edificio) deben disponer de más de una salida del mismo, ante la eventualidad de que una única salida o bien el recorrido hasta ella, puedan quedar inutilizados en caso de incendio.

No obstante podrán contar con una única salida si se cumplen las siguientes condiciones:

- La ocupación no excede de 100 personas en general, o de 50 personas, en caso de evacuación ascendente de más de 2 metros o de tratarse de una escuela infantil, de primaria o de secundaria.
- La ocupación total en edificios de uso residencial vivienda no excede de 500 personas.
- La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede de 25 metros en general, de 35 metros en uso aparcamiento o de 50 metros en caso que la salida comunique con un espacio exterior seguro y la ocupación no exceda de 25 personas.
- La altura de evacuación de la planta no excede de 28 metros, excepto en uso residencial público, en cuyo caso es, la segunda planta por encima de la de salida del edificio.

No se admite una única salida en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo, o salas o unidades para pacientes cuya superficie sea mayor de 90 m2.

En caso de contar con varias salidas, la longitud del recorrido no superará los 50 metros, excepto en uso residencial, en cuyo caso no excederá de 35 metros y en plantas de hospitalización en uso hospitalario y plantas de escuela infantil o enseñanza primaria, en cuyo caso no superará los 30 metros.

La anchura mínima de las puertas y pasos será de 80 cm., excepto en usos hospitalarios, donde el mínimo será 105cm. La anchura de las hojas de las puertas de tipo abatible estará entre 60 y 120cm.

Las puertas de emergencias disponen de barra de apertura fácil. Las salidas y recorridos de evacuación disponen de iluminación de emergencia.

Será obligatorio que las puertas abran en el sentido de la evacuación cuando se prevea su uso para más de 100 personas o 200 si el uso es Residencial Vivienda. También se requerirá en caso de un recinto con una ocupación superior a 50 personas.

En la planta baja se encuentra la centralita y salas diáfanas de formación que no están habilitadas, esta zona no tiene comunicación interior con el resto del edificio y su acceso es directo e independiente desde el exterior.

A través de la planta séptima se puede acceder a la azotea del edificio, el acceso a esta cubierta es de uso exclusivo para el titular del edificio, los empleados de HRE no pueden acceder, la puerta de acceso permanece cerrada con llave.



Fecha:	25.05.2018
	Revisión 00
Contro	VALENCIA (Av.
Centro	Cardenal Benlloch, 67)

Estas cubiertas poseen diversas protecciones: líneas de vida instaladas, protecciones colectivas (barandillas) y petos de altura superior a los 90cm.

Concretamente las dimensiones de las salidas de las plantas que ocupa HRE son las siguientes:

Ubicación	Tipo	Zona/Lugar donde desemboca	Sentido evacuación (Si o No)	Anchura (cm)
Salida hall principal- puerta RF escalera	Puertas doble hoja cristal de 1,95m de acceso a la puerta RF de 1m	Escaleras Hall Principal	Sí	1000
Puerta trasera oficina de acceso a la puerta RF de emergencia	Puerta oficina de 1,05m de acceso a puerta RF de apertura antipánico de 1,02m	Escaleras de emergencia traseras	No	1

6.3.3. Condiciones de evacuación

Las condiciones de evacuación deben adecuarse a lo establecido en el Código Técnico de la edificación DB SI-3.

La anchura libre de pasillos y escaleras destinados a evacuación será de al menos un metro.

Es esencial un movimiento ordenado del personal por las vías previstas como salidas de emergencia, éstas deben estar señalizadas, iluminadas con luces de emergencia y es muy importante que en todo momento las vías de evacuación y las salidas estén libres de obstáculos.

En ningún caso se usarán aparatos elevadores para evacuar la empresa en caso de emergencia.

6.3.4. Señalización de las vías de evacuación

Será necesario, tal y como indica el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de Señalización de seguridad y salud en el trabajo, colocar luces de emergencia y señales que indiquen la salida, para los casos en los que por ausencia de iluminación natural o artificial o por la gran acumulación de humos, el personal pueda quedar desorientado y no saber hacia qué dirección encaminarse.







Fecha:	25.05.2018
	Revisión 00
Comtra	VALENCIA (Av.
Centro	Cardenal Benlloch, 67)

6.3.5 Instalación de alumbrados de emergencia

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70 % de su valor nominal.

La instalación cumplirá durante 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. Y proporcionará una iluminancia de 1 lux, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, medida en el eje de pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos de los citados.

La iluminancia será, como mínimo, de 5 lux en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado.

6.3.6 Valoración de las vías de evacuación.

Las vías de evacuación existentes se consideran ADECUADAS.

Ante cualquier conato de emergencia se deberá avisar al CENTRO DE SEGURIDAD del edificio para que desbloque las puertas de doble hoja de cristal de la entrada principal para que queden abiertas. Vigilancia periódica de que las vías y salidas de las puertas situadas en los recorridos de evacuación están libres de obstáculos en todo momento.

7. MEDIOS DE COMUNICACIÓN (SISTEMA DE AVISO DE EMERGENCIA)

Para las acciones a emprender ante una determinada emergencia se debe de adoptar un sistema de comunicación. Se distinguen las siguientes acciones adoptadas en la empresa:

- ✓ LA ALERTA CON EL EXTERIOR: se adopta la comunicación vía telefónica para comunicarse con los Servicios de Protección Exteriores (Bomberos, Asistencia médica, etc)..
- ✓ LA ALERTA CON EL INTERIOR: se adopta la comunicación vía personal para comunicarse con el personal de la empresa..
- ✓ LA ALARMA DE EVACUACION: se adopta la comunicación vía personal para comunicarse, ante la posibilidad de que se tenga que evacuar el edificio.

8. ZONA DE REAGRUPAMIENTO DEL PERSONAL

En la ZONA de REAGRUPAMIENTO se comprobará si está todo el personal, para intentar detectar, por ausencia, la existencia de posibles víctimas o personal atrapado que hubiera que rescatar.

Cuando se dé la orden de evacuación por el sistema de comunicación adoptado en la empresa todo el personal de la misma acudirá a las Zonas de Reagrupamiento.

Debe situarse en espacio exterior seguro, será el Punto de Encuentro de todos los ocupantes del edificio, una vez decretada la evacuación y hasta su finalización.

LA ZONA DE REAGRUPAMIENTO se sitúa en el exterior del edificio, según la salida de emergencia correspondiente:

- 1. Carrer D' Ernest Ferrer, esquina con Cardenal Belloch
- 2. Av. Cardenal Benlloch, 69



Fecha:	25.05.2018
	Revisión 00
Contro	VALENCIA (Av.
Centro	Cardenal Benlloch, 67)

9. EVACUACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD / ESPECIALMENTE SENSIBLE

Las personas con discapacidad siempre y cuando sea posible (es decir, siempre que no se trate de personal ajeno a la empresa) deben estar identificadas y localizadas siendo conocedores de ellos los Equipos de Alarma y Evacuación (E.A.E.) encargado del desalojo del área.

Una vez producida la situación de emergencia que requiera de la evacuación, el E.A.E. deberá comprobar la presencia de alguna persona que necesite su ayuda y actuar según su discapacidad:

9.1. Personas con discapacidades visuales

- Situarse delante del invidente y pedirle que apoye una mano en nuestro hombro.
- Formar una hilera en caso de que haya más de una persona invidente, e intentar que un compañero se sitúe al final de la misma.
- Guiarle al espacio exterior indicándole verbalmente todos los obstáculos que se encuentren por el camino (escalones, muebles, etc.).

9.2. Personas con discapacidades auditivas

- Tocar a la persona en el hombro para conseguir su atención.
- Potenciar los avisos visuales.
- Nunca tener las manos delante de la boca. Intentar no tener chicles ni cigarrillos en la boca.
- Comunicar al discapacitado con un mensaje corto las acciones que debe realizar.
- Comunicarse con señas.

9.3. Personas con discapacidad intelectual

Son quizá las personas que requieren más ayuda para su evacuación, puesto que sus limitaciones en las habilidades sociales y en la comprensión pueden dificultar el desarrollo de una evacuación y convertirla en un riesgo añadido.

Se tendrá en cuenta que:

- Pueden tener dificultades de ubicación y de orientación espacial, por lo que será necesario acompañarle en el recorrido de evacuación hasta un lugar seguro.
- Se debe dar la información de manera sencilla, sin usar términos que no pueda entender. Además, se debe ser paciente, dirigiéndose a ellos en un tono normal para no acrecentar su nerviosismo.

9.4. Personas con movilidad reducida o heridos

- -Se comprobará la posibilidad de acompañar al discapacitado hasta la salida desplazándose él por sus propios medios (será necesario un solo socorrista).
- -En caso de ser necesario movilizarle, se precisarán dos personas.

9.5 Personal especialmente sensible

De acuerdo con la legislación vigente, se tendrán en cuenta en la evaluación de riesgos del centro de trabajo, todas aquellas características conocidas de los trabajadores que los conviertan en especialmente sensibles frente a los riesgos y situaciones de emergencia que se puedan producir.



Fecha:	25.05.2018
	Revisión 00
Cantus	VALENCIA (Av.
Centro	Cardenal Benlloch, 67)

9. IMPLANTACION

La finalidad es crear un programa de implantación de todos los puntos tratados en este documento, desde la adecuación de los medios materiales existentes (instalaciones generales, vías de evacuación, señalización, alumbrados especiales, sistemas de protección contra incendios, comunicaciones y transmisión de alarma, etc.), hasta los medios humanos.

9.1. Formación del Personal

Dado que las acciones personales que no implican una práctica diaria o periódica, como las asignadas a ciertas personas en las medidas de Emergencia, están expuestas a caer en el olvido, será necesario un plan de formación de las personas integrantes de la empresa.

Este plan deberá contemplar, al menos, las siguientes acciones:

- a) Se efectuarán reuniones informativas a las que asistirán todos los empleados del centro, en las que explicarán las medidas de emergencia, informándoles de:
- ✓ Las precauciones a adoptar para evitar las causas que puedan originar una emergencia.
- ✓ La forma en que deben informar cuando detecten una emergencia interior.
- ✓ La forma en que se les transmitirá la alarma en caso de incendio.
- ✓ Información sobre lo que se debe hacer y evitar en caso de emergencia.
- b) Las personas integrantes del equipo de emergencias recibirán la formación y adiestramiento que les capacite para desarrollar las acciones encomendadas en las medidas de Emergencia, en cuanto a prevención y extinción de incendios y primeros auxilios.

9.2. Entrenamiento (Simulacro de Emergencia)

Anualmente es necesario realizar un simulacro general de emergencia, en el que participará todo el personal existente del centro de trabajo.

Este simulacro estará planificado y conducido por el Jefe de Emergencia, y en él se simulará una secuencia completa, desde detección de una alarma hasta la evacuación general, comprobándose la eficacia del plan y la de los medios humanos y materiales.

Concretamente, los objetivos que se persiguen con la realización de los simulacros son los siguientes:

- a) Entrenamiento de los componentes de los equipos de autoprotección en las funciones previstas para ellos en las medidas de Emergencia, así como del personal que, en caso de necesidad, deba ser evacuado.
- b) Detección de posibles circunstancias no tenidas en cuenta en el desarrollo de las funciones a realizar.
- c) Comprobación del correcto funcionamiento de algunos de los medios existentes, como los de comunicaciones, extintores etc.

Debe asignarse a cada trabajador las funciones que deberá desempeñar en caso de emergencia. Se le entregará a cada uno una ficha donde se indica claramente lo que han de hacer durante la situación de emergencia.

9.3. Mantenimiento medios materiales

Las instalaciones, tanto de protección contra incendios como las que son susceptibles de ocasionarlo, serán sometidas a las condiciones generales de mantenimiento y uso establecidas en la legislación vigente (R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre) y las condiciones indicadas por el fabricante y/o instalador de los equipos.

Operaciones a realizar por personal de una empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal titular de la instalación:



Fecha: 25.05.2018
Revisión 00

Centro VALENCIA (Av.
Cardenal Benlloch, 67)

Equipo o sistema	CADA TRES MESES	CADA SEIS MESES
Bocas de incendio equipadas (BIE)	Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos. Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla caso de ser de varias posiciones. Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio. Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario.	
Extintores de incendio	Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación. Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. Comprobación del peso y presión en su caso. Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc.).	
Sistema manual de alarma de incendios	Comprobación de funcionamiento de la instalación (con cada fuente de suministro). Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada)	
Sistemas automáticos de detección y alarma de incendios	Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos. Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.).	
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios	Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, mandos, alarmas motobombas, accesorios, señales, etc. Comprobación de funcionamiento automático y manual de la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador. Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposición de agua destilada, etc.). Verificación de niveles (combustible, agua, aceite, etcétera). Verificación de accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilación de salas de bombas, etc.	Accionamiento y engrase de válvulas. Verificación y ajuste de prensaestopas. Verificación de velocidad de motores con diferentes cargas. Comprobación de alimentación eléctrica, líneas y protecciones.
Equipo o sistema	CADA AÑO	CADA CINCO AÑOS
Bocas de incendio equipadas (BIE)	Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado. Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de cierre. Comprobación de la estanquidad de los racores y manguera y estado de las juntas. Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia	La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 kg/cm2.



Fecha: 25.05.2018
Revisión 00

Centro VALENCIA (Av.
Cardenal Benlloch, 67)

acoplado en el racor de conexión de la manguera.	
manguera.	
1	
stema manual de alarma de Verificación integral de la instalación.	
endios Limpieza de sus componentes.	
Verificación de uniones roscadas o	
soldadas.	
Prueba final de la instalación con cada	
fuente de suministro eléctrico.	
stemas automáticos de Verificación integral de la instalación.	
tección y alarma de incendios Limpieza del equipo de centrales y accesorios.	
Verificación de uniones roscadas o	
soldadas.	
Limpieza y reglaje de relés.	
Regulación de tensiones e intensidades.	
Verificación de los equipos de transmisión	
de alarma.	
Prueba final de la instalación con cada	
fuente de suministro eléctrico.	
stemas de abastecimiento de Gama de mantenimiento anual de motores	
ua contra incendios y bombas de acuerdo con las instrucciones	
del fabricante.	
Limpieza de filtros y elementos de	
retención de suciedad en alimentación de	
agua.	
Prueba del estado de carga de baterías y	
electrolito de acuerdo con las instrucciones	
del fabricante.	
Prueba, en las condiciones de su	
recepción, con realización de curvas del	
abastecimiento con cada fuente de agua y	
de energía.	~
Equipo o sistema CADA AÑO	CADA CINCO AÑOS
tintores de incendio Comprobación del peso y presión en su	A mantin da la facta da
' ' ' '	A partir de la fecha de
caso.	timbrado del extintor (y por
caso. En el caso de extintores de polvo con	timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al
caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se	timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retímbrado del mismo de
caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente	timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retímbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5
caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del	timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retímbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a
caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín.	timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retímbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de
caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. Inspección ocular del estado de la	timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retímbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios.
caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y	timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retímbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios. Rechazo:
caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas.	timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retímbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios. Rechazo: Se rechazarán aquellos
caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. Nota: En esta revisión anual no será	timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retímbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios. Rechazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la
caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores	timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retímbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios. Rechazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora
caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión	timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retímbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios. Rechazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora presenten defectos que
caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión permanente, salvo que en las	timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retímbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios. Rechazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora presenten defectos que pongan en duda el correcto
caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan	timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retímbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios. Rechazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad
caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que lo justifique.	timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retímbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios. Rechazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquellos
caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que lo justifique. En el caso de apertura del extintor, la	timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retímbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios. Rechazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquellos para los que no existan piezas
caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que lo justifique.	timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retímbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios. Rechazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquellos
caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que lo justifique. En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el	timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retímbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios. Rechazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquellos para los que no existan piezas originales que garanticen el
caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que lo justifique. En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema indicativo	timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retímbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios. Rechazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquellos para los que no existan piezas originales que garanticen el mantenimiento de las
caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que lo justifique. En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la	timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retímbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios. Rechazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquellos para los que no existan piezas originales que garanticen el mantenimiento de las
caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que lo justifique. En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la revisión interior del aparato. Como ejemplo	timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retímbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios. Rechazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquellos para los que no existan piezas originales que garanticen el mantenimiento de las
caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que lo justifique. En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la revisión interior del aparato. Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha	timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retímbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios. Rechazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquellos para los que no existan piezas originales que garanticen el mantenimiento de las
caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que lo justifique. En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la revisión interior del aparato. Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la revisión interior del	timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retímbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios. Rechazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquellos para los que no existan piezas originales que garanticen el mantenimiento de las
caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que lo justifique. En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la revisión interior del aparato. Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la apertura y revisión interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta	timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retímbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios. Rechazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquellos para los que no existan piezas originales que garanticen el mantenimiento de las



Fecha:	25.05.2018
	Revisión 00
Contro	VALENCIA (Av. Cardenal Benlloch, 67)
Centro	Cardenal Benlloch, 67)

que se produzca la destrucción o deterioro de la misma.	

10. ESTRUCTURA OPERATIVA

10.1 EMERGENCIA POR INCENCIO

1. EMERGENCIA

El plan de emergencia se pone en marcha cuando se detecta un conato de incendio.

2. DETECCION

La emergencia se detectará mediante la detección automática, o mediante el aviso de una persona que se encuentra próxima al lugar de emergencia, o por ambas.

2.1 Detección Automática.

Mediante sistemas de detectores repartidos por las dependencias del Centro, que actúan detectando algunas de las fases de un incendio como la liberación de humos, aumento de temperaturas, etc.

El sistema de detección activa una alarma sonora, que alertará a la central de incendios del edificio que se encuentra en la primera planta, vigilada por personal de seguridad del edificio, que se responsabilizará de avisar al Jefe de emergencia y al equipo de intervención para que se proceda según el protocolo correspondiente.

2.2 Detección Humana

Aparte de la detección automática, un incendio puede detectarse a través de una persona que sea testigo del mismo. En este caso, la persona dará inmediatamente aviso al Jefe de emergencia, y al equipo de Intervención de la zona, ya sea por telefónica o personal, informándole del lugar y los detalles del siniestro.

3. AVISO AL JEFE DE EMERGENCIA Y AL EQUIPO DE INTERVENCION

Ambas vías de detección, la automática y/o humana, informaran al Jefe de Emergencia y al equipo de intervención.

4. EQUIPO DE INTERVENCION ACUDE AL PUNTO DE EMERGENCIA

El Jefe de emergencia acude al Centro de Control y el equipo de Emergencia se desplazará inmediatamente al punto de la posible emergencia.

5. CONFIRMACION DE LA EMERGENCIA

El equipo de intervención confirmará o no la presencia de un incendio al Jefe de Emergencia.

5.1 Fin de la Emergencia

En el caso de que se confirme al Jefe de Emergencias que no existe emergencia este dará fin a la situación de emergencia, realizando una valoración y análisis de las causas que han producido la dicha alarma y rearmando los equipos de protección contra incendios.

5.2 Emergencia Real



Fecha:	25.05.2018
	Revisión 00
Contro	VALENCIA (Av.
Centro	Cardenal Benlloch, 67)

Si la emergencia se confirma, el Jefe de Emergencia valorará la magnitud de la misma así como las posibilidades de controlar la situación con medios propios, determinando la actuación en función de los siguientes criterios.

✓ Fuego de pequeña magnitud, se determinara en los casos donde el conato detectado se considere controlable directamente por el equipo de intervención, mediante el uso de extintores portátiles o instalaciones fijas propias de la zona, sector o planta.

En tales casos, el equipo de intervención se personará en el punto de emergencia y se procederá a la extinción haciendo uso de los medios de lucha contra incendios más próximos y adecuados al tipo de situación. En caso de uso de las BIES, se procederá previamente al corte de suministro eléctrico de la zona actuando en el interruptor general del cuadro correspondiente.

Si se consigue la extinción, se dará por finalizada la emergencia procediendo según lo indicado en el punto anterior. Si, por el contrario, la extinción no se consigue, el Jefe de Emergencias determinara fuego de gran magnitud procediendo a solicitar ayuda exterior y activará la señal para que se proceda a la evacuación de la oficina.

- ✓ Fuego de gran magnitud, en los casos en los que el conato no se considere controlable directamente por el equipo de intervención, se determinara fuego de gran magnitud. El Jefe de Emergencia procederá a solicitar ayuda a los S.P.E y activara la señal para que se proceda al a evacuación de la oficina.
- Aviso a los S.P.E / Equipo de Alarma y Evacuación, en función de los sistemas de comunicación establecidos, se avisara a los S.P.E / Equipo de Alarma y evacuación comunicándoles la necesidad de evacuación del centro de trabajo mediante:
 - I. Activando la alarma sonora de evacuación.
 - II. Avisando a los E.A.E para que transmitan la necesidad de evacuación al resto de personal.

6. FIN DE LA EMERGENCIA

Si la extinción fuera posible se dará fin a la situación de emergencia realizándose un análisis posterior de las causas del incendio, redactando un informe a la Dirección de la empresa y estableciendo un programa preventivo adecuado. Dichas acciones deberán ser realizadas por el Jefe de Emergencia.

7. RECEPCION DE S.P.E

El Jefe de Emergencia recibirá, o delegara esta función a otra persona, a los Servicios Públicos de Extinción, informándoles de la situación.

8. S.P.E ASUMEN LA DIRECCION DE LA EMERGENCIA

Los S.P.E asumirán la dirección de la emergencia. Si el S.P.E dictamina la evacuación total, y esta no hubiese sido efectuada con anterioridad, se `procederá al avisar al E.A.E para realizar dicha evacuación total.

9. TRASLADO AL PUNTO DE REUNION

Si se ordena la evacuación, el personal desconectara los equipos a su cargo y ordenadamente se trasladara al punto de reunión.

Los equipos de alarma y evacuación procederán a localizar al Jefe de Emergencia notificándole la evacuación total de la zona que tuvieran asignada o por el contrario las incidencias en la evacuación de las mismas.

10. FIN EMERGENCIA

Una vez extinguido el incendio, se dará fin a la emergencia procediéndose según lo indicado en el punto 6.



Fecha:	25.05.2018
	Revisión 00
Contro	VALENCIA (Av.
Centro	Cardenal Benlloch, 67)

10.2 EMERGENCIA POR PAQUETE SOSPECHOSO

En caso de producirse la detección de un paquete sospechoso se deberá actuar de la siguiente manera:

1. LOCALIZACION DEL PAQUETE SOSPECHOSO

Cualquier persona presente en el centro de trabajo, puede localizar un paquete sospechoso. En tal caso, si es personal externo, comunicara la circunstancia al personal interno de la empresa.

En este supuesto o si es localizado directamente por personal interno, debe comunicarse directamente al Jefe de Emergencia y aislar el paquete sospechoso. En ningún caso, se debe tocar, una simple manipulación podría hacerlo explotar.

2. AVISO A POLICIA

En el momento que el Jefe de Emergencia se ha informado de la presencia de un paquete sospechoso, se avisara a la policía.

3. JEFE DE EMERGENCIA RECIBE A POLICIA

El J.E recibe a la policía e informara de la situación, tomando ésta el mando de la emergencia.

4. JEFE DE EMERGENCIA ORDENA LA EVACUACION

En el momento que el J.E se informa de la presencia de un paquete sospechoso, puede y debe ordenar la evacuación de la oficina, para ello activara la alarma sonora de evacuación y avisara a los miembros del equipo de Evacuación para que transmitan la necesidad de evacuación al resto de personal.

5. EQUIPO DE EVACUACION CONTROLA LA EVACUACION

Los miembros del equipo de evacuación dirigen a todo el personal al punto de reunión. Posteriormente, procederán a localizar al Jefe de Emergencia notificándole la evacuación total de la zona que tuvieran asignada o por el contrario las incidencias en la evacuación de las mismas.

6. JEFE DE EMERGENCIA DETERMINA FIN DE EMERGENCIA

Una vez finalizada la actuación de la policía, comunicaran el fin de la situación de emergencia al Jefe de Emergencia y este lo transmitirá al resto de personal.

10.3 EMERGENCIA POR AMENAZA DE BOMBA

1. AMENAZA

La amenaza será recibida normalmente por via telefónica, aunque tambien podría recibirse a través de una carta anónima u otros medios.

2. RECOGIDA DE DATOS

Si es recibida por via telefónica, se procederá por parte del receptor de la llamada a recoger la mayor de datos posibles.

3. AVISO AL JEFE DE EMERGENCIA

Inmediatamente se procederá a avisar e informar al J.E a través de los canales de comunicación habituales en la empresa.



Fecha:	25.05.2018
	Revisión 00
Cambus	VALENCIA (Av.
Centro	Cardenal Benlloch, 67)

4. RESPONSABLE CONFIRMA AMENZA

Una vez informado el J.E procederá a valorar la veracidad de la amenaza.

5. FIN EMERGENCIA

Si el J.E estima que la amenaza de bomba carece de fundamento, dará fin a la situación de emergencia, elaborando posteriormente una nota informativa sobre el incidente.

6. AVISO A LOS SERVICIOS EXTERNOS (POLICIA)

Si el J.E estima que la amenaza de bomba puede ser veraz, como norma general deberá tomarse estas amenazas como ciertas, a no ser que sepamos con seguridad que dicha amenaza carece de fundamento, procederá personalmente o a través de una persona asignada por él a avisar a la policía.

7. RECEPCION DE LA POLICIA

El J.E o una persona asignada por el, recibirá a la policía y le informara de la situación. La policía tomara el mando de la emergencia.

8. FIN EMERGENCIA

Una vez controlada la situación, la policía determinara el fin de la emergencia, elaborándose un informe por el Jefe de Emergencia y entregándose una copia a la Dirección de la empresa. El personal regresara de nuevo a su puesto de trabajo.

9. JEFE DE EMERGENCIA DETERMINA LA EVACUACION

Si el J.E lo determinase oportuno o si al comunicar o personarse en las instalaciones los Servicios Externos lo requiriesen, se procederá a la evacuación total, mediante los sistemas de comunicación establecidos. El E.A.E procederá con su cometido asistiendo al personal para que se evacue ordenadamente, por las diferencias vías de evacuación que corresponda.

10. PERSONAL AL PUNTO DE REUNION

El personal se desplazará al punto de reunión, siendo el equipo de alama y evacuación el encargado de controlar las ausencias, avisando al J.E de cualquier ausencia de personal que pudiera permanecer aun en el interior.

10.4 EMERGENCIA POR ACCIDENTE GRAVE

En aquellos casos donde se produzca una situación de emergencia en la que sea necesario prestar auxilio a accidentados, el personal que detecte la emergencia localizara al Jefe de Emergencias o al personal de Equipo de Primeros auxilios.

La secuencia de actuación general será la siguiente:

PROTEGER al accidentado, a uno mismo y a los demás.

- Tomar medidas de autoprotección
- Tomar medidas oportunas para evitar riesgos adicionales.

AVISAR, dar aviso a los servicios de emergencias.



Fecha:	25.05.2018
	Revisión 00
Centro	VALENCIA (Av.
Centro	Cardenal Benlloch, 67)

- Informar de la dirección exacta y referencias de localización del lugar, tipo de número de personas accidentadas.
- Comprobación, asegurarse que la información transmitida es correcta.

SOCORRER al accidentado o herido.

- Tranquilizar a la victima
- Reconocimientos de signos vitales:

A- Consciencia B- Respiración C- Pulso

Principios Generales de actuación de primeros auxilios:

- Conservar la calma y actuar rápidamente, sin hacer caso de la opinión de los curiosos.
- Valorar las posibles condiciones de peligrosidad y hacer seguro el lugar en que se encuentra el accidentado.
- A menos que sea absolutamente (ambientes peligrosos) no debe retirarse al accidentado del lugar en que se encuentra hasta que se conozca con seguridad su lesión y se le hayan impartido los primeros auxilios
- Avisar a los servicios de emergencia adecuados, indicándoles lugar, características del accidente y número de heridos.
- Es conveniente que en los centros de trabajo, los teléfonos de urgencia este en lugar visible.
- Tranquilizar al accidentado.
- Tumbar a la víctima sobre el suelo en el mismo lugar donde se haya producido el accidente, colocándole de costado, con la cabeza hacia atrás o inclinándola hacia un lado.
- Lo primero que se atenderá es la respiración y las posibles hemorragias.
- No administrar ningún tipo de fármaco al herido, a no ser que los servicios de asistencia hayan indicado lo contrario. No dar de beber jamás a un accidentado inconsciente.
- Procurar que la víctima no se enfríe.
- El traslado del accidentado lo realizaran los servicios de emergencia.

10.5 EMERGENCIA POR ATRACO

1. DURANTE EL ATRACO

Debemos estar preparados y conocer la conducta que debemos adoptar para evitar poner en peligro nuestra integridad física y las de otros. A continuación se relacionan una serie de pautas, siendo conocedores que en una situación de atraco, cada individuo vive de forma distinta la experiencia.

Durante el atraco:

- Mantén la calma
- No grites
- Permanece pasivo y no hacer movimientos bruscos o sospechosos. Si para cumplir una exigencia del atracador fuera necesario realizar algún movimiento extraño explicar por qué lo haces, antes de hacerlo. No abrir cajones, armarios, etc, si el atracador no lo indica.
- Obedece las órdenes del atracador con la mayor calma posible y sin tomar iniciativas.
- No realices ninguna acción para frustrar el atraco, como por ejemplo, utilizar los sistemas de seguridad del centro, salvo que no entrañe peligro para ti y para el resto de personas presentes.
 No te enfrente con los atracadores, ni con las vista ni contestando de forma violenta a sus atracadores.
- No hablar, salvo para responder a preguntas concretas del atracador, si suena el teléfono, pregunta si lo puedes coger y responder exclusivamente a llamadas de teléfono cuando el atracador lo indique.



Fecha:	25.05.2018	
	Revisión 00	
Comtra	VALENCIA (Av.	
Centro	Cardenal Benlloch, 67)	

No intentes retener, desarmar, interrumpir la huida ni perseguir al atracador.

2. DESPUES DEL ATRACO

No se debe tocar nada que pueda alterar los indicios dejados por los atracadores. Se debe intentar que todo el mundo apunte rápidamente lo que haya observado (matricula, descripción del atracador...)

- El Jefe de Emergencia realizara de forma inmediata una llamada al 112 informando que se ha producido un atraco y la existencia o no de heridos as como la gravedad de estos. Durante la comunicación es muy probable que les soliciten datos sobre el aspecto físico de los atracadores y el medio de transporte y dirección tomada durante una huida.
- Los miembros del Equipo de Emergencia con formación en primeros auxilios prestaran asistencia a los heridos.
- El J.E solicitara a los testigos del atraco (clientes y personal laboral) que permanezca en el establecimiento hasta la llegada de la Policía. Cerrará las puertas del establecimiento para evitar la entrada de clientes y curiosos.
- El J.E recibirá a la Policía y se pondrá a su disposición ofreciéndoles el apoyo que estos requieran.

11. DIRECTORIO DE EMERGENCIAS

A continuación se relacionan los números de teléfono de comunicación con los Servicios externos e internos de actuación en caso de emergencias. Estos números deben ser conocidos por todos los trabajadores de la empresa.

	DIRECTORIO	DE EMERGENCIAS	•
	Estructura	Nombre	Telefono
	Info do Escapación o Labor acción	Juan Carlos Gómez Martínez	91034
	Jefe de Emergencia e Intervención	Jose Antonio Asturiano (Suplente)	91645
	Equipo Intervención 7º planta	Jose Antonio Asturiano	91645
	Equipo intervención 7º pianta	Jesús Cavero Fernández	22775
		Juan Miguel Martínez Rios	92843
	Equipo Intervención 6ª planta	Jose Enrique Navarro Sisternas	92819
	Equipo intervención 6º pianta	Oscar Llorca López	32436
eléfonos INTERNOS de		Marcos Diez Morell	97131
mergencias	EQUIPO DE EVACUACION 7ª Planta	SALIDA LATERAL -Belen Navarro Castellano	30462
	EQUIPO DE EVACUACION 7º FIAIITA	SALIDA PRINCIPAL- Julia Martinez Echevarría	92892
		SALIDA PRINCIPAL- Esther Sanchís Melendez	22782
	EQUIPO DE EVACUACION 6ª Planta	SALIDA PRINCIPAL- José Berenguer Aleixandre	90178
	EQUIPO DE EVACUACION 6º PIAIITA	SALIDA LATERAL- Miguel Ruiz Arana	96615
		SALIDA LATERAL- Juan Ramón Badia	91500
	EQUIPO DE 1º AUXILIOS	Rosa Maillo Regidor	22858
	CENTRO DE CONTROL	Laura Tomás	22805
	CENTRO DE CONTROL	Esmeralda Fernández	22805
Teléfonos EXTERNOS de emergencias		EMERGENCIAS	112
		BOMBEROS	80
		ASISTENCIA SANITARIA	61
		POLICIA NACIONAL	91
		POLICIA LOCAL	92



Fecha:	25.05.2018	
	Revisión 00	
Centro	VALENCIA (Av.	
	Cardenal Benlloch, 67)	

12. COMUNICACIÓN A LOS TRABAJADORES

Para llevar a cabo la comunicación e información de las pautas de actuación en caso de emergencia indicadas en el presente informe, se procederá a la comunicación para todos los trabajadores del díptico informativo **Normas Básicas de actuación en caso de emergencia**. Igualmente se facilitará al personal encargado de las emergencias las instrucciones básicas de actuación junto con su carta de designación de la cual firmará acuse.

13. ANEXOS

- Normas Básicas de actuación en caso de emergencias.
- Instrucciones básicas de actuación del equipo de emergencias.
- Punto de reunión
- o Guía para realizar la comunicación de emergencias a servicios externos.
- o Guía para realizar simulacro de emergencias.



Fecha: 25.05.2018
Revisión 00

Centro VALENCIA (Av.
Cardenal Benlloch, 67)

NORMAS BASICAS DE ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIAS

EN CASO DE INCENDIO

Si detecta un incendio:

- Comunique la emergencia:

 Por teléfono al Jefe de Emergencia
 LLame a los bomberos.
- Si se encuentra capacitado y la intervención no entraña peligro intentar extinguir el fuego. Si no desaloje la zona, cerrando puertas y las ventanas si la magnitud del fuego lo permite.

Si se encuentra atrapado por el fuego:

 Gatee, retenga la respiración y cierre los ojos cuando pueda.

- Ponga puertas cerradas entre usted y el humo.
- Tape las ranuras alrededor de las puertas y aberturas, valiéndose de trapos y alfombras. Mójelas si tiene agua cercana.
- Busque un cuarto con ventana al exterior.
 Si puede ábrala levemente.
- Señale su ubicación desde la ventana, si encuentra un teléfono llame a los bomberos y dígales donde se encuentra.

EN CASO DE EVACUACION

En caso de activarse la señal de evacuación:

- Desaloje inmediatamente las instalaciones.
- Mantenga la calma y no se detenga en las salidas.
- Utilice las vías de evacuación establecidas al respecto.
- Si se encuentra rodeado por el humo agáchese y gatee.
- Cierre las puertas que vaya atravesando.
- Atienda las instrucciones del personal designado para emergencias.



En caso de producirse un accidente grave

- Permanezca sereno.
- Solicite ayuda sanitaria. En el reverso tiene teléfonos al respecto.
- Observe la situación antes de actuar.
- o Examine bien al herido sin tocarle innecesariamente.
- Actúe prontamente pero sin precipitación.
- No mover un accidentado sin saber antes lo que tiene.
- Jamás dar de beber a quien este sin conocimiento.
- No permitir que se enfríe.



Fecha:	25.05.2018	
	Revisión 00	
Centro	VALENCIA (Av.	
	Cardenal Benlloch, 67)	

INSTRUCCIONES PARTICULARES

1. Accidentado en llamas:

- ✓ Cubrir con una manta o chaqueta.
- ✓ Enfriar con agua. No retirar ropa.
- ✓ Traslado urgente.

2. Envenenamiento por ácidos / álcalis:

- ✓ No provocar el vómito. Dar de beber agua.
- ✓ Traslado urgente.

3. Quemaduras químicas:

- ✓ Quitar ropa. Disolver en agua zona afectada (ducha / lavaojos).
- ✓ Solicitar asistencia sanitaria.

PREVENCION DE INCENDIOS

- Cuidado con los artículos de fumador. No arrojar cerillas ni colillas encendidas al suelo basura, etc.
- ✓ Utilizar ceniceros adecuados.
- ✓ No sobrecargar las líneas eléctricas.
- ✓ No manipular indebidamente líneas eléctricas ni improvisar fusibles.
- No realizar conexiones ni adaptaciones eléctricas inadecuadas.
- ✓ Evitar el uso de enchufes múltiples.
- ✓ No situar materiales combustibles próximos a las fuentes de alumbrado, calefacción, etc.
- ✓ Cuidado con la manipulación de productos inflamables. Almacenarlos en un recinto aislado, ventilado y separado, utilizando únicamente las cantidades imprescindibles.
- ✓ Cuidado con los procesos que originen llamas, chispas, etc. Estudiar previamente el momento y lugar en donde estos se vayan a realizar.

DIRECTORIO DE EMERGENCIAS

	DIRECTORIO	DE EMERGENCIAS	
	Estructura	Nombre	Telefono
	lafa da Farancacia a latamanasi é a	Juan Carlos Gómez Martínez	91034
	Jefe de Emergencia e Intervención	Jose Antonio Asturiano (Suplente)	91645
	5. t l. l	Jose Antonio Asturiano	91645
	Equipo Intervención 7ª planta	Jesús Cavero Fernández	22775
		Juan Miguel Martínez Rios	92843
	Equipo Intervención 6ª planta	Jose Enrique Navarro Sisternas	92819
	Equipo intervención 6º pianta	Oscar Llorca López	32436
Teléfonos INTERNOS de		Marcos Diez Morell	97131
emergencias	EQUIPO DE EVACUACION 7º Planta	SALIDA LATERAL -Belen Navarro Castellano	30462
	EQUIPO DE EVACUACION 7º Planta	SALIDA PRINCIPAL- Julia Martinez Echevarría	92892
	EQUIPO DE EVACUACION 6ª Planta	SALIDA PRINCIPAL- Esther Sanchís Melendez	22782
		SALIDA PRINCIPAL- José Berenguer Aleixandre	90178
		SALIDA LATERAL- Miguel Ruiz Arana	96615
		SALIDA LATERAL- Juan Ramón Badia	91500
	EQUIPO DE 1º AUXILIOS	Rosa Maillo Regidor	22858
	CENTRO DE CONTROL	Laura Tomás	22805
CENTRO DE CONTROL		Esmeralda Fernández	22805
Teléfonos EXTERNOS de emergencias		EMERGENCIAS	112
		BOMBEROS	80
		ASISTENCIA SANITARIA	61
		POLICIA NACIONAL	91
		POLICIA LOCAL	92



Fecha:	25.05.2018
	Revisión 00
	VALENCIA (Av.
	Cardenal Benlloch, 67)

INSTRUCCIONES PARA EL EQUIPO DE INTERVENCION

QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA

- Deberá conocer la ubicación de extintores y BIE disponibles en su sector, así como la situación de las salidas y vías de evacuación.
- Deberá mantener los medios de extinción libres de obstáculos, señalizados, visibles y en perfectas condiciones de uso. Evitará que se empleen los extintores como percheros y las BIE como armarios.





Manguera para incendios

SI DETECTA UN INCENDIO EN FASE DE CONATO Y NO PRESENTA PELIGRO

- Avise a los miembros del Equipo de Alerta y Evacuación de su sección y/o alerte al Centro de Control ubicado en Recepción del Edificio.
- Intentará apagar el conato utilizando el agente extintor disponible más adecuado al tipo de fuego a combatir.

SI SE PROPAGA EL INCENDIO O ESTA DESCONTROLADO:

- Si no se puede controlar el incendio se informará inmediatamente al Director del Plan de actuación y seguirá sus órdenes (en su ausencia las del Centro de Control)
- Continuará con las labores de extinción hasta recibir orden de evacuar el establecimiento.

INSTRUCCIONES DE USO DE LOS EXTINTORES:



SI DEBE EVACUAR EL EDIFICIO:

- El DISPOSITIVO DE ALARMA adoptado en caso de evacuación será la comunicación vía personal para comunicarse, ante la posibilidad de que se tenga que evacuar el edificio.
- Las VÍAS DE EVACUACIÓN y la SALIDA deberán estar señalizadas mediante estos dibujos:







- Siga la ruta de evacuación marcada y señalizada.
- Evacue el local con rapidez, pero no corra, mantenga la calma.
- No evacue con objetos voluminosos.
- No retroceda a recoger objetos personales.
- No utilice los ascensores.
- Toque las puertas antes de abrirlas. Si la puerta está caliente, no la abra, puede existir fuego al otro lado. Use una salida alternativa.
- En caso de que exista humo en la vía de evacuación, colóquese lo más cerca posible del suelo y desplácese a gatas y si es posible tápese la boca y la nariz con un pañuelo húmedo.
- En caso que se prendan sus ropas, no corra, pues avivaría las llamas. Tírese al suelo, cúbrase el rostro con las manos y ruede sobre sí mismo o que otra persona le arroje una manta, abrigo para sofocar las llamas.
- Diríjase a la zona de reagrupamiento.

INSTRUCCIONES DE USO DE LAS BIES:

- Romper el cristal protector del armario, con algún objeto contundente.
- Extender la manguera en su totalidad hasta el lugar donde se va a dirigir la proyección del agua.
- Otro trabajador abrirá la válvula progresivamente, para proporcionar caudal a la manguera.
- Una vez sofocado el incendio, se recogerá la manguera en el soporte de manguera y así permitiendo evacuar el aqua sobrante.



	Fecha:	25.05.2018
		Revisión 00
	Centro	VALENCIA (Av.
		Cardenal Benlloch, 67)

INSTRUCCIONES PARA EL EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACION

QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA

- Deberá conocer la situación de las salidas y vías de evacuación del área que tiene encomendada.
- Deberán mantener los pasillos, vías y salidas libres de obstáculos y en perfectas condiciones.

SI DETECTA UN INCENDIO

- Avise a los miembros del Equipo de Intervención y alerte al Centro de Control ubicado en Recepción del Edificio.
- Siga las órdenes del Jefe de Emergencia o centro de control.

SI DEBE EVACUAR EL EDIFICIO

- Si no se puede controlar el incendio se informará inmediatamente al Director del Plan de actuación y seguirá sus órdenes (en su ausencia las del Centro de Control)
- Continuará con las labores de extinción hasta recibir orden de evacuar el establecimiento.

SI DEBE EVACUAR EL EDIFICIO:

- El DISPOSITIVO DE ALARMA adoptado en caso de evacuación será la comunicación vía personal para comunicarse, ante la posibilidad de que se tenga que evacuar el edificio.
- Las VÍAS DE EVACUACIÓN y la SALIDA deberán estar señalizadas mediante estos dibujos:







- Siga la ruta de evacuación marcada y señalizada.
- Mantendrá la calma y tratará de infundir serenidad a las personas evacuadas.
- Actuará con rapidez y firmeza.
- Guiará a los ocupantes de su sector hacia los puntos de salida, indicándoles el Punto de Reagrupamiento.
- Ayudará a evacuar a los trabajadores con algún tipo de minusvalía.
- No se permitirán retrasos en la evaluación debido a la recogida de objetos personales.
- No se permitirá el regreso de personas a los locales ya evacuados.
- No evacue con objetos voluminosos.
- No utilice los ascensores.
- Toque las puertas antes de abrirlas. Si la puerta está caliente, no la abra, puede existir fuego al otro lado. Use una salida alternativa.
- En caso de que exista humo en la vía de evacuación, colóquese lo más cerca posible del suelo y desplácese a gatas y si es posible tápese la boca y la nariz con un pañuelo húmedo.
- En caso que se prendan sus ropas, no corra, pues avivaría las llamas. Tírese al suelo, cúbrase el rostro con las manos y ruede sobre si mismo o que otra persona le arroje una manta, abrigo para sofocar las llamas.
- Comprobará concienzudamente que no queden personas rezagadas o perdidas y a medida que evacue cierre las puertas a su paso.
- Una vez finalizada su misión, siendo el último en abandonar la zona evacuada, se dirigirá al Punto de Reagrupamiento.



Fecha:	25.05.2018
	Revisión 00
Centro	VALENCIA (Av.
	Cardenal Benlloch, 67)

INSTRUCCIONES PARA EL JEFE DE EMERGENCIA

QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA

- Deberá conocer técnicamente todas las instalaciones, equipos y aquellos sectores más susceptibles de causar accidentes graves.
- Estará localizado permanentemente y, en caso de ausentarse notificará al Centro de Control la localización de su sustituto.

SI DETECTA UN INCENDIO EN FASE DE CONATO Y NO PRESENTA PELIGRO

- Avise a los miembros del Equipo de Alerta y Evacuación de su sección y/o alerte al Centro de Control ubicado en Recepción del Edificio.
- Intentará apagar conato utilizando el agente extintor disponible más adecuado al tipo de fuego a combatir.

SI SE PROPAGA EL INCENDIO O ESTA DESCONTROLADO

- Cuando escuche la señal de emergencia se dirigirá inmediatamente al Centro de Control desde donde impartirá las órdenes oportunas a los restantes equipos.
- En función de la información que le suministra el Equipo de Intervención sobre el desarrollo de la emergencia, dará orden al Centro de Control para que recabe las ayudas exteriores oportunas (bomberos, ambulancia, policía, etc.).
- Si no se puede controlar el incendio decretará la alarma de evacuación general.
- Continuará con las labores de extinción hasta la llegada de los bomberos a los que informará y seguirá prestando apoyo.

INSTRUCCIONES DE USO DE LOS EXTINTORES:



SI DEBE EVACUAR EL EDIFICIO:

- El DISPOSITIVO DE ALARMA adoptado en caso de evacuación será la comunicación vía personal para comunicarse, ante la posibilidad de que se tenga que evacuar el edificio.
- Las VÍAS DE EVACUACIÓN y la SALIDA deberán estar señalizadas mediante estos dibujos:



- Siga la ruta de evacuación marcada y señalizada.
- Evacue el local con rapidez, pero no corra, mantenga la calma.
- No evacue con objetos voluminosos.
- No retroceda a recoger objetos personales.
- No utilice los ascensores.
- Toque las puertas antes de abrirlas. Si la puerta está caliente, no la abra, puede existir fuego al otro lado. Use una salida alternativa.
- En caso de que exista humo en la vía de evacuación, colóquese lo más cerca posible del suelo y desplácese a gatas y si es posible tápese la boca y la nariz con un pañuelo húmedo.
- En caso que se prendan sus ropas, no corra, pues avivaría las llamas. Tírese al suelo, cúbrase el rostro con las manos y ruede sobre sí mismo o que otra persona le arroje una manta, abrigo para sofocar las llamas.
- Diríjase a la zona de reagrupamiento del personal.

INSTRUCCIONES DE USO DE LAS BIES:

- Romper el cristal protector del armario, con algún objeto contundente.
- Extender la manguera en su totalidad hasta el lugar donde se va a dirigir la proyección del aqua.
- Otro trabajador abrirá la válvula progresivamente, para proporcionar caudal a la manguera.
- Una vez sofocado el incendio, se recogerá la manguera en el soporte de manguera y así permitiendo evacuar el agua sobrante.



Fecha:	25.05.2018	
	Revisión 00	
Centro	VALENCIA (Av.	
	Cardenal Benlloch, 67)	

PUNTO DE REUNION

Debe situarse en espacio exterior seguro, será el Punto de Encuentro de todos los ocupantes del edificio, una vez decretada la evacuación y hasta su finalización. Se ubica en el exterior del edificio, según la salida de emergencia correspondiente:

- Carrer D´ Ernest Ferrer, esquina con Cardenal Belloch Av. Cardenal Benlloch, nº 69 1.
- 2.







Fecha:	25.05.2018	
	Revisión 00	
Centro	VALENCIA (Av. Cardenal Benlloch, 67)	
	Cardenal Benlloch, 67)	

GUIA PARA REALIZAR LA COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA A SERVICIOS EXTERNOS

Esta llamando la empresa	dedicada a	situada
en de		,

SE HA PRODUCIDO

- o INCENDIO
- o EXPLOSION
- o AMENAZA DE BOMBA
- o RECEPCION DE PAQUETE SOSPECHOSO
- o ACCIDENTE DE TRABAJADOR O RESIDENTE

HAY / NO HAY HERIDOS

(Cuántos)

- o ATRAPADOS
- o QUEMADOS
- o TRAUMATIZADOS
- INTOXICADOS
- o MUERTOS

HA TENIDO LUGAR

o Hora de inicio de la emergencia.......

PUEDE AFECTAR A

- o EDIFICIOS DEL ENTORNO
- o VEHICULOS APARCADOS
- o CIRCULACION CALLES COLINDANTES
- o OTROS....



Fecha:	25.05.2018
	Revisión 00
Centro	VALENCIA (Av.
	Cardenal Benlloch, 67)

SIMULACRO DE EMERGENCIA

1 TIPO DE EMERGENCIA SIMULADA: Incendio □ Amenaza de bomba □ Accidente laboral □	
2 LOCALIZADA EN:	
3 DETECTADA POR:	Empleado del centro □ Publico □ Otro: □
4 ALARMA A REALIZAR:	Restringida □ General □
5 EQUIPOS A INTERVENIR:	E.P.I. □ E.S.I. □ E.P.A. □ E.A.E. □
6 AYUDAS EXTERIORES:	No se recurrirá \square Se recurrirá: Bomberos \square Serv. Sanitario \square Policía Local \square
7 EVACUACIÓN A EFECTUAR :	Sin evacuación □ Evacuación Parcial □ Evacuación Total □
8 PERSONAL DE CONTROL DE LA EMERGENCIA	
Equi	pos de plantas □ Equipo de control general □
9 TIEMPO ESTIMADO PARA LA REALIZACION DEL SIMULACRO	
Minutos Fecha Horario	
10 TIPO DE SIMULACRO	
Avisado □ Parcialmente avisado □ No avisado □	
11. INCIDENCIAS	
Personas que no atienden a la emergencia Vuelven a por sus pertenencias	
Salida de forma desordenada	
☐ Trabajadores salen corriendo	
Otras	
12. TIEMPOS	
Tiempo desde la alarma hasta la salida del primer trabajador	