


INFORME DE SIMULACRO



AVENIDA DE CARDENAL BENLLOCH, 67

Valencia

Madrid, Noviembre de 2018

ÍNDICE

OBJETO.....	3
CONTENIDO	4
PERFIL DEL SIMULACRO	4
DESARROLLO DEL SIMULACRO.....	5
RECOMENDACIONES.....	9
AGRADECIMIENTOS.....	10
ANEXO: CONTROL REGISTROS IMPLANTACIÓN PAU	11 Y 12

OBJETO

El objeto principal del simulacro de emergencia es comprobar el adecuado funcionamiento de los medios humanos y materiales previstos para situaciones de emergencia, valorar la respuesta y participación de los ocupantes y cuantificar el tiempo empleado.

El simulacro de emergencia no pretende conseguir un resultado óptimo, sino más bien un entrenamiento y corrección de hábitos del personal ocupante del Edificio ante una situación de emergencia y probar la idoneidad y suficiencia de los equipos humanos y materiales, detección de fallos en las instalaciones, de errores u omisiones del Plan de Autoprotección y entrenamiento de los equipos de emergencias.

Los objetivos básicos del simulacro son:

1. Entrenamiento del personal de las plantillas de las distintas empresas que desarrollan su actividad en el Edificio, así como su comportamiento ante una situación de emergencia.
2. Entrenamiento de los equipos de emergencia del Edificio
3. Comprobación de los sistemas de alarma existentes.

Los objetivos específicos del simulacro son:

1. Familiarizarse con la operativa a seguir en caso de emergencia.
2. Involucrar a todo el personal en un objetivo común.
3. Identificar y mejorar las debilidades.

CONTENIDO

La información contenida en el presente informe refleja la puesta en práctica del Simulacro General de Emergencia, desarrollado en el Edificio situado en la **Avenida del Cardenal Benlloch 67 de Valencia**, el día **29 de noviembre de 2018**, así como una valoración del resultado y recomendaciones basadas en las observaciones realizadas durante el desarrollo del ejercicio, y en la puesta en común entre las partes participantes de las incidencias detectadas, que permitirán una respuesta más adecuada en cuanto a organización y coordinación de medios presentes ante cualquier emergencia.

PERFIL DEL SIMULACRO

Fecha	29/11/2018
Hora	11:30 h.
Escenario	Incendio sótano
Nivel de emergencia	General
Presencia de Ayudas Externas	no

LUGAR	ENTIDAD
Centro de Control	EUROCONTROL (2 técnicos)
Salidas de emergencia	
Punto de Reunión	

DESARROLLO DEL SIMULACRO

Se procede a describir con detalle el desarrollo del simulacro, indicando cada una de las actuaciones que se producen como resultado del tipo de emergencia planteada.


Se realizó una reunión previa con los responsables de seguridad de cada empresa inquilina,



El día 29 de Noviembre de 2018 se llevó a cabo el simulacro de emergencia en el Edificio ubicado en la Avenida del Cardenal Benlloch 67 de Valencia. Se simula un incendio en el sótano del inmueble.

Detectada la amenaza, se procede a comunicar a recepción del inmueble la incidencia, solicitándose al Jefe de Intervención la verificación de la amenaza, la cual una vez confirmada, origina una evacuación preventiva del inmueble.

Desarrollo de tiempos del ejercicio

(Los tiempos tomados son desde el momento que se notifica la incidencia en recepción)

Tiempo	Actuación / Operación
11:30	Se Pula un pulsador en el sótano del edificio Cardenal Benlloch 67.
0' 00"	
0' 10"	El J.E. avisa al J.I. para que compruebe la emergencia y decretar la evacuación.
1' 50"	El J.E. procede a la apertura de tornos, posicionamiento de los ascensores en situación de emergencia y apertura de puertas y tornos. 
2' 50"	El J.E procede a llamar al 112 para notificar la incidencia y evacuación preventiva del inmueble.
3' 00"	Salta la alarma general.

3' 10"	El J.E. informa por megafonía (2 veces) de la evacuación.
4' 00"	<p>Primeros evacuados salen del edificio.</p> 
4' 20"	Apertura manual del portón del Parking por parte del J.I.
7' 00"	<p>Se realiza una evacuación ordenada y a buen ritmo.</p> 
9' 20"	Los responsables de emergencia de cada empresa después de comprobar que en sus instalaciones no queda ningún trabajador, reportan en el centro de control que su planta esta evacuada.
12' 20"	Se observa que algunas empresas no acuden al punto de encuentro, se quedan en la puerta.
12' 20"	El J.I. notifica a la J.E la evacuación total del inmueble. Fin de la emergencia.

TIEMPOS REGISTRADOS

Simulacro

SUCESO	HORA
Comienzo del ejercicio	11:30
Finalización de la emergencia	11:42:20
Tiempo total del ejercicio	12 min y 20 sg

Evacuación

Inicio Evacuación	Fin Evacuación	Tiempo Evacuación	Nº personas evacuadas
11:30:00	11:42:20	12' 20"	700 aprox.

OBSERVACIONES

- Todas las empresas inquilinas y obreros existentes en el inmueble han participado en la evacuación.
- El personal del Equipo de Emergencia del edificio realizó algunas indicaciones para que las personas evacuaran por las salidas que les correspondía a su vía de evacuación.
- Los responsables de emergencias disponen de chalecos reflectantes.
- Tardan en reportar.
- La policía no acude al simulacro.
- Algunas personas no acuden al punto de encuentro se quedan en la puerta.

RECOMENDACIONES

El resultado del simulacro puede calificarse de **SATISFACTORIO** en cuanto al comportamiento de los usuarios y de los responsables de emergencias, realizándose una evacuación ordenada y a buen ritmo; consiguiendo que los tiempos de evacuación sean los adecuados a las características del edificio y a los condicionantes del escenario simulado.

Tras el desarrollo del simulacro de emergencia se consideran algunas mejoras que favorecerían el desarrollo y gestión de una evacuación del edificio:

- Se recomienda que los trabajos sobre el sistema de alarmas se realicen fuera del horario laboral y con aviso a las empresas. La activación de las sirenas trae como consecuencia la evacuación, por lo que si se producen falsas alarmas de forma repetitiva, podría llegar el momento en que las empresas no procedan a evacuar por entender que se trata de un fallo del sistema.
- El entrenamiento periódico y la formación constituyen una base sólida para abordar con garantías de éxito las eventuales situaciones de emergencia, por este motivo se recomienda la realización de charlas o cursos específicos para recordar las funciones de cada uno de los miembros de la organización de la emergencia con el fin de optimizar las intervenciones frente a posibles situaciones de emergencia.
- Se recomienda la realización de simulacros de emergencia en el centro con una periodicidad mínima de un año, tal y como establece el R.D. 393/2007, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar lugar a situaciones de emergencia.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece la participación, actitud, colaboración y seriedad de todo el personal que ha participado en el ejercicio de simulacro de emergencia, tanto para la preparación como para el desarrollo del mismo.

Gracias a la actitud positiva de todo el personal se lograron alcanzar los objetivos propuestos en el ejercicio práctico.

En Madrid, a 29 de Noviembre de 2018



Xabier Viguria Loyola

T. de Prevención en Riesgos Laborales



