Zpráva o pravidelné revizi elektrické instalace

Riverside Office Park · podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6

Objekt	Riverside Office Park, 1.–3. NP, společné prostory a technická místnost
Revizní technik	Ing. Pavel Šťastný, osvědčení č. 4521/2019
Datum revize	18. 9. 2026
Příští revize	do 18. 9. 2029

Zjištěné závady

R-1 · rozvaděč RH 2. NP	chybí popisky jističů — odstranit do 30 dnů
R-2 · nouzové osvětlení	2 svítidla s nedostatečnou dobou svícení — vyměnit akumulátory

Celkový posudek

Elektrická instalace je schopna bezpečného provozu při odstranění uvedených závad.

Ing. Pavel Šťastný
V Praze dne 18. 9. 2026

Převzal: Martin Provozní