[Program Name : MainTask]

[Section Name : Analog_Out]

000000
(000107)

W1.00
Analog_Out
Dikontrol
Final MV

MOV
(021)
D250
FINAL_MV
W70
DAMPER

[OP1]
Nilai 0-4000
<cD00250>
c087 c103 c110 c114
[OP2]
Bukaan Damper 0-4000
<cW070>
c037 c051 c055 c079 c121

000001
(000109)

W1.00
Analog_Out
Dikontrol
Final MV

*
(420)
D250
FINAL_MV
D203
RESIDUE
D400

[OP1]
Nilai 0-4000
<cD00250>
c087 c103 c108 c114
[OP2]
Residue Ratio
<cD00203>
c040
[OP3]
<cD00400>
c112

000002
(000111)

W1.00
Analog_Out
Dikontrol
Final MV

/L
(431)
D400
D1
Konstanta
W60
AN_RESIDUE_VALVE

[OP1]
<cD00400>
c110
[OP2]
<cD00001>
c009
[OP3]
Valve Residu 0-4000
<cW060>
c036 c078 c120

000003
(000113)

W1.00
Analog_Out
Dikontrol
Final MV

*
(420)
D250
FINAL_MV
D202
SOLAR
D404

[OP1]
Nilai 0-4000
<cD00250>
c087 c103 c108 c110
[OP2]
Solar Ratio
<cD00202>
c040
[OP3]
<cD00404>
c116

000004
(000115)

W1.00
Analog_Out
Dikontrol
Final MV

/L
(431)
D404
+100
W50
AN_SOLAR_VALVE

[OP1]
<cD00404>
c114
[OP2]
[OP3]
Valve Solar 0-4000
<cW050>
c035 c060 c077 c119