

10 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортирование выключателя АВМ-2 на 15А должно осуществляться:

- железнодорожным транспортом в крытых вагонах в соответствии с требованиями “Общих правил перевозок железнодорожным транспортом”;
- автомобильным в соответствии с требованиями “Общих правил перевозки автомобильным транспортом”.

Срок транспортирования и промежуточного хранения выключателя АВМ-2 на 15А при перегрузках не должен превышать 3 месяца.

Условия транспортирования должны соответствовать в части воздействия:

- механических нагрузок – группе С по ГОСТ 23216-78.
- климатических факторов – группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае выхода из строя изделия во время гарантийного срока направлять обращения (уведомления, рекламационные акты) по системе Единой Автоматизированной Системе Документооборота (ЕАСД) ОАО «РЖД» на имя Главного инженера ОАО «ЭЛТЕЗА».

Уведомление обязательно должно содержать следующие сведения:

- реквизиты потребителя;
- наименование продукции;
- дату ввода изделия в эксплуатацию;
- дату обнаружения дефекта;
- краткое описание дефекта

В целях мониторинга оценки удовлетворённости потребителей качеством выпускаемой продукции, отзывы, предложения и пожелания заполнять на сайте www.ketz.ru.

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТОКА НИЗКОВОЛЬТНЫЙ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ ТИПА****АВМ-2 на 15А****ПАСПОРТ****425-00-00-03 ПС**

Штрих код ЭЛТЕЗА



20072201574100013672

Штрих код РЖД



1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Действие данного паспорта распространяется на выключатель тока низковольтный автоматический многократного действия типа АВМ-2 на 15А.

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с паспортом. Место хранения паспорта устанавливает потребитель.

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

2.1 Изготовителем является Камышловский электротехнический завод – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА», Российская Федерация, Свердловская область, г. Камышлов.

2.2 Наименование и обозначение:

Наименование: Выключатель тока автоматический многократного действия типа АВМ-2 на 15А.

Обозначение: 425-00-00-03.

2.3 Выключатель АВМ-2 на 15А изготавливается по ТУ 32 ЦШ 571-80 и предназначен для защиты линейных трансформаторов автоблокировки от перегрузки и тока короткого замыкания.

2.4 Выключатель АВМ-2 на 15А изготавливается для климатического исполнения У, категория 2 по ГОСТ 15150-69.

2.5 В соответствии с условиями размещения по механическим и климатическим воздействиям выключатель АВМ-2 на 15А относится к классификационным группам МСЗ и К2 в соответствии с ГОСТ 34012-2016.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Электрические параметры выключателя АВМ-2 на 15А должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 1.

Таблица 1 – Электрические параметры выключателя АВМ-2 на 15А

Напряжение переменного тока, В	220
Номинальный ток, А	15
Максимальный ток короткого замыкания, А	75

3.2 Габаритные размеры выключателя АВМ-2 на 15А - 105х67х70 мм.

3.3 Масса выключателя АВМ-2 на 15А не более 0,27 кг.

3.4 Содержание серебра 0.4086 гр..

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплектность должна соответствовать таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность выключателя АВМ-2 на 10А

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
425-00-00-03	Выключатель АВМ-2 на 15А	1 шт.	
425-00-00-03 ПС	Паспорт	1 шт.	

5 РЕСУРС, СРОК СЛУЖБЫ

5.1 Средняя наработка на отказ не менее 33 500 часов при условии, что срабатывание выключателя от тока перегрузки должно происходить не более пяти раз за 1 000 часов работы.

6 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

6.1 Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

6.2 Назначенный срок хранения 12 месяцев.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

7.1 Камышловский электротехнический завод – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» гарантирует соответствие выключателя АВМ-2 на 15А чертёж 425-00-00-03 всем требованиям технических условий ТУ 32 ЦШ 571-80 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, а также при условии сохранения целостности заводского пломбирования.

7.2 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления выключателя АВМ-2 на 15А.

7.3 Гарантийный срок эксплуатации выключателя - 18 месяцев. Исчисление гарантийного срока эксплуатации начинается с момента ввода в эксплуатацию, при условии предварительного хранения не более 6 месяцев.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

8.1 Выключатель АВМ-2 на 15А упакован в коробку из гофрированного картона.

Дата упаковки

Упаковывание произвёл:

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

9.1 Выключатель АВМ-2 на 15А чертёж 425-00-00-03 заводской номер 001367, соответствует техническим условиям ТУ 32 ЦШ 571-80.

Представитель ОТК-завода: Поташкина Н.Г..

Дата выпуска: 12.07.2022г.