

Пом. №	Наименование	Дебит на отработения въздух	Тип	øD	A	B	B1	H	H1	L	Загуба на ΔP
		Vизх., m3/h	-	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Pa
301	Офис Управител	220	TBP-4/№2	145	290	170	165	205	100	120	32.8
302	Офис Чов. Ресурси	130	TBP-4/№2	145	290	170	165	205	100	120	12.8
303	Офис ОДИТ	90	TBP-4/№2	145	290	170	165	205	100	120	7.2
304	Офис Счетоводство	230	TBP-4/№2	145	290	170	165	205	100	120	35.2
305	Офис Търг. Дивизия	230	TBP-4/№2	145	290	170	165	205	100	120	35.2
306	Офис Фик. Холдинг	160	TBP-4/№2	145	290	170	165	205	100	120	18.4
307	Офис IT	100	TBP-4/№2	145	290	170	165	205	100	120	8
309	Кухн. Бокс	510	TBP-4/№4	195	442	320	324	280	150	190	32.6
311	Засед. Зала	390	TBP-4/№3	195	336	245	-	280	150	190	30.6
312	Засед. Зала	380	TBP-4/№3	195	336	245	-	280	150	190	29.2

