

Въздушен баланс

Пом. №	Наименование	Площ	Брой хора - едновременно престой	Светла Височина	Обем	Дебит пресен въздух на човек - норма	Общ дебит пресен въздух (по хора)	Дебит на пресния въздух (по тип помещение - норма)	Общ дебит на пресния въздух (по тип помещение - общо)	Приет дебит на пресния въздух за помещението	Кратност на въздухообмена по пресен въздух	Приет дебит на отработения въздух за помещението
		A, m2	бр.	h, m	V, m3	Vпр., m3/h/човек	Vпр., m3/h	Vпр., l/s x m2	Vпр., m3/h	Vпр., m3/h	n, h-1	Vизх., m3/h
301	Офис Управител	42.5	1	2.7	114.75	25.2	25.2	1.4	214.2	240	2.09	220
302	Офис Чов. Ресурси	24.1	2	2.7	65.07	25.2	50.4	1.4	121.5	140	2.15	130
303	Офис ОДИТ	17.6	2	2.7	47.52	25.2	50.4	1.4	88.7	100	2.10	90
304	Офис Счетоводство	45.4	8	2.7	122.58	25.2	201.6	1.4	228.8	260	2.12	230
305	Офис Търг. Дивизия	44.3	6	2.7	119.61	25.2	151.2	1.4	223.3	250	2.09	230
306	Офис Фик. Холдинг	30.4	6	2.7	82.08	25.2	151.2	1.4	153.2	170	2.07	160
307	Офис IT	19.1	2	2.7	51.57	25.2	50.4	1.4	96.3	110	2.13	100
309	Кухн. Бокс	25	12	2.7	67.5	25.2	302.4	5.6	504.0	560	8.30	510
311	Засед. Зала	25.6	10	2.7	69.12	25.2	252	4.2	387.1	430	6.22	390
312	Засед. Зала	24.5	10	2.7	66.15	25.2	252	4.2	370.4	410	6.20	380
	Общо		59				1486.8		2387.45	2670		2440

10% повече от  
отработения въздух,  
за да има

Оработен въздух