

Избор на подови вентилаторни конвектори

Данни за помещения				Данни за подови вентилаторни конвектори					Размери		
Помещение	Наименование	Охладителен Товар [W]	Отоплителен Товар [W]	Тип	Охадителна мощност за пом. [W]	Отоплителна мощност за пом. [W]	Брой	Въздушен поток [m3/h]	Дължина [mm]	Шиниринна [mm]	Дълбочина [mm]
301	офис Управител	3097.15	4402	FC 22	3588	8274	3	299	870	470	220
302	офис Чов. Ресурси	2236.87	2158	FC 22	2392	5516	2	299	670	470	220
303	офис ОДИТ	1825.09	1613	FC 22	2392	5516	2	299	670	470	220
304	офис Счетоводство	5619.18	5083	FC 32	6108	14020	4	361	870	470	220
305	офис Търг. Дивизия	3873.57	3157	FC 42	3512	7872	2	371	870	470	220
306	офис Фик. Холдинг	3577.04	2459	FC 42	3512	7872	2	371	870	470	220
307	офис IT	1603.76	1509	FC 42	1756	3936	1	371	870	470	220
309	Кухн. Бокс	2288.97	1954	FC 12	2859	6516	3	291	670	470	220
311	Засед. Зала	2070.2	1358	FC 12	2859	6516	3	291	670	470	220
312	Засед. Зала	2034.17	1402	FC 12	2859	6516	3	291	670	470	220

Тип	Охадителна мощност [W]	Отоплителна мощност [W]
FC 12	953	2172
FC 22	1196	2758
FC 32	1527	3505
FC 42	1756	3936