Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет Информационных Технологий, Механики и Оптики

Кафедра Систем Управления и Информатики

Лабораторная работа №3 Измерение мощности


Выполнили: Группа Р3136

Антипов В.А. Труфанова А.А Чергинец Д. Кобзарь Г. Асадуллин И. Быстрамович М.

Проверили: Махин И.Е

Задание 4

При измерении мощности переменного тока определяют частотную и фазовую погрешности ваттметра Д535. Для определения частотной погрешности собирают схему изображенную на рисунке.



В качестве источника сигала используют генератор типа Γ 3-109, а в качестве нагрузки - магазин сопротивлений типа МСР (RH = 500 Om). Ваттметр W типа Д535 устанавливают на предел измерения по току 50 мА и по напряжению - 75 В Изменяя выходное напряжение генератора, устанавливают напряжение на нагрузке, равное 30 В. Частоту генератора изменяют в пределах от 20 Γ ц до 10 к Γ ц, поддерживая постоянным напряжение на нагрузке, и регистрируют показания ваттметра.

Результаты представлены в Форме 4:

Напряжение U_H , (В)	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Частота f , (Γ ц)	20	50	100	200	500	1000	2000	5000	10000
Мощность P_w , (Вт)	2	2	2	2	2.05	2.05	2.1	2.1	1.95
Погрешность δ_f , (%)	0	0	0	0	25	25	50	50	25

Частотную погрешность ваттметра рассчитывают по формуле:

$$\delta_f = |(P_w - P_{f0})/P_{f0}|$$

где P_w – показания ваттметра,

 P_{f0} – показания ваттметра на частоте f0 = 100 Γ ц.