



Республика Карелия

**Администрация Петрозаводского
городского округа**

пр. Ленина, д. 2, г. Петрозаводск, 185910
тел.: 71-33-05 факс: 78-47-53
e-mail: adm@petrozavodsk-mo.ru

ИП Романов Д.В.
пр. Первомайский д. 30
г. Петрозаводск, 185001

24.11.18 № 118-31-211
На № 8/с от 30.10.18

Администрация Петрозаводского городского округа, рассмотрев Ваше обращение по вопросу подтопления подвального помещения многоквартирного дома № 2 по ул. Ригачина грунтовыми водами, сообщает следующее.

В настоящее время Администрацией Петрозаводского городского округа заключен договор по текущему содержанию ливневой канализации автомобильных дорог в границах Петрозаводского городского округа с ООО «Гидросервис-2000».

Ремонтные работы в отношении сетей ливневой канализации выполняются в соответствии с заключённым муниципальным контрактом, согласно действующему законодательству и при наличии денежных средств в бюджете Петрозаводского городского округа на указанные цели.

Специалистами Муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа «Служба заказчика» в Вашем присутствии проведено обследование придомовой территории и помещения № 1, расположенного в доме № 2 по ул. Гюллинга. В ходе проверки факт подтопления помещения подтвердился. При проверке работоспособности придомовой дренажной сети выяснилось, что данная система не функционирует должным образом.

Представителями ООО «Гидросервис-2000» также проведено обследование территории многоквартирного дома № 2 по ул. Ригачина.

В ходе проверки обнаружен дефект дренажной-ливневой сети (провал трубопровода), необходимо произвести ремонт данного участка. Данный вид работ требует значительных затрат.

На основании изложенного выше сообщаем, что в соответствии с Проектом «Корректировка схемы ливневой канализации города Петрозаводска», система канализации на указанном в обращении участке является дренажной.

Дренажная система — служит для защиты территории от избыточной влаги и предназначена для сбора, удаления инфильтрованных и грунтовых вод от