

АКТ
обследования

г. Петрозаводск

«18» января 2017г.

Комиссией в составе:

Главного инженера ООО «ССР» Шашкова С.А.

Мастера по сантехническим работам ООО «ССР» Гуркова Р.И.

Собственника квартиры № 47 Зуева С.А.

Составлен настоящий акт о том, что в период с 16 декабря по настоящее время в МКД по адресу ул. Пограничная д.56 кв. №47 происходит завоздушивание системы ГВС, вследствие чего нарушается циркуляция системы ГВС по стояку.




Давление холодной воды на вводе в дом составляет 3.0 Атм. в часы водоразбора давление падает до 1.8 Атм.

Подписи членов комиссии:

Главный инженер ООО «ССР»

Мастер по сантехническим работам ООО «ССР»

Собственник квартиры № 47

	С.А. Шашков
	Р.И. Гурков
	С.А. Зуев