



Республика Карелия

**Администрация Петрозаводского  
городского округа**

пр. Ленина, д. 2, г. Петрозаводск, 185910  
тел.: 71-33-05 факс: 78-47-53  
e-mail: adm@petrozavodsk-mo.ru

Тряпицыной Л.В.  
ул. Рабочая, д. 52, кв. 2  
г. Петрозаводск

29.01.18 № 03-17-15  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемая Лидия Викторовна!

Администрация Петрозаводского городского округа рассмотрела Ваше обращение по вопросу пониженного напряжения в электрической сети в многоквартирном доме № 52 по ул. Рабочая и сообщает следующее.

В соответствии с приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства № 150 от 03.11.2016 аварийное и техническое обслуживание многоквартирного дома № 52 по ул. Рабочая осуществляет МУП «ПетроГИЦ» до выбора собственниками способа управления указанным многоквартирным домом.

В результате замеров параметров электроэнергии в вводно-распределительном устройстве дома № 52 по ул. Рабочая, проведенных специалистами МУП «ПетроГИЦ» 16.01.2018, было установлено, что напряжение в сети ниже нормативных параметров. Информация о неисправностях на наружных электрических сетях была передана в АО «ОРЭС - Петрозаводск» для принятия мер по стабилизации напряжения.

По информации АО «ОРЭС - Петрозаводск» в настоящее время специалистами данной организации по вышеуказанному адресу производится реконструкция наружных сетей электроснабжения. Данные работы планируется завершить в течении одного месяца.

Заместитель председателя комитета -  
начальник управления жилищного  
хозяйства комитета жилищно -  
коммунального хозяйства Администрации  
Петрозаводского городского округа

Е.И. Перов