



SERVICE CHECK SHEET

Page 1/1

Company Name :

รายละเอียดตรวจสอบระบบบำบัดอากาศ

วันที่

อุปกรณ์/รายการตรวจเช็ค	ปกติ	ผิดปกติ
การบำรุงรักษาระบบ		
1) Blower		
- ตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration)		
- ตรวจสอบการหล่อลื่น Bearing		
- ตรวจสอบ Belt Tension		
- การสั่นหรือ ความผิดปกติอื่นๆ		
- ตรวจสอบสภาพภายนอกของ Blower		
2) Visual Check		
- ตรวจเช็คสภาพ Ducting & Accessories (Hood, Damper)		
- ตรวจเช็คสภาพ Unit Housing		
- ตรวจเช็คสภาพ Support Ducting & Sling		
- ตรวจสอบการรั่วซึม		
- ตรวจเช็ค Gauge ของอุปกรณ์เครื่องมือวัด		
- ตรวจเช็ค สภาพท่อและ Pipe Accessories (Y-Strainer, Flow meter, etc.)		

ระบบ Dust Collector (เพิ่มเติม)		
- ตรวจเช็ค Regulator		
- ตรวจเช็คระบบ Puls Jet Valve		
- ตรวจเช็ค Air Tank		
- ตรวจเช็ค Dust Tank		
- ตรวจเช็ค Rotary Valve		

อุปกรณ์/รายการตรวจเช็ค	ปกติ	ผิดปกติ
เช็คระบบควบคุมการทำงาน		
1) ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (ตรวจเช็คกระแส,ความเร็วรอบมอเตอร์, ฯลฯ)		
2) ตรวจเช็ค Air Flow ตรวจวัดอัตราการไหลของอากาศ (Air Flow Rate) ตรวจสอบค่า Differential Pressure		
- Blower _____		
- Recirculating Pump (ถ้ามี) _____		
- Level Switch (ถ้ามี) _____		
- Solenoid Valve (ถ้ามี) _____		
- อุปกรณ์อื่นๆ _____		

ระบบ Chemicals Feeding (เพิ่มเติม)		
1) pH Controller + pH Probe / ORP Probe		
- การทำงานของฟังก์ชันต่างๆ และ ปุ่มกด		
- ตรวจเช็คสภาพของตัว Probe		
- ตรวจเช็คสภาพ Transmitter		
2) Metering Pump		
- ตรวจเช็คสภาพและการทำงานของ Metering Pump		
- ตรวจเช็คสภาพของ Accessories และ สายสารเคมี		
3) Chemical Tank		
ตรวจสอบสภาพถังสารเคมี ตรวจสอบการรั่วซึมของถัง		

REMARK

Date _____

Service Engineer (Tel.091-5633362)

Date _____

Customer (Tel. _____)

ลูกค้าลงนามรับทราบการเข้าดำเนินการ