

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ANUAL DE ELEVADORES

Conforme ABNT NBR 16858 — Lei Municipal SP 10.348/87 (RIA)

Relatório nº: RIA-2023-0215
Empresa contratante: Condomínio Edifício Horizonte Azul
Local de instalação: Rua das Laranjeiras, 450 — Jardins, São Paulo/SP
Empresa conservadora: ElevaTec Manutenção Ltda. — CNPJ 23.456.789/0001-11
Registro da empresa no CREA: CREA-SP 1122334
Responsável técnico (inspetor): Eng. Mec. Fernanda Lopes Meireles
CREA do responsável técnico: CREA-SP 7023489
Data da inspeção: 15/02/2023
Quantidade de equipamentos: 2

EQUIPAMENTO 1 — Elevador Social 01

Identificação: Elevador Social 01
Modelo: Otis Gen2
Tipo: Elétrico de tração
Fabricante: Otis
Número de fabricação: OT-2012-88341
Capacidade nominal: 6 pessoas / 480 kg
Velocidade nominal: 1,0 m/s
Número de paradas: 10

Nº	Item de inspeção	Apr.	Rep.	N/A	Observações
1.1	Contrato de manutenção	X			
1.2	Registro da empresa no CREA	X			
2.6	Estado da máquina de tração	X			
2.13	Aterramento	X			
3.6	Iluminação de emergência e alarme		X		Lâmpada de emergência inoperante na cabine. Substituir. Prazo de 15 dias.
4.2	Espelho ou painel de indicação de andar		X		Indicador de andar com display queimado em 3 pavimentos. Retificar e substituir.

EQUIPAMENTO 2 — Elevador de Serviço 02

Identificação: Elevador de Serviço 02
Modelo: ThyssenKrupp Synergy 300
Tipo: Elétrico de tração
Fabricante: ThyssenKrupp
Número de fabricação: TK-2015-55610
Capacidade nominal: 10 pessoas / 750 kg
Velocidade nominal: 0,63 m/s
Número de paradas: 10

Nº	Item de inspeção	Apr.	Rep.	N/A	Observações
1.1	Contrato de manutenção	X			
2.5	Disjuntor e alimentação principal	X			
7.8	Teste de carga	X			
5.9	Barreira de luz (proteção de porta)		X		Barreira de luz com falha eventual — porta fecha sem detecção de obstrução.

CONCLUSÃO DA INSPEÇÃO

Foram identificadas pendências de médio prazo nos dois equipamentos. Nenhuma coloca em risco imediato os usuários. Correções obrigatórias conforme prazos indicados. Parecer: Reprovado com pendências.

Data da inspeção: 15/02/2023

Inspetor / Responsável técnico: Eng. Mec. Fernanda Lopes Meireles — CREA-SP 7023489

Empresa responsável: ElevaTec Manutenção Ltda. — CNPJ 23.456.789/0001-11

Documento fictício gerado para teste do sistema ElevaLaudo. Não possui validade legal.