

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ANUAL DE ELEVADORES

Conforme ABNT NBR 16858 — Lei Municipal SP 10.348/87 (RIA)

Relatório nº: RIA-2024-0307

Empresa contratante: Condomínio Edifício Horizonte Azul

Local de instalação: Rua das Laranjeiras, 450 — Jardins, São Paulo/SP

Empresa conservadora: ElevaTec Manutenção Ltda. — CNPJ 23.456.789/0001-11

Registro da empresa no CREA: CREA-SP 1122334

Responsável técnico (inspetor): Eng. Mec. Fernanda Lopes Meireles

CREA do responsável técnico: CREA-SP 7023489

Data da inspeção: 07/03/2024

Quantidade de equipamentos: 2

EQUIPAMENTO 1 — Elevador Social 01

Identificação: Elevador Social 01

Modelo: Otis Gen2

Tipo: Elétrico de tração

Fabricante: Otis

Número de fabricação: OT-2012-88341

Capacidade nominal: 6 pessoas / 480 kg

Velocidade nominal: 1,0 m/s

Número de paradas: 10

Nº	Item de inspeção	Apr.	Rep.	N/A	Observações
1.1	Contrato de manutenção	X			
1.2	Registro da empresa no CREA	X			
2.6	Estado da máquina de tração	X			
2.13	Aterramento	X			
2.8	Estado do freio		X		Freio eletromagnético com folga excessiva; arraste detectado.

EQUIPAMENTO 2 — Elevador de Serviço 02

Identificação: Elevador de Serviço 02

Modelo: ThyssenKrupp Synergy 300

Tipo: Elétrico de tração

Fabricante: ThyssenKrupp

Número de fabricação: TK-2015-55610

Capacidade nominal: 10 pessoas / 750 kg

Velocidade nominal: 0,63 m/s

Número de paradas: 10

Nº	Item de inspeção	Apr.	Rep.	N/A	Observações
1.1	Contrato de manutenção	X			
2.5	Disjuntor e alimentação principal	X			
7.8	Teste de carga	X			
5.9	Barreira de luz		X		Falha intermitente persiste. Substituição do sensor ainda pendente.
6.2	Estado do poço		X		Acúmulo de água no poço por infiltração. Selar impermeabilização necessária.

CONCLUSÃO DA INSPEÇÃO

O Elevador Social 01 apresenta não-conformidade urgente no freio (item 2.8) — recomenda-se paralisação do equipamento até regularização. O Elevador de Serviço 02 mantém pendência da barreira de luz e nova ocorrência no poço. Parecer: Reprovado com pendência urgente.

Data da inspeção: 07/03/2024

Inspetor / Responsável técnico: Eng. Mec. Fernanda Lopes Meireles — CREA-SP 7023489

Empresa responsável: ElevaTec Manutenção Ltda. — CNPJ 23.456.789/0001-11

Documento fictício gerado para teste do sistema ElevaLaudo. Não possui validade legal.