

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ANUAL DE ELEVADORES

Conforme ABNT NBR 16858 — Lei Municipal SP 10.348/87 (RIA)

Relatório nº: RIA-2025-0412
Empresa contratante: Condomínio Edifício Horizonte Azul
Local de instalação: Rua das Laranjeiras, 450 — Jardins, São Paulo/SP
Empresa conservadora: ElevaTec Manutenção Ltda. — CNPJ 23.456.789/0001-11
Registro da empresa no CREA: CREA-SP 1122334
Responsável técnico (inspetor): Eng. Mec. Fernanda Lopes Meireles
CREA do responsável técnico: CREA-SP 7023489
Data da inspeção: 12/04/2025
Quantidade de equipamentos: 2

EQUIPAMENTO 1 — Elevador Social 01

Identificação: Elevador Social 01
Modelo: Otis Gen2
Tipo: Elétrico de tração
Fabricante: Otis
Número de fabricação: OT-2012-88341
Capacidade nominal: 6 pessoas / 480 kg
Velocidade nominal: 1,0 m/s
Número de paradas: 10

Nº	Item de inspeção	Apr.	Rep.	N/A	Observações
1.1	Contrato de manutenção	X			
1.2	Registro da empresa no CREA	X			
2.6	Estado da máquina de tração	X			
2.13	Aterramento	X			
5.12	Acabamento interno da cabine		X		Revestimento do piso com desgaste superficial. Manutenção e

EQUIPAMENTO 2 — Elevador de Serviço 02

Identificação: Elevador de Serviço 02
Modelo: ThyssenKrupp Synergy 300
Tipo: Elétrico de tração
Fabricante: ThyssenKrupp
Número de fabricação: TK-2015-55610
Capacidade nominal: 10 pessoas / 750 kg
Velocidade nominal: 0,63 m/s
Número de paradas: 10

Nº	Item de inspeção	Apr.	Rep.	N/A	Observações
1.1	Contrato de manutenção	X			
2.5	Disjuntor e alimentação principal	X			
7.8	Teste de carga	X			
6.2	Estado do poço		X		Leve resíduo de umidade ainda presente. Verificar impermeabilização

CONCLUSÃO DA INSPEÇÃO

Todas as pendências urgentes do laudo anterior (freio e barreira de luz) foram sanadas. Restam apenas pendências leves de conservação sem risco aos usuários. Parecer: Reprovado com pendências leves.

Data da inspeção: 12/04/2025

Inspetor / Responsável técnico: Eng. Mec. Fernanda Lopes Meireles — CREA-SP 7023489

Empresa responsável: ElevaTec Manutenção Ltda. — CNPJ 23.456.789/0001-11

Documento fictício gerado para teste do sistema ElevaLaudo. Não possui validade legal.