

# RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ANUAL DE ELEVADORES

Conforme ABNT NBR 16858 — Lei Municipal SP 10.348/87 (RIA)

Relatório nº: RIA-2023-0901  
Empresa contratante: Shopping Center Norte-Sul S.A.  
Local de instalação: Av. Marginal Tietê, 1000 — Santana, São Paulo/SP  
Empresa conservadora: VerticalPro Elevadores Ltda. — CNPJ 34.567.890/0001-22  
Registro da empresa no CREA: CREA-SP 3344556  
Responsável técnico (inspetor): Eng. Mec. Carlos Augusto Brito  
CREA do responsável técnico: CREA-SP 9034521  
Data da inspeção: 01/09/2023  
Quantidade de equipamentos: 3

## EQUIPAMENTO 1 — Escada Rolante Entrada Principal

Identificação: Escada Rolante Entrada Principal  
Modelo: KONE EcoMod  
Tipo: Escada rolante  
Fabricante: KONE  
Número de fabricação: KN-2018-30012  
Velocidade nominal: 0,5 m/s  
Inclinação: 30°  
Número de degraus: 48

| Nº  | Item de inspeção              | Apr. | Rep. | N/A | Observações |
|-----|-------------------------------|------|------|-----|-------------|
| 1.1 | Contrato de manutenção        | X    |      |     |             |
| 1.2 | Registro CREA empresa         | X    |      |     |             |
| 2.1 | Freio de serviço e emergência | X    |      |     |             |
| 3.1 | Guarda-corpos e corrimãos     | X    |      |     |             |

## EQUIPAMENTO 2 — Elevador Panorâmico Atrium

Identificação: Elevador Panorâmico Atrium  
Modelo: Schindler 5500  
Tipo: Elétrico de tração — panorâmico  
Fabricante: Schindler  
Número de fabricação: SCH-2017-91234  
Capacidade nominal: 10 pessoas / 800 kg  
Velocidade nominal: 1,6 m/s  
Número de paradas: 4

| Nº   | Item de inspeção       | Apr. | Rep. | N/A | Observações |
|------|------------------------|------|------|-----|-------------|
| 1.1  | Contrato de manutenção | X    |      |     |             |
| 2.6  | Máquina de tração      | X    |      |     |             |
| 2.13 | Aterramento elétrico   | X    |      |     |             |

## EQUIPAMENTO 3 — Elevador de Carga Estoque

Identificação: Elevador de Carga Estoque  
Modelo: Atlas 2000 Carga  
Tipo: Elétrico de tração  
Fabricante: Atlas Schindler

Número de fabricação: AS-2010-77001  
Capacidade nominal: 2000 kg  
Velocidade nominal: 0,5 m/s  
Número de paradas: 3

| Nº   | Item de inspeção       | Apr. | Rep. | N/A | Observações                                               |
|------|------------------------|------|------|-----|-----------------------------------------------------------|
| 1.1  | Contrato de manutenção | X    |      |     |                                                           |
| 7.8  | Teste de carga         | X    |      |     |                                                           |
| 2.5  | Disjuntor principal    | X    |      |     |                                                           |
| 5.12 | Revestimento interno   |      | X    |     | Cabine de carga com painel lateral amassado — sem impacto |

CONCLUSÃO DA INSPEÇÃO

Equipamentos 1 e 2 aprovados sem ressalvas. Equipamento 3 com pendência leve (revestimento) sem impacto na segurança. Parecer: Reprovado com pendência leve — aprovação condicionada.

Data da inspeção: 01/09/2023  
Inspetor / Responsável técnico: Eng. Mec. Carlos Augusto Brito — CREA-SP 9034521  
Empresa responsável: VerticalPro Elevadores Ltda. — CNPJ 34.567.890/0001-22

Documento fictício gerado para teste do sistema ElevaLaudo. Não possui validade legal.