

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ANUAL DE ELEVADORES

Conforme ABNT NBR 16858 — Lei Municipal SP 10.348/87 (RIA)

Relatório nº: RIA-2025-0907
Empresa contratante: Shopping Center Norte-Sul S.A.
Local de instalação: Av. Marginal Tietê, 1000 — Santana, São Paulo/SP
Empresa conservadora: VerticalPro Elevadores Ltda. — CNPJ 34.567.890/0001-22
Registro da empresa no CREA: CREA-SP 3344556
Responsável técnico (inspetor): Eng. Mec. Carlos Augusto Brito
CREA do responsável técnico: CREA-SP 9034521
Data da inspeção: 07/09/2025
Quantidade de equipamentos: 3

EQUIPAMENTO 1 — Escada Rolante Entrada Principal

Identificação: Escada Rolante Entrada Principal
Modelo: KONE EcoMod
Tipo: Escada rolante
Fabricante: KONE
Número de fabricação: KN-2018-30012
Velocidade nominal: 0,5 m/s
Inclinação: 30°
Número de degraus: 48

Nº	Item de inspeção	Apr.	Rep.	N/A	Observações
1.1	Contrato de manutenção	X			
1.2	Registro CREA empresa	X			
2.1	Freio de serviço e emergência	X			
3.1	Guarda-corpos e corrimãos	X			

EQUIPAMENTO 2 — Elevador Panorâmico Atrium

Identificação: Elevador Panorâmico Atrium
Modelo: Schindler 5500
Tipo: Elétrico de tração — panorâmico
Fabricante: Schindler
Número de fabricação: SCH-2017-91234
Capacidade nominal: 10 pessoas / 800 kg
Velocidade nominal: 1,6 m/s
Número de paradas: 4

Nº	Item de inspeção	Apr.	Rep.	N/A	Observações
1.1	Contrato de manutenção	X			
2.6	Máquina de tração	X			
2.13	Aterramento elétrico	X			

EQUIPAMENTO 3 — Elevador de Carga Estoque

Identificação: Elevador de Carga Estoque
Modelo: Atlas 2000 Carga
Tipo: Elétrico de tração
Fabricante: Atlas Schindler

Número de fabricação: AS-2010-77001
Capacidade nominal: 2000 kg
Velocidade nominal: 0,5 m/s
Número de paradas: 3

Nº	Item de inspeção	Apr.	Rep.	N/A	Observações
1.1	Contrato de manutenção	X			
7.8	Teste de carga	X			
2.5	Disjuntor principal	X			

CONCLUSÃO DA INSPEÇÃO

Todos os equipamentos inspecionados e aprovados sem não-conformidades. Redutor da escada rolante substituído e aprovado. Manutenção preventiva em dia. Parecer: Aprovado.

Data da inspeção: 07/09/2025
Inspetor / Responsável técnico: Eng. Mec. Carlos Augusto Brito — CREA-SP 9034521
Empresa responsável: VerticalPro Elevadores Ltda. — CNPJ 34.567.890/0001-22

Documento fictício gerado para teste do sistema ElevaLaudo. Não possui validade legal.