

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ANUAL DE ELEVADORES

Conforme ABNT NBR 16858 — Lei Municipal SP 10.348/87 (RIA)

Relatório nº: RIA-2022-1103

Empresa contratante: Torre Empresarial Centaurus Administração de Imóveis Ltda.

Local de instalação: Alameda Santos, 1800 — Cerqueira César, São Paulo/SP

Empresa conservadora: Alt iTec Elevadores S.A. — CNPJ 56.789.012/0001-44

Registro da empresa no CREA: CREA-SP 7788990

Responsável técnico (inspetor): Eng. Mec. Rodrigo Fonseca Dias

CREA do responsável técnico: CREA-SP 6025873

Data da inspeção: 03/11/2022

Quantidade de equipamentos: 4

EQUIPAMENTO 1 — Elevador Social Bloco A — 01

Identificação: Elevador Social Bloco A — 01

Modelo: Otis High-Rise 3000

Tipo: Elétrico de tração — uso corporativo

Fabricante: Otis

Número de fabricação: OT-2019-12301

Capacidade nominal: 16 pessoas / 1200 kg

Velocidade nominal: 2,5 m/s

Número de paradas: 32

Nº	Item de inspeção	Apr.	Rep.	N/A	Observações
1.1	Contrato de manutenção	X			
1.2	Registro CREA empresa	X			
1.3	ART do responsável técnico	X			
2.6	Máquina de tração	X			
2.13	Aterramento	X			
7.8	Teste de carga	X			
2.8	Freio		X		Freio com folga além do especificado (0,8 mm — limite 0,5 mm)

EQUIPAMENTO 2 — Elevador Social Bloco A — 02

Identificação: Elevador Social Bloco A — 02

Modelo: Otis High-Rise 3000

Tipo: Elétrico de tração — uso corporativo

Fabricante: Otis

Número de fabricação: OT-2019-12302

Capacidade nominal: 16 pessoas / 1200 kg

Velocidade nominal: 2,5 m/s

Número de paradas: 32

Nº	Item de inspeção	Apr.	Rep.	N/A	Observações
1.1	Contrato de manutenção	X			
1.2	Registro CREA empresa	X			
1.3	ART do responsável técnico	X			
2.6	Máquina de tração	X			
2.13	Aterramento	X			

Nº	Item de inspeção	Apr.	Rep.	N/A	Observações
7.8	Teste de carga	X			
3.6	Iluminação de emergência		X		Bateria do sistema de emergência descarregada. Substituir. Pr

EQUIPAMENTO 3 — Elevador Social Bloco B — 01

Identificação: Elevador Social Bloco B — 01

Modelo: Schindler High-Rise 3000

Tipo: Elétrico de tração — uso corporativo

Fabricante: Schindler

Número de fabricação: SCH-2019-88401

Capacidade nominal: 16 pessoas / 1200 kg

Velocidade nominal: 2,5 m/s

Número de paradas: 32

Nº	Item de inspeção	Apr.	Rep.	N/A	Observações
1.1	Contrato de manutenção	X			
1.2	Registro CREA empresa	X			
1.3	ART do responsável técnico	X			
2.6	Máquina de tração	X			
2.13	Aterramento	X			
7.8	Teste de carga	X			

EQUIPAMENTO 4 — Elevador Social Bloco B — 02

Identificação: Elevador Social Bloco B — 02

Modelo: Schindler High-Rise 3000

Tipo: Elétrico de tração — uso corporativo

Fabricante: Schindler

Número de fabricação: SCH-2019-88402

Capacidade nominal: 16 pessoas / 1200 kg

Velocidade nominal: 2,5 m/s

Número de paradas: 32

Nº	Item de inspeção	Apr.	Rep.	N/A	Observações
1.1	Contrato de manutenção	X			
1.2	Registro CREA empresa	X			
1.3	ART do responsável técnico	X			
2.6	Máquina de tração	X			
2.13	Aterramento	X			
7.8	Teste de carga	X			

CONCLUSÃO DA INSPEÇÃO

Bloco A com pendências em ambos os elevadores (freio e iluminação de emergência); correções obrigatórias dentro dos prazos. Bloco B aprovado sem ressalvas. Parecer: Reprovado — pendências no Bloco A.

Data da inspeção: 03/11/2022

Inspetor / Responsável técnico: Eng. Mec. Rodrigo Fonseca Dias — CREA-SP 6025873

Empresa responsável: Alt iTec Elevadores S.A. — CNPJ 56.789.012/0001-44

Documento fictício gerado para teste do sistema ElevaLaudo. Não possui validade legal.