

ตัวอ่านค่า Sensor PT100 อุณหภูมิ -100 to 300 องศา Output RS485 Modbus RTU

ตัวอ่านค่า Sensor PT100 อุณหภูมิ -100 to 300 องศา Output RS485 Modbus RTU

รองรับการเชื่อมต่อแบบ RS485 Modbus RTU

อ่านค่าตั้งแต่อุณหภูมิ -100 to 300 องศา แหล่งจ่ายไฟที่ต้องการ 8-30VDC

ติดตั้งบนรางปีกานา (DIN rail)



***ขนาดกระทัดรัด

กว้าง 26 mm.
ยาว 95 mm.
สูง 45 mm.

ตัวอ่านค่า Sensor PT100 อุณหภูมิ -100 to 300 องศา Output RS485 Modbus RTU

Address: Device Id: Number of Polls: 10602
Length: MODBUS Point Type: Valid Slave Responses: 10602

Function code Support

Slave station number: the address of the local instrument, the address must be between 1 and 247, and the addresses of the instruments on the same bus cannot be repeated.

When the address is 0, it is used for the broadcast function, and only the write function is valid at this time. single byte.

Function code: "Read" and "Write" functions are defined from the perspective of the master. single byte.

40012: < 0 >

function code	Modbus name	function name	broadcast	The maximum value of N in a row
3 (0x03)	Read Holding Registers	Read N register values	NO	twenty four
16 (0x10)	Write Multiple Registers	Write N register values	YES	twenty four

Function Read 03
Function Write 10

ตัวอ่านค่า Sensor PT100 อุณหภูมิ -100 to 300 องศาเซลเซียส Output RS485 Modbus RTU

รูปแบบการสื่อสารผ่าน
RS485 Modbus RTU



Communication Default

ID = 1 (Default 1)

Baud rate = 2400, 4800, 9600, 19200bps (Default 9600)

Data bit = 8

Parity = none

Stop bit = 1