

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG
ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

Số: **0571** /BC-ĐLTPST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Sóc Trăng, ngày tháng 3 năm 2018


BÁO CÁO

Về sự cố tuần từ ngày 14/03/2018 đến ngày 20/03/2018

STT	Ngày, tháng xảy ra sự cố	Giờ xảy ra sự cố	Giờ tái lập	Nội dung sự cố	Nguyên nhân	ĐV đề xảy ra sự cố	VTTB sự cố			Điện áp (TT, HT)	CQ	KQ	Phân loại						Tổng số khách hàng mất điện	Tài sản		Ghi chú
							Tên, chủng loại	Số lượng	Nhà SX				TQ		VC		TBA	HA		Điện lực	Khách hàng	
													Đ.trực	N.rẽ	Đ.trực	N.rẽ						
1	14/03/2018	9:25		Bật RCS phân đoạn trụ 17A/1 (dòng sự cố IA = 1511; IB = 262; IC = 284; IN = 1374) bật thoát qua	Do xe cầu công trình thi công Công ty may Nhà Bè cầu cống bê tông chạm vào dây pha gây sự cố	ĐLTPST				TT		x	x							x		

Nơi nhận:

- P.KT-PCST "để báo cáo" (gửi FTP/PHONG BAN/KT/07 SUCO/Bao cao/Bao cao tuan/2018/Thang 3/ĐLTPST);
- Đội QLVHĐD&TBA "để phối hợp t/h";
- Lưu: VT, KHKT-ĐLTPST. LTB2b.


GIÁM ĐỐC ĐIỆN LỰC
PHÓ GIÁM ĐỐC
ĐIỆN LỰC TP. SÓC TRĂNG
CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG
Văn Tấn Danh



CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG
ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

Phụ lục: Báo cáo tình hình thực hiện các giải pháp giảm sự cố lưới điện hàng tuần (tháng)
(Từ ngày 14/03/2018 đến ngày 20/03/2018)

Stt	Nội dung thực hiện giải pháp giảm sự cố	Kế hoạch (Số lượng)	Kết quả thực hiện		Kế hoạch tuần (tháng) tới		Ghi chú
			Số lượng	Vị trí thuộc nhánh, trạm	Số lượng	Vị trí thuộc nhánh, trạm	
1	Lắp nắp chụp LA	0	0				
2	Lắp nắp chụp FCO	0	0				
3	Lắp nắp chụp LBFCO	0	0				
4	Lắp nắp chụp sứ cao MBA	0	0				
5	Lắp nắp chụp TI	0	0				
6	Lắp phíp che DS liên động	0	0				
7	Lắp nắp chụp TU	0	0				
8	Lắp nắp chụp sứ đứng 24kV bị hở	0	0				
9	Xử lý rỉ dầu trạm biến áp	0	0				
10	Ép lại lều trung thế, gia cường lều	0	0				
11	Bịt kín các đầu co nhựa PVC bảo vệ cáp xuất hạ thế chống chuột cắn cáp xuất	0	0				
12	Luồn ống gân mềm bảo vệ cáp xuất hạ thế chống chạm vỏ thùng	0	0				
13	Thay CB, cáp xuất hạ thế không phù hợp dung lượng MBA	0	0				
14	Thay LA trạm	0	0				

15	Thay thùng mục sét, thay chằng.	1	1	- Thay dây chằng đứt trụ 37/1, 53/1, 54/1 phân đoạn Quốc Lộ 60-3			
16	Chèn mốp xốp gốc trụ, thân trụ, lắp ốp tol chống rắn.	0	0				
17	Lắp batte đồng xử lý đồng – nhôm cho vị trí đầu nối LTD vào dây dẫn	0	0				
18	Dựng trụ, tháp sắt nâng cao ĐDTT, ĐDHT, nâng đà.	0	0				
19	Thay trụ mục gốc, thay đà sét, chỉnh trụ nghiêng	0	0				
20	Lắp đà composite, đà sơn line X phân đoạn, trạm...	0	0				
21	Thay DS , lắp phíp chống rắn, chim...	0	0				
22	Phát quang trung, hạ thế	0	0				
23	Vệ sinh sứ	0	0				
24	Thay sứ bể bát, sứ bị phóng điện	1	1	- Thay sứ đứng bị bể trụ 39/3 phân đoạn Phước Nghiêm - Trường Khánh - Đại Ngãi			
25	Nâng đà, nối rộng khoảng cách dây pha trung thế	0	0				
26	Bịt kín mối nối lèo trung thế hở.	0	0				
27	Gia cường mối nối lèo trung thế, ép lèo trung thế	0	0				
28	Bảo trì lưới hạ áp	0	0				
29	Bảo trì trạm	0	0				

* **Ghi chú:** Biểu mẫu này gửi kèm với báo cáo sự cố định kỳ hàng tuần.