

Số : - /BB-ĐLKS

Kế Sách, ngày 06 tháng 8 năm 2018

BIÊN BẢN ĐIỀU TRA SỰ CỐ

1- THÀNH PHẦN ĐOÀN ĐIỀU TRA:

+ Trưởng đoàn:

Nguyễn Chí Hưng Chức vụ: CBKT

+ Các thành viên:

Phạm Xuân Thắng Chức vụ: Đội QL VH ĐD ở TBA

Vương Công Tào Chức vụ: //

Chức vụ:

2- ĐẾN ĐIỀU TRA SỰ CỐ:

- Xây ra tại: trụ A72ĐN/311 - A72ĐN/312 nhánh Kế Sách - Nhón Mỹ.

- Thuộc tuyến: A72ĐN

3- NGÀY, GIỜ XÂY RA SỰ CỐ: 2 giờ 02 phút, ngày 06 / 8 / 2018

- Nơi xảy ra sự cố: tại trụ A72ĐN/311 - A72ĐN/312

4- THỜI TIẾT LÚC XÂY RA SỰ CỐ: Trời mưa, giông gió

5- CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG TRƯỚC KHI XÂY RA SỰ CỐ:

6- DIỄN BIẾN SỰ CỐ VÀ TÌNH HÌNH HƯ HỎNG THIẾT BỊ:

Vào lúc 2 giờ 02 phút ngày 06/8/2018 bắt Res Nhón Mỹ Vĩnh cửu ghi nhận dòng sự cố như sau: $I_a = 1120 A$; $I_b = 1370 A$; $I_c = 1277 A$; $I_g = 9,8 A$; Lần 2: $I_a = 130 A$; $I_b = 1201 A$; $I_c = 117 A$; $I_g = 30 A$. Nhóm trực và CBKT tiến hành kiểm tra các nhánh Táp Rền - Nhón Mỹ; Kế Sách - Nhón Mỹ; Táp Rền - Đại An. Kiểm tra đến nhánh Kế Sách - Nhón Mỹ thì nhóm trực phát hiện tâm tole nằm trên ĐDTT Kế Sách - Nhón Mỹ khoảng trụ A72ĐN/311 - A72ĐN/312.

7- GIỜ, NGÀY PHỤC HỒI LẠI HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG: 3 giờ 33 phút, ngày 06 / 8 / 2018

8- SỐ LIỆU CHỦ YẾU VỀ LÝ LỊCH THIẾT BỊ HƯ HỎNG:

- Năm chế tạo: Năm vận hành:
- Chỗ hư hỏng:
- Các trường hợp hư hỏng trước:
- Ngày, tháng kiểm tra, bảo dưỡng gần nhất:
- Kết quả thử nghiệm cuối cùng trước khi xảy ra sự cố:

9- ĐẶC ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA ROLE BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG HÓA CÙNG NHƯ CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN LIÊN LẠC HIỆN HÀNH:

10- NGUYÊN NHÂN GÂY RA SỰ CỐ VÀ NGƯỜI GÂY RA SỰ CỐ:

Do thời mùa, gió lớn nên tầm tole bay lên nắm tên ĐDT.

11- NGUYÊN NHÂN ĐỂ SỰ CỐ PHÁT TRIỂN VÀ NGƯỜI ĐỂ SỰ CỐ PHÁT TRIỂN:

12- PHÂN LOẠI SỰ CỐ: *Vĩnh cửu*

13- GIÁ TRỊ THIẾT HẠI DO SỰ CỐ GÂY NÊN:

- Giá trị hiện vật hư hỏng:

- Sản lượng điện thiếu hụt do sự cố gây nên: *19325*

- Các hộ trọng điểm lớn, đặc biệt, quan trọng bị mất điện: *Khu vực Nhơn Mỹ;*

14- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN ĐIỀU TRA:

TKS; An Lạc Tây

15- NHỮNG BIỆN PHÁP NHẪM KHẮC PHỤC SỰ CỐ VÀ PHỤC HỒI LẠI THIẾT BỊ HƯ HỎNG:

16- Ý KIẾN TIẾP NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ XẢY RA SỰ CỐ:

Đại diện Đơn vị xảy ra sự cố



Nguyễn Duy Anh

Đại diện đoàn Điều tra

[Signature]

Nguyễn Quý Hưng 2

Kế Sách, ngày 06 tháng 8 năm 2018

BIÊN BẢN

V/v điều tra sự cố gây gián đoạn điện

Hôm nay, vào lúc... giờ... phút, ngày... tháng... năm 2018. Đoàn điều tra sự cố của Điện lực Kế Sách và các cơ quan chức năng liên quan thống nhất lập biên bản như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

a. Đại diện Kế Sách:

1. Ông (bà): Nguyễn Duy Anh..... chức vụ: Phó GĐKT
2. Ông (bà): Nguyễn Chí Hưng..... chức vụ: CBKT

b. Đại diện chính quyền địa phương:

1. Ông (bà): Mai Văn Dươn..... chức vụ: Phó Chủ tịch
2. Ông (bà): chức vụ:

c. Đại diện Nhà, Công trình (phương tiện...) gây sự cố (nếu có):

1. Ông (bà): chức vụ:
2. Ông (bà): chức vụ:

d. Những người chứng kiến:

1. Ông (bà):
Địa chỉ:
2. Ông (bà):
Địa chỉ:

II. VỊ TRÍ GÂY SỰ CỐ:

- Thuộc tuyến:
- Khoảng trụ (hoặc vị trí trạm điện, vị trí đường cáp ngầm):
.....

III. TÁC NHÂN GÂY SỰ CỐ:

a. Người gây ra sự cố (nếu có):

- ☐ Ông (bà):
☐ Đại diện cho:
☐ Số nhà:
☐ Đường phố (hoặc ấp):
☐ Phường (hoặc xã):
☐ Thị xã (hoặc huyện, Tp thuộc tỉnh):

b. Các động vật hoang dã:

.....
.....

IV. DIỄN BIẾN SỰ CỐ:

Vào lúc 2 giờ 02 phút ngày 06/8/2018 hát ACS Nhón Mỹ
Vĩnh Cửu ghi nhận dòng sự cố như sau: $I_a = 1120A$; $I_b = 1370A$;
 $I_c = 1277A$; $I_g = 98A$; Lần 2: $I_a = 130A$; $I_b = 1201A$; $I_c = 117A$;
 $I_g = 30A$. Nhóm trực và CBKT tiến hành kiểm tra các
nhóm Tập Rèn Nhón Mỹ, Kế Sách - Nhón Mỹ, Tập Rèn Hai An.
Kiểm tra đến nhóm Kế Sách - Nhón Mỹ thì nhóm trực
đã phát hiện tấm tole nằm trên ĐDTT Kế Sách - Nhón Mỹ
Khoảng từ A72DN1314 - A72DN1312.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Kết luận:

Hộ (Cơ quan, Xí nghiệp): đã vi phạm về
bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Hoặc do tole bay lên ĐDTT Nên gây sự cố làm gián đoạn cung cấp
điện các khu vực: Nhón Mỹ; TT.KS; An Lạc Tây.

2. Kiến nghị:

Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và thống nhất ký vào biên bản.
Kết thúc lúc... 3... giờ... 33... phút, ngày 06... tháng 8... năm 20

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN LIÊN QUAN

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG:

ĐIỆN LỰC KÊ SÁCH:

NHỮNG NGƯỜI CHỨNG KIẾN:

ĐỐI TƯỢNG VI PHẠM (ghi ý kiến nếu có):