



ПРОТОКОЛ

аналізу проби води

Замовник ФОП Беспалий О.В.

Пробовідбірник представник Замовника

Місце відбору проби води ТМ Вода «Императорская», Харківський р-н,
с.Момотове, вул.Квіткова, 7

Дата відбору проби води 25.06.2019 р.

Дата доставки проби води в лабораторію 25.06.2019 р.

Дата початку аналізу 25.06.2019 р.

№ пп	Показник	Одиниця вимірювання	Нормативи для питної води*	Визначено у воді
1.	Забарвленість	град.	10	0
2.	Каламутність	НОК	0,5	0,09
3.	Осад	описово	відсутність	відсутній
4.	Запах, 20°C	бали	0	0
5.	Запах, 60°C	бали	0	0
6.	Сухий залишок	мг/дм ³	1000	105
7.	Мінералізація	мг/дм ³	не нормується	142
8.	Електропровідність	мкСм/см	2500	157
9.	Редокс-потенціал	мВ	не нормується	297
10.	рН	од.рН	6,5-8,5	6,5
11.	Жорсткість загальна	ммоль/дм ³	7,0	1,5
12.	Лужність загальна	ммоль/дм ³	6,5	1,2
13.	Хлориди	мг/дм ³	250	17
14.	Сульфати	мг/дм ³	250	19
15.	Вуглекислота вільна	мг/дм ³	не нормується	138
16.	Гідрокарбонати	мг/дм ³	не нормується	73
17.	Карбонати	мг/дм ³	не нормується	<5
18.	Амоній	мг/дм ³	0,1	<0,01
19.	Нітрати	мг/дм ³	10	2,9
20.	Нітрити	мг/дм ³	0,1	0,001
21.	Залізо загальне	мг/дм ³	0,2	<0,01

Примітки: * - нормативи для фасованої води і води з джерел розливу наведені відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), наказ МОЗ України 12.05.2010 №400.

Начальник лабораторії, к.т.н.

26.06.2019



В.Я.Кобилянський