

ООО "ТКК". Индустриальный парк "Развитие бизнеса" - проект #9

ООС

23 Nov 2020 15:11 - Евгений Гапичев

Status:	в работе	Start date:	05 Apr 2021
Priority:	нормальный	Due date:	17 May 2021
Assignee:	Екатерина Валяева	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Описание задачи:			
Description			

History

#1 - 24 Nov 2020 15:46 - Евгений Гапичев

- Assignee set to Екатерина Валяева

#2 - 24 Nov 2020 17:00 - Евгений Гапичев

ПОС один на все этапы с разделением на этапы внутри раздела

С уважением,
Гапичев Евгений Сергеевич
ООО "ПромИнжиниринг"
+7(904)218-71-83
+7(4742)20-01-50

----- Перенаправленное сообщение -----

Тема: Re: Fwd: ТКК_индустриальный парк
Дата: Tue, 24 Nov 2020 13:03:09 +0300
От: Екатерина Валяева <valy-ekaterina@mail.ru>
Отвечать: Екатерина Валяева <valy-ekaterina@mail.ru>
Кому: gapichev@promen48.ru

Здравствуйте, Евгений!

Разработка ООС по индустриальному парку займёт недели 3. Стоимость раздела 80 тыс. чистыми. Если будет один ПОС.

Если ПОСы будут на каждый этап свои, то цена за один ООС 100.

Если надо ООСы на каждый ЭТАП отдельно, то цена за каждый уменьшится.

Понедельник, 23 ноября 2020, 15:59 +03:00 от Евгений Гапичев
<gapichev@promen48.ru>:

Добрый день, Екатерина!

Вы готовы разработать ООС по объекту: ООО "ТКК". Индустриальный парк "Развитие бизнеса"? <<https://office.promen48.ru:4443/projects/tkk>>

Исходны данные и ПОС будут выданы в конце декабря, но сейчас нужна стоимость и срок от вас.

С уважением,
Гапичев Евгений Сергеевич
ООО "ПромИнжиниринг"
+7(904)218-71-83
+7(4742)20-01-50

----- Перенаправленное сообщение -----

Тема: Re: ТКК
Дата: Sun, 22 Nov 2020 18:05:00 +0300
От: Евгений Бирюков <biryukove@mail.ru>
Отвечать: Евгений Бирюков <biryukove@mail.ru>

Кому: chumichkin.den@mail.ru <chumichkin.den@mail.ru>, Danila Leonov <danilaleon@gmail.com>, Владимир Владимирович <chaluuevy@mail.ru>, Евгений Гапичев <gapichev@promen48.ru>
Копия: ООО МСП <ooo.msp.l@yandex.ru>

Подправил план.
С уважением,
Евгений Бирюков
+79066840560

Воскресенье, 22 ноября 2020, 13:42 +03:00 от Евгений Бирюков <biryukove@mail.ru>:

Направляю Вам план разделения основного корпуса на участки.

Прошу принять в работу.

Принять категорию помещений — ВЗ.

Зона по ПУЭ — П-IIa

Электроснабжение.

Прошу проверить технические условия на подвод электроснабжения.

Каждый участок необходимо обеспечить мощностью 400 кВт, напряжение — 380В. Итого общая потребляемая мощность 6 МВт. Если было заявлено меньше, нагрузка будет пересмотрена. При расчете нагрузок не учитывалось освещение.

На каждом участке предусмотреть шкаф с автоматами и оборудовать приборами учета электрической энергии (шкафы выбрать с возможностью их расширения) .

Освещенность помещений — 300 лк. Предусмотреть возможность увеличения освещенности до 500 лк.

РП и КТП размещаем на отметке +3,900 в пролете Д-Е (2 этаж).

Ввод со стороны 1 оси.

Количество КТП определяется при необходимости. Прошу определить

габариты помещений с учетом оборудования имеющегося в наличии.

Прокладку кабелей максимально выполнять в существующих каналах под отметкой 0,000 (показаны на плане серым цветом — в автокаде отдельный план подземных каналов).

Выполнить питание ворот (380 В, 1,5 кВт). Ворота рулонные автоматические.

На АБК и остальные сооружения задание будет выдано отдельно, в том числе и от смежных отделов.

Водоснабжение и водоотведение.

Прошу проверить технические условия на водоснабжение и водоотведение.

На плане показаны сантехнические блоки.

Расстановка блоков выполнена с учетом существующих каналов. При прокладке коммуникаций максимально использовать существующие каналы под отм. 0,000 (показаны на плане серым цветом — в автокаде отдельный план подземных каналов).

К блокам выполнить:

Подвод питьевой воды расходом 300 л/сутки.

Подвод технической воды расходом 500 л/сутки от существующих скважин.

Выполнить отвод воды.

Выполнить отвод ливневых стоков от основного корпуса.

подвод потребителей оборудовать приборами учета.

На этапе сдачи объекта в эксплуатацию сантехнические блоки не будут устанавливаться. Будет предусмотрено только место и осуществлен подвод энергоресурсов.

На АБК и остальные сооружения задание будет выдано отдельно, в том числе и от смежных отделов.

Отопление и вентиляция.

Выполнить отопление и вентиляцию участков основного корпуса.

Температура в производственных участках:

Зимнее время — 18-20°C

Летнее — 20-22°C

Выполнить тепловые завесы ворот (ворота рулонные).

Теплоснабжение.

Выполнить теплоснабжение основного корпуса.

Нагрузки будут выданы специалистами по отоплению и вентиляции.

*Задание на автоматизацию, диспетчеризацию, пожаротушение будут выданы позднее. *

С уважением,
Евгений Бирюков
+79066840560

С уважением,

Екатерина Валяева
8-903-865-48-14

#3 - 25 Nov 2020 09:28 - Евгений Гапичев

- Start date changed from 23 Nov 2020 to 21 Dec 2020

#4 - 25 Dec 2020 09:15 - Евгений Гапичев

- File 3_4 Письмо ЦГСМ О значениях фоновых концентраций.pdf added

С уважением,
Гапичев Евгений Сергеевич
ООО "ПромИнжиниринг"
+7(904)218-71-83
+7(4742)20-01-50

----- Перенаправленное сообщение -----

Тема: Fwd: Справка по фоновым концентрациям
Дата: Fri, 25 Dec 2020 08:56:21 +0300
От: ООО "МСП" <ooo.msp.l@yandex.ru>
Кому: Evgeniy Biryukov <biryukove@mail.ru>, Евгений Гапичев
<gapichev@promen48.ru>

----- Пересылаемое сообщение -----

24.12.2020, 20:30, "Andrey Mershinets" <andy_my@mail.ru>:

Добрый вечер.
Во вложении — письмо ЦГСМ о значениях фоновых концентраций.
С уважением,
Мершинец Андрей.

----- Конец пересылаемого сообщения -----

--

С уважением,
Технический директор ООО "МСП"
Стуров Денис Васильевич
+7-910-257-22-25
+7-4742-57-00-15

#5 - 29 Jan 2021 09:03 - Евгений Гапичев

- Assignee deleted (Екатерина Валяева)

#6 - 04 Apr 2021 23:00 - Евгений Гапичев

- Due date changed from 01 Feb 2021 to 17 May 2021
- Assignee set to Екатерина Валяева
- Start date changed from 21 Dec 2020 to 05 Apr 2021

#7 - 04 Apr 2021 23:00 - Евгений Гапичев

- Subject changed from 47-20-OOC to OOC

Files

3_4 Письмо ЦГСМ О значениях фоновых концентраций.pdf	652 KB	25 Dec 2020	Евгений Гапичев
--	--------	-------------	-----------------