



Публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ПАО «НЛМК», пл. Metallургов 2, г. Липецк, 398040
тел.: +7 (4742) 44 42 22 | факс: +7 (4742) 44 11 11
e-mail: info@nlmk.com | www.nlmk.com

15.04.2021 № 1/110-260-ИСХ Руководителю проекта
на № 53128-NLMK-ASU19-AL000-028 от 23.03.2021 ООО «Эр Ликид»

*О технических условиях на энергоносители для адм.
помещений*

С.Н. Слепухину

e-mail: Sergey.Slepukhin@airliquide.com

Для разработки проектной и рабочей документации по объекту капитального строительства блока разделения воздуха №19 согласовываем технические условия на подключение административных помещений, расположенных в здании УРВ №1 на отм. +5,400 м в осях Л-О рядах 41-49, к действующим сетям энергоснабжения:

1) Подвод питьевой воды (в том числе на нужды горячего водоснабжения) общим расходом 0,6м³/ч выполнить от хозяйственно-питьевого трубопровода Ду50 мм с подключением на отм.0,000м в рядах 46-47 осях Л-Н в районе 46-47 колонны. Давление воды в точке подключения 0,15-0,2МПа. Предусмотреть установку прибора учёта.

2) Подачу воды на горячее водоснабжение максимальным расходом 0,25 м³/ч выполнить по закрытой схеме с подачей теплоэнергии от теплового узла №3 УРВ №1 Кислородного цеха. Учесть отключение системы теплофикации на гидравлические испытания и ремонт два раза в год. Предусмотреть установку прибора учёта теплоэнергии.

3) Отвод бытовых стоков общим расходом 0,6м³/ч выполнить в самотечный трубопровод Ду100мм хозяйственно-бытовой канализации с подключением на отм. 0,000м в рядах 49-50 осях Н-О отвода стоков от санузлов.

С уважением,
**Директор
Дирекции по энергетическому
производству**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
00d4d661822cd7f69fb633118346dc1365
Владелец: Чвилев Андрей Николаевич
Действителен с 18.02.2020 по 18.02.2022

А.Н. Чвилев

*Е.В. Комаревцев
+7 (4742) 444-474
А.В. Логинов
+7 (4742) 441-684*