

25 января 2022г.

Утверждаю:

И.О. Директор Дятловского РУП ЖКХ
 Дедуль В.С.

Акт

Обследования котла, установленного на котельной «Козловщина»
г.п Козловщина, ул. Озерная

Комиссия в составе:

Главного инженера Дятловского РУП ЖКХ Кучинского С.М, начальника участка ОК и ТС Вишевского В.И, мастера ОК и ТС Татарчика Д.И, слесаря ремонтника Юшкевич А.П, произвела обследование:

1. котла КВ-Рм-1 зав.№ 61, выявила, что по результатам технического освидетельствования обнаружены течь труб конвективной части и правого, левого экрана топки котла.

2. котла КВ-Рм-1 зав.№ 60, выявила, что по результатам технического освидетельствования обнаружены течь труб конвективной части и правого, левого, потолочного экрана топки котла.

Заключение комиссии:

Котлы находятся в аварийном состоянии, требуется замена 100% трубной части котлов.



Кучинский С.М.

Вишевский В.И.

Татарчик Д.И.

Юшкевич А.П.