

ООО «ЛВМ РУС». Реконструкция Завода по переработке и консервированию картофеля на территории ОЭЗ ППТ Липецк - проект #33

TX1

16 Mar 2021 12:56 - Евгений Гапичев

Status:	согласование	Start date:	16 Mar 2021
Priority:	нормальный	Due date:	16 Sep 2021
Assignee:	Нина Селиванова	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Описание задачи:	Товарно-сырьевой склад растительного масла.		
Description			
Товарно-сырьевой склад растительного масла.			

History

#1 - 16 Mar 2021 13:04 - Евгений Гапичев

- Assignee set to Нина Селиванова

#2 - 16 Mar 2021 13:10 - Евгений Гапичев

- File image003.jpg added

- File image005.jpg added

С уважением,
Гапичев Евгений Сергеевич
ООО "ПромИнжиниринг" (г. Липецк)
+7(4742)20-01-50
+7(904)218-71-83

----- Перенаправленное сообщение -----

Тема: RE: БД_существующее маслохозяство
Дата: Tue, 16 Mar 2021 08:43:47 +0000
От: Zhelatelev, Evgeniy <Evgeniy.Zhelatelev@lwbd.ru>
Кому: Gapichev, Evgeniy (TSF) <gapichev@promen48.ru>
Копия: Myshev, Evgeniy (TSF) <mshp.bd@yandex.ru>, Chursin, Denis (TSF) <chursin.dv48@yandex.ru>, Kochubey, Andrey <Andrey.Kochubey@lwbd.ru>, Abramov, Sergey <Sergey.Abramov@lwbd.ru>, Petrenko, Dmitriy <Dmitriy.Petrenko@lwbd.ru>, Korlykhanov, Andrey (TSF) <blackhan1982@mail.ru>, Khalchevskiy, Nikolay (TSF) <397982@mail.ru>, Antimonov, Artem (TSF) <aantimonov@mail.ru>, Alferov, Andrey <Andrey.Alferov@lwbd.ru>

Здравствуйте,

Расположение емкостей согласовано.

Расположение насосов не согласовано.

1. В демонтаже не вижу смысла. Используем их для подачи чистого масла на жарку. Для этого необходимо электродвигатель укомплектовать дополнительным вентилятором для охлаждения. Нужно проверить возможность по технологической схеме

2. Насосы расположены на проходе из неуказанной на чертеже двери. Насосы расположены за пределами неуказанного на чертеже противоразливного ограждения.

Best regards,

Evgeniy

-----Original Message-----

From: Евгений Гапичев <gapichev@promen48.ru>
Sent: Thursday, March 11, 2021 6:55 PM
To: Chursin, Denis (TSF) <chursin.dv48@yandex.ru>; Kochubey, Andrey <Andrey.Kochubey@lwbdr.ru>; Abramov, Sergey <Sergey.Abramov@lwbdr.ru>; Petrenko, Dmitriy <Dmitriy.Petrenko@lwbdr.ru>; Korlykhanov, Andrey (TSF) <blackhan1982@mail.ru>; Khalchevskiy, Nikolay (TSF) <397982@mail.ru>; Zhelatelev, Evgeniy <Evgeniy.Zhelatelev@lwbdr.ru>; Antimonov, Artem (TSF) <aantimonov@mail.ru>
Cc: Myshev, Evgeniy (TSF) <msp.bd@yandex.ru>
Subject: БД_существующее маслохозяйство

Добрый день!

Направляю на согласование схему демонтажа и компоновку существующего маслохозяйства.

С уважением,

Гапичев Евгений Сергеевич

ООО "ПромИнжиниринг"

+7(904)218-71-83

+7(4742)20-01-50

#3 - 18 Mar 2021 18:55 - Евгений Гапичев

На 18 мар. 2021 г., 18:51, в 18:51, "Евгений Гапичев" <gapichev@promen48.ru> написал:п>

€ уважением,
Гапичев Евгений Сергеевич
ООО "ПромИнжиниринг" (г. Липецк)
+7(904)218-71-83
+7(4742)20-01-50—

На 18 мар. 2021 г., 17:18, в 17:18, "Zhelatelev, Evgeniy" <evgeniy.zhelatelev@lwbdr.ru> написал:п>Здравствуйте,

Обсудил с коллегами. Они не уверены что предложенные расходомеры будут работать корректно. Согласно нашему внутреннему стандарту, для масла рекомендовано применение расходомеров E+H Promass F500
Best regards,
Evgeniy

From: Евгений Гапичев <gapichev@promen48.ru>
Sent: Thursday, March 18, 2021 1:37 PM
To: Zhelatelev, Evgeniy <Evgeniy.Zhelatelev@lwbdr.ru>
Cc: Khalchevskiy, Nikolay (TSF) <397982@mail.ru>; МСП <ooo.msp.l@yandex.ru>
Subject: Fwd: Fwd: 5882_MGG CS_Ду80 0.3%_Нина Алексеевна

Евгений, добрый день!

Прошу согласовать расходомер для масла.

С уважением,

Гапичев Евгений Сергеевич

ООО "ПромИнжиниринг"

+7(904)218-71-83

+7(4742)20-01-50

----- Перенаправленное сообщение -----

Тема:

Fwd: 5882_MGG CS_Ду80 0.3%_Нина Алексеевна

Дата:

Wed, 17 Mar 2021 19:59:15 +0300

От:

Нина Селиванова <sna15011954@mail.ru><<mailto:sna15011954@mail.ru>>

Отвечать:

Нина Селиванова <sna15011954@mail.ru><<mailto:sna15011954@mail.ru>>

Кому:

Евгений Гапичев <gapichev@promen48.ru><<mailto:gapichev@promen48.ru>>

С уважением,

Селиванова Нина Алексеевна.

----- Пересылаемое сообщение -----

От кого: Илья Никитин

<ilya.nikitin@energetika.ooo><<mailto:ilya.nikitin@energetika.ooo>>

Кому: sna15011954@mail.ru<<mailto:sna15011954@mail.ru>>

<sna15011954@mail.ru><<mailto:sna15011954@mail.ru>>

Дата: Среда, 17 марта 2021, 16:41 +03:00

Тема: 5882_MGG CS_Ду80 0.3%_Нина Алексеевна

Добрый день, Нина Алексеевна!

В продолжении разговора, высылаю коммерческое предложение на пищевой расходомер для подсолнечного масла MGG/CS Ду80.

Данный расходомер подходит под ваши условия. Погрешность измерения 0,3%, включен в Реестр СИ РФ.

Подскажите, какая максимальная температура измеряемой жидкости?

--

С уважением,

Никитин Илья | Менеджер отдела продаж |

ООО «Энергетика», 123100 г.Москва, Пресненская набережная, 12, ММДЦ

«Москва-Сити», башня «Федерация-ВОСТОК», этаж 29

Mob: +7 (999) 868-7690 | Tel: +7 (495) 248 0502 |

<mailto:file:///e.mail.ru/compose/%3fmailto=mailto%253aigor.ananin@energetika.ooo>>:

ilya.nikitin@energetika.ooo<file:///e.mail.ru/compose/%3fmailto=mailto%253aevgeny.arutunov@energetika.ooo> |

WebSites: www.streamlux.ru<<http://www.streamlux.ru>> |

www.kafon.ru<<http://www.kafon.ru>> |

www.techepoisk.ru<<http://www.techepoisk.ru>> |

www.mosteplo.com<<http://www.mosteplo.com>>

[<https://avatars.mds.yandex.net/get-mail-signature/1539903/59f81ed7a8557d871f520e586024cd5f/orig>]

#4 - 01 Apr 2021 09:20 - Евгений Гапичев

- File Технологические данные по Б.Д..dwg added

- File Технологические данные по Б.Д..pdf added

Добрый день!

Направляю задания по проектируемому товарно-сырьевому складу растительного масла:

- водоснабжение, водоотведение,
- строительная часть склада растительного масла,
- отопление, вентиляция
- электроснабжение, освещение, молниезащита, заземление

С уважением,
Гапичев Евгений Сергеевич
ООО "ПромИнжиниринг"
+7(904)218-71-83
+7(4742)20-01-50

#5 - 06 Apr 2021 05:55 - Евгений Гапичев

- File Маслосклад.JPG added

Нина Алексеевна, добрый день!

Направляю замечания к заданию.

С уважением,
Гапичев Евгений Сергеевич
ООО "ПромИнжиниринг" (г. Липецк)
+7(4742)20-01-50
+7(904)218-71-83

----- Перенаправленное сообщение -----

Тема: Новая задача Замечания - Графическая часть - 05.7.

Технологические решения - 3. Стадия "П"

Дата: Mon, 5 Apr 2021 19:00:56 +0300

От: Service, Rukovoditel <Service.Rukovoditel@lwbd.ru>

Кому: Гапичев Евгений <gapichev@promen48.ru>

Новая задача Замечания - Графическая часть - 05.7. Технологические решения - 3. Стадия "П"

<<http://rukovoditel.lwbd.ru/index.php?module=items/info&path=37-3/46-15/47-72/51-31>>

Список дел

1. Уменьшить высоту площадки с +8,000 до +7,600
2. Удалить венткамеру. Вентоборудование смонтировать на площадке над воротами на отм +7,600
3. Электрощитовую расположить в осях В-Г. Высота помещения 3,5м. Перекрытие должно быть герметичным.
4. Все площадки и лестницы из черной стали под покраску.
5. Эстакаду запроектировать не ниже 5м. Размещение опор согласовать.
6. Предусмотреть антипроливную перегородку со съёмным элементом для проезда техники для обслуживания.

7. Размеры и высоту уличного козырька проверить. Проверить чтобы не мешал подъезду масловоза.

Вложения

Маслосклад.JPG

<

http://rukovoditel.lwbd.ru/index.php?module=items/info&path=37-3/46-15/47-72/51&action=download_attachment&file=MTYxNzYzODQ0N1%2FQnNCw0YHQ9C%2B0YHQutC70LDQtC5KUEc%3D&field=471>

(111,8 KB)

Информация

ID 31

Дата добавления 05/04/2021 19:00

Инициатор Желателев Евгений

Приоритет

Средний

Статус

Новое

Ответственный исполнитель

Гапичев Евгений

Время и сроки

Целевая дата выполнения 12/04/2021

Дата начала

Дней до завершения ПРОСРОЧЕНО

Финансы

Бюджетная стоимость RUB 0.00RUB

Бюджетная стоимость EUR 0.00EUR

Оплачено RUB 0.00RUB

Оплачено EUR 0.00EUR

Сальдо RUB 0.00RUB

Сальдо EUR 0.00EUR

#6 - 08 Apr 2021 10:30 - Евгений Гапичев

Нина Алексеевна, здравствуйте!

Прошу Вас откорректировать отм. площадки и размер площадки для сбора масла.

С уважением,
Гапичев Евгений Сергеевич
ООО "ПромИнжиниринг"
+7(904)218-71-83
+7(4742)20-01-50

----- Перенаправленное сообщение -----

Тема: Re: Белая дача Склад масла
Дата: Thu, 08 Apr 2021 09:52:54 +0300
От: Владимир Попов <v.al.popov@mail.ru>
Отвечать: Владимир Попов <v.al.popov@mail.ru>
Кому: Елена Васильева <info@promen48.ru>, Евгений Гапичев
<gapichev@promen48.ru>

В задании строительному отделу необходимо указать, что фундамент в плане не должен быть более чем 15x15 м.
Площадку для сбора пролившегося масла прошу откорректировать — ширина не должна превышать 3.0 м
Так же прошу уточнить будет ли навес в зоне постов подключения.

Среда, 7 апреля 2021, 17:00 +03:00 от Елена Васильева
<info@promen48.ru>:

--

С уважением,
инженер Васильева Елена Владимировна
ООО "ПромИнжиниринг"
+8-9202452295
info@promen48.ru </compose?To=info@promen48.ru>

С уважением,
Владимир Попов
Тел.: +7(920) 533-99-90

#7 - 12 Apr 2021 13:35 - Евгений Гапичев

- File *jinbcacoagmnpojg.png* added

Согласуйте, пожалуйста, с Желателевым вместо его решения.

С уважением,
Гапичев Евгений Сергеевич
ООО "ПромИнжиниринг"
+7(904)218-71-83
+7(4742)20-01-50

12.04.2021 12:13, Нина Селиванова пишет:

Выясните пожалуйста, что имеет в виду Евгений под
антипроливной перегородкой со съёмным элементом для проезда техники
для обслуживания.
С уважением,
Селиванова Нина Алексеевна.

#8 - 16 Apr 2021 08:00 - Евгений Гапичев

- File *Технологические данные по Б.Д..dwg* added

- File *Технологические данные по Б.Д..pdf* added

Доброе утро! Направляю согласованное с Заказчиком задание на маслохозяство.

Изменения:

1. перенесена приточная установка
2. перенесено ЭП
3. изменилась отметка площадки обслуживания
4. уменьшилась высота здания
5. изменилась планировка пола
6. изменились координаты здания (см. ГП)
7. изменились размеры площадки для сбора аварийного пролива масла при разгрузке.

С уважением,
Гапичев Евгений Сергеевич
ООО "ПромИнжиниринг" (г. Липецк)
+7(4742)20-01-50
+7(904)218-71-83

#9 - 31 May 2021 16:50 - Евгений Гапичев

- File *gfnoiklcdjibenld.png* added

С уважением,
Гапичев Евгений Сергеевич
ООО "ПромИнжиниринг"
+7(904)218-71-83
+7(4742)20-01-50

----- Перенаправленное сообщение -----

Тема: [bd - TX] Задания на маслохозяство
Дата: Fri, 16 Apr 2021 07:59:54 +0300
От: Евгений Гапичев <gapichev@promen48.ru>
Кому: Артем Антимонов <aantimonov@mail.ru>, Korlykhanov, Andrey (TSF) <blackhan1982@mail.ru>, Khalchevskiy, Nikolay (TSF) <397982@mail.ru>, Myshev, Evgeniy (TSF) <msp.bd@yandex.ru>, Попов Владимир <v.al.popov@mail.ru>, Владимир Владимирович <chaluevv@mail.ru>

Доброе утро! Направляю согласованное с Заказчиком задание на маслохозяство.

Изменения:

1. перенесена приточная установка
2. перенесено ЭП
3. изменилась отметка площадки обслуживания
4. уменьшилась высота здания
5. изменилась планировка пола
6. изменились координаты здания (см. ГП)
7. изменились размеры площадки для сбора аварийного пролива масла при разгрузке.

С уважением,
Гапичев Евгений Сергеевич
ООО "ПромИнжиниринг" (г. Липецк)
+7(4742)20-01-50
+7(904)218-71-83

#10 - 09 Aug 2021 12:35 - Евгений Гапичев

- Due date changed from 17 May 2021 to 12 Aug 2021

- % Done changed from 0 to 90

#11 - 09 Aug 2021 12:35 - Евгений Гапичев

- File ПР-0121-02-ИОС7.3.ГЧ 1-7л.dwg added
- File ПР-0121-02-ИОС7.3.ГЧ 8-15л.dwg added
- File ПР-0121-02-ИОС7.3.ТЧ.doc added
- File ПР-0121-02-ИОС7.3.pdf added
- File Замечания_ИОС7.3_Румянцев_02.08.docx added

Нина Алексеевна, здравствуйте!

Прошу исправить ПД/ответить на замечания экспертизы.

ВАЖНО! Во вложении оформленная нами ПД - исправления прошу вносить ОБЯЗАТЕЛЬНО в эту версию.

ООС по ссылке: <https://yadi.sk/d/meJ6PL7QkultnQ>

Срок ответа - 12.08.21

С уважением,
Гапичев Евгений Сергеевич
ООО "ПромИнжиниринг"
+7(904)218-71-83
+7(4742)20-01-50

----- Перенаправленное сообщение -----

Тема: Загружен новый файл 529 - Таблицы прогресса - Прогресс (состояние дел) - 7. Экспертиза

Дата: Mon, 2 Aug 2021 16:46:42 +0300

От: Service, Rukovoditel <Service.Rukovoditel@lwbd.ru>

Кому: Гапичев Евгений <info@promen48.ru>

Загружен новый файл 529 - Таблицы прогресса - Прогресс (состояние дел) - 7. Экспертиза

<<http://rukovoditel.lwbd.ru/index.php?module=items/info&path=37-11/46-98/47-244/48-529>>

Имя файла

Замечания_ИОС7.3_Румянцев_02.08.docx

<

http://rukovoditel.lwbd.ru/index.php?module=items/info&path=37-11/46-98/47-244/48&action=download_attachment&file=MTYyNzkyMTkzMV%2FQI9Cw0LzQtdGH0LDQvdC40Y9f0JjQntChNy4zX9Cg0YPQvNGP0L3RhtC10LJfMDluMDguZG9jeA%3D%3D&field=434>

(40 KB)

Описание

Замечания ИОС7.3 Румянцев 02.08

Информация

ID 529

Дата добавления 02/08/2021 16:45

Создано Румянцев Сергей

Поделиться с группой

Lamb Weston

ОЭЗ ППТ Липецк (Стройконтроль)

TSF (проектирование)

Газовые технологии

С.К.С. (Техзаказчик)

Строй Эксперт (экспертиза)

АГК Экология

Поделиться с участником

Статус файла

Новый

Задачи

#12 - 11 Aug 2021 16:30 - Евгений Гапичев

- File magidcinimnmeino.png added

- File fgbaffehicbpekil.png added

Нина Алексеевна, здравствуйте!

Ниже выдержки из раздела ООС. В своём разделе пишите также как и в ООС

--

С уважением,
Гапичев Евгений Сергеевич
ООО "ПромИнжиниринг"
+7(904)218-71-83
+7(4742)20-01-50

#13 - 16 Sep 2021 15:33 - Евгений Гапичев

- Subject changed from TX to TX1

- Due date changed from 12 Aug 2021 to 16 Sep 2021

- Status changed from в работе to согласование

- % Done changed from 90 to 100

- Описание задачи updated

#14 - 16 Sep 2021 15:37 - Евгений Гапичев

- Description updated

Files

image003.jpg	25.8 KB	16 Mar 2021	Евгений Гапичев
image005.jpg	25.1 KB	16 Mar 2021	Евгений Гапичев
Технологические данные по Б.Д..dwg	1.07 MB	01 Apr 2021	Евгений Гапичев
Технологические данные по Б.Д..pdf	3.31 MB	01 Apr 2021	Евгений Гапичев
Маслосклад.JPG	112 KB	06 Apr 2021	Евгений Гапичев
jlnbcasoagmnpjg.png	143 KB	12 Apr 2021	Евгений Гапичев
Технологические данные по Б.Д..dwg	917 KB	16 Apr 2021	Евгений Гапичев
Технологические данные по Б.Д..pdf	2.67 MB	16 Apr 2021	Евгений Гапичев
gfnoikldjibenld.png	193 KB	31 May 2021	Евгений Гапичев
ПР-0121-02-ИОС7.3.ГЧ 1-7л.dwg	1.35 MB	09 Aug 2021	Евгений Гапичев
ПР-0121-02-ИОС7.3.ГЧ 8-15л.dwg	1.84 MB	09 Aug 2021	Евгений Гапичев
ПР-0121-02-ИОС7.3.ТЧ.doc	606 KB	09 Aug 2021	Евгений Гапичев
ПР-0121-02-ИОС7.3.pdf	4.79 MB	09 Aug 2021	Евгений Гапичев
Замечания_ИОС7.3_Румянцев_02.08.docx	40 KB	09 Aug 2021	Евгений Гапичев
magidcinimnmeino.png	111 KB	11 Aug 2021	Евгений Гапичев
fgbaffehicbpekil.png	99.6 KB	11 Aug 2021	Евгений Гапичев