

ООО «ЛВМ РУС». Реконструкция Завода по переработке и консервированию картофеля на территории ОЭЗ ППТ Липецк - проект #35

ТМ

31 Mar 2021 14:30 - Евгений Гапичев

Status:	в работе	Start date:	29 Mar 2021
Priority:	высокий	Due date:	12 Aug 2021
Assignee:	Константин Власов	% Done:	90%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Описание задачи:	Трубопроводы пара от коллектора котельной до технологического оборудования		

Description
Трубопроводы пара от коллектора котельной до технологического оборудования: Установка «peeler» (чистка) в составе «аккумулятора пара» Q=3039 кг/ч, P _{раб} =0÷18±1 бар Установка «pretreater» (предварительная обработка) Q=3300 кг/ч, P _{раб} =0÷18±0,2 бар Установка «blancher №1» (бланширователь №1) Q=2626 кг/ч, P _{раб} =0÷18±0,2 бар Установка «blancher №2» (бланширователь №2) Q=2626 кг/ч, P _{раб} =0÷18±0,2 бар Установка «fryer» (установка для жарки) Q=14900 кг/ч, P _{раб} =18±1 бар «Flake line» (линия «Флэйки») Q=12000 кг/ч, P _{раб} =0÷18±1 бар Рабочая папка: \\Eiserver\организация\Проекты\П-0121_Белая дача II очередь\Пароснабжение

History

#1 - 31 Mar 2021 15:02 - Евгений Гапичев

- Описание задачи updated

#2 - 31 Mar 2021 15:04 - Евгений Гапичев

- Assignee set to Серафима Семенова

- Start date changed from 31 Mar 2021 to 29 Mar 2021

#3 - 31 Mar 2021 15:10 - Евгений Гапичев

- File Техническое задание на пароснабжение_#1.docx added

- File П-0121-ТМ_тепловая схема.pdf added

- File П-0121-ТМ.С.doc added

Добрый день!

Направляю ТЗ, схему и спецификацию для ознакомления.

С уважением,
Гапичев Евгений Сергеевич
ООО "ПромИнжиниринг"
+7(904)218-71-83
+7(4742)20-01-50

31.03.2021 12:54, chursin.dv48@yandex.ru пишет:

Женя, Володя занимается паропроводами и технологией.
Проговаривайте.

С уважением, Чурсин Д.В.
chursin.dv48@yandex.ru <mailto:chursin.dv48@yandex.ru>
т. 89051782200 <tel:89051782200>

#4 - 09 Aug 2021 11:59 - Евгений Гапичев

- Due date changed from 17 May 2021 to 12 Aug 2021
- Assignee changed from Серафима Семенова to Виктория Шамрило
- Priority changed from нормальный to высокий
- % Done changed from 20 to 90

#5 - 09 Aug 2021 12:45 - Евгений Гапичев

- File Замечания_ИОС7.2_Румянцев_30.07.docx added

Вика, до 12.08 нужно скорректировать ПД и ответить на замечания.

Папка с документа\\Eiserver\promen\ПР-0121-Белая дача II
очередь\ПД\ПР-0121-02-ИОС7.2

ООС выложил в папку: \\Eiserver\Организация\Проекты\П-0121_Белая дача II
очередь\Водоснабжение.

С уважением,
Гапичев Евгений Сергеевич
ООО "ПромИнжиниринг"
+7(904)218-71-83
+7(4742)20-01-50

----- Перенаправленное сообщение -----

Тема: Загружен новый файл 517 - Таблицы прогресса - Прогресс (состояние дел) - 7. Экспертиза
Дата: Fri, 30 Jul 2021 17:06:40 +0300
От: Service, Rukovoditel <Service.Rukovoditel@lwbd.ru>
Кому: Гапичев Евгений <info@promen48.ru>

Загружен новый файл 517 - Таблицы прогресса - Прогресс (состояние дел) - 7. Экспертиза

<<http://rukovoditel.lwbd.ru/index.php?module=items/info&path=37-11/46-98/47-244/48-517>>

Имя файла

Замечания_ИОС7.2_Румянцев_30.07.docx

<

http://rukovoditel.lwbd.ru/index.php?module=items/info&path=37-11/46-98/47-244/48&action=download_attachment&file=MTYyNzY1MzkwOF%2FQl9Cw0LzQtdGh0LDQvdC40Y9f0JjQntChNy4yX9Cg0YPQvNGP0L3RhtC10LJfMzAuMDcuZG9jeA%3D%3D&field=434>
(39,4 KB)

Описание

Замечания ИОС7.2 Румянцев 30.07

Информация

ID 517
Дата добавления 30/07/2021 17:05
Создано Румянцев Сергей
Поделиться с группой
Lamb Weston
ОЭЗ ППТ Липецк (Стройконтроль)
TSF (проектирование)
Газовые технологии
С.К.С. (Техзаказчик)
Строй Эксперт (экспертиза)
АГК Экология

Поделиться с участником

Статус файла

Новый

Задачи

#6 - 11 Aug 2021 16:35 - Евгений Гапичев

- File aietgmfpibpblpfb.png added

Вика, иже выдержки из ООС. У себя пиши также, как в ООС

С уважением,

Гапичев Евгений Сергеевич

ООО "ПромИнжиниринг"

+7(904)218-71-83

+7(4742)20-01-50

----- Перенаправленное сообщение -----

Тема: Загружен новый файл 517 - Таблицы прогресса - Прогресс (состояние дел) - 7. Экспертиза

Дата: Fri, 30 Jul 2021 17:06:40 +0300

От: Service, Rukovoditel <Service.Rukovoditel@lwbd.ru>

Кому: Гапичев Евгений <info@promen48.ru>

Загружен новый файл 517 - Таблицы прогресса - Прогресс (состояние дел) - 7. Экспертиза

<<http://rukovoditel.lwbd.ru/index.php?module=items/info&path=37-11/46-98/47-244/48-517>>

Имя файла

Замечания_ИОС7.2_Румянцев_30.07.docx

<

http://rukovoditel.lwbd.ru/index.php?module=items/info&path=37-11/46-98/47-244/48&action=download_attachment&file=MTYyNzY1MzkwOF%2FQl9Cw0LzQtdGH0LDQvdC40Y9f0JjQntChNy4yX9Cg0YPQvNGP0L3RhtC10LJfMzAuMDcuZG9jeA%3D%3D&field=434

(39,4 KB)

Описание

Замечания ИОС7.2 Румянцев 30.07

Информация

ID 517

Дата добавления 30/07/2021 17:05

Создано Румянцев Сергей

Поделиться с группой

Lamb Weston

ОЭЗ ППТ Липецк (Стройконтроль)

TSF (проектирование)

Газовые технологии

С.К.С. (Техзаказчик)

Строй Эксперт (экспертиза)

АГК Экология

Поделиться с участником

Статус файла

Новый

Задачи

#7 - 18 Aug 2021 09:44 - Евгений Гапичев

- Assignee deleted (Виктория Шамрило)

#8 - 13 Sep 2021 09:18 - Евгений Гапичев

- Assignee set to Константин Власов

Files

Техническое задание на пароснабжение_#1.docx	25.8 KB	31 Mar 2021	Евгений Гапичев
П-0121-ТМ_тепловая схема.pdf	242 KB	31 Mar 2021	Евгений Гапичев
П-0121-ТМ.С.doc	258 KB	31 Mar 2021	Евгений Гапичев
Замечания_ИОС7.2_Румянцев_30.07.docx	39.4 KB	09 Aug 2021	Евгений Гапичев
aiemgmpfibpblpfb.png	77.7 KB	11 Aug 2021	Евгений Гапичев