



Требуется размеры камеры
Камера на проектируемом эл. кабеле

Требуется размеры камеры
Камера на водопроводе

1953
должно быть 3.0 от
края трубы или защита

1990
должно быть 3.0 от
края трубы или защита

1968
должно быть 3.0 от
края трубы или защита

1824
должно быть 3.0 от
края трубы или защита

1435 должно быть 5.0 от края трубы, или предоставить
данные, что КН не является зданием или сооружением

Проектируемые фундаменты - учесть при проектировании
ч.29133911-КЖ и ч.291339-08КЖ (изм.1)

1459 должно быть 5.0 от края трубы, или предоставить
данные, что КН не является зданием или сооружением

Кислорода низ давл. DN800
Криптоно-ксеноновый концентратор DN100
Проектируемые фундаменты - учесть при проектировании
ч.29133911-КЖ и ч.291339-08КЖ (изм.1)

должно быть 1.832
от края трубы или защита

0.996
должно быть 3.0 от
края трубы или защита

5.175 должно быть 5.0 от
края трубы с учетом диаметра

0.586
необходимо, при проектировании
камеры учесть водопровод

Требуется размеры камеры

Необходимо эл.кабели показать на разрезе
и согласовать с балансодержателем

должно быть 2.104
от края трубы или защита

0.761
необходимо, при проектировании
камеры учесть водопровод

4.464 должно быть 5.0 от края трубы, или предоставить
данные, что КН не является зданием или сооружением

2.158
должно быть 3.0 от
края трубы или защита

должно быть 0.767
от края трубы или защита

должно быть 2.093
от края трубы или защита

0.464
должно быть 3.0 от
края трубы или защита

1.750
должно быть 3.0 от
края трубы или защита

0.977
должно быть 3.0 от
края трубы или защита

0.969
должно быть 3.0 от
края трубы или защита

Энергетическое производство
Кислородный цех
Участок разделения воздуха N1 КГМ1

Участок разделения
ч.291744-СС,ТС,ЗМ