

ООО «ЭР ЛИКИД». Техническое перевооружение «Системы снабжения энергоносителями кислородного цеха на территории ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» в г. Липецке» - проект #28

БК

02 Mar 2021 11:49 - Евгений Гапичев

Status:	согласование	Start date:	02 Mar 2021
Priority:	нормальный	Due date:	31 Mar 2021
Assignee:	Елена Васильева	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Описание задачи:	водоснабжение душевой, туалета и комнаты приема пищи, водоотведение от кондиционеров		
Description			
переоборудование пустующих помещений под гардероб, раздевалку, душевую, туалет и комнату приема пищи.			

History

#1 - 17 Mar 2021 18:30 - Евгений Гапичев

- Status changed from *согласование* to *в работе*
- Assignee set to *Константин Власов*

#2 - 18 Mar 2021 13:51 - Евгений Гапичев

- Assignee changed from *Константин Власов* to *Елена Васильева*
- Описание задачи updated

#3 - 18 Mar 2021 14:43 - Евгений Гапичев

- Due date set to *31 Mar 2021*
- Описание задачи updated

#4 - 31 Mar 2021 18:18 - Евгений Гапичев

- Status changed from *в работе* to *завершена*
- % Done changed from *0* to *100*

#5 - 31 Mar 2021 18:18 - Евгений Гапичев

- Status changed from *завершена* to *согласование*

#6 - 08 Apr 2021 18:00 - Евгений Гапичев

Прошу уточнить запрос ТУ, при необходимости или отписаться, что корректировать запрос не требуется.

С уважением,
Гапичев Евгений Сергеевич
ООО "ПромИнжиниринг"
+7(904)218-71-83
+7(4742)20-01-50

----- Перенаправленное сообщение -----

Тема: Fwd: E70 OSBL БК ТУ на адм. водоотведение
Дата: Thu, 08 Apr 2021 17:00:05 +0300
От: ooo.msp.l@yandex.ru
Отвечать: ooo.msp.l@yandex.ru
Кому: Евгений Гапичев <gapichev@promen48.ru>

Отправлено из мобильной Почты Mail.ru

----- Пересылаемое сообщение -----

От: KREMEROV, Alexey <alexey.kremerov@airliquide.com>
Кому: ООО МСП <ooo.msp.L@yandex.ru>
Копия: SLEPUKHIN, Sergey <Sergey.SLEPUKHIN@airliquide.com>
Дата: четверг, 8 апреля 2021 г., 16:59 +0300
Тема: E70 OSBL BK TY на адм. водоотведение

Добрый день, Денис,

уточните, пожалуйста, не поменялся ли расход для канализации за счет доп. кондиционеров на +5.4? Ранее были указаны следующие величины:

хозяйственно-бытовое водоотведение: 0,86 м.куб.сут.; 0,61 м. куб/ч;
1,003 л/с.

Kind regards,

Alexey Kremerov
Project Engineer

Air Liquide

+7 916 472-65-22

#7 - 15 Apr 2021 12:55 - Евгений Гапичев

- File 1-110-260-ИСХ.pdf added

----- Перенаправленное сообщение -----

Тема: Fwd: 1/110-260-ИСХ TY водоснабжение адм. часть
Дата: Thu, 15 Apr 2021 12:32:16 +0300
От: KREMEROV, Alexey <alexey.kremerov@airliquide.com>
Кому: ООО МСП <ooo.msp.L@yandex.ru>, Евгений Гапичев <gapichev@promen48.ru>
Копия: SLEPUKHIN, Sergey <Sergey.SLEPUKHIN@airliquide.com>

Добрый день, коллеги,

направляю TY на подключение к энергоносителям адм. помещений. Прошу проверить и актуализировать раздел ВК.

Kind regards,

Alexey Kremerov
Project Engineer

Air Liquide

+7 916 472-65-22

----- Forwarded message -----

From: **SLEPUKHIN, Sergey** <sergey.slepukhin@airliquide.com>
<<mailto:sergey.slepukhin@airliquide.com>>>
Date: Thu, Apr 15, 2021 at 12:08 PM
Subject: Fwd: 1/110-260-ИСХ
To: Alexey KREMEROV <alexey.kremerov@airliquide.com>
<<mailto:alexey.kremerov@airliquide.com>>>

----- Пересылаемое сообщение -----

От: **Vendina, Elena** <vendina_ev2@nlmk.com> <mailto:vendina_ev2@nlmk.com>>
Дата: Чт, 15 апр. 2021 г. в 11:31
Тема: 1/110-260-ИСХ
Кому: sergey.slepukhin@airliquide.com
<<mailto:sergey.slepukhin@airliquide.com>>
<sergey.slepukhin@airliquide.com> <<mailto:sergey.slepukhin@airliquide.com>>>

--

Sergey Slepukhin

Deputy Director
Project Department

Air Liquide in Russia
115035, Moscow, Kosmodamianskaya nab., 52, p. 2.
Tel : +7 495 641 28 98
Mob: + 7 910 001 94 30
E-mail: Sergey.Slepukhin@airliquide.com
<<mailto:Sergey.Slepukhin@airliquide.com>>

Files

план.pdf	83.1 KB	16 Mar 2021	Евгений Гапичев
план.pdf	83.1 KB	17 Mar 2021	Евгений Гапичев
план.pdf	83.1 KB	18 Mar 2021	Евгений Гапичев
план (1).pdf	99.4 KB	22 Mar 2021	Евгений Гапичев
1-110-260-ИСХ.pdf	594 KB	15 Apr 2021	Евгений Гапичев