



Публичное акционерное общество  
**НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ**

ПАО «НЛМК», пл. Metallургов 2, г. Липецк, 398040  
тел.: +7 (4742) 44 42 22 | факс: +7 (4742) 44 11 11  
e-mail: info@nlmk.com | www.nlmk.com

12.03.2021	№ 1/110-159-ИСХ
53128-NLMK-SU19- на № ALOOO-026	от 02.03.2021

Директору проектного департамента  
ООО «Эр Ликид»  
Роше Филиппу  
e-mail: [Sergey.Slepukhin@airliquide.com](mailto:Sergey.Slepukhin@airliquide.com)

*О направлении ответов на вопросы Air Liquide  
(водоснабжение и водоотведение  
по п.1 приложения 2)*

В ответ на письмо №53128-NLMK-SU19-ALOOO-026 от 02.03.2021г.сообщаю следующее:

п.1 пп.1) Присоединение следует осуществить к существующему трубопроводу технического водоснабжения Ø Ду1200мм. В ТУ Ду1000мм по трубопроводу Ø указан не корректно. Отметки трубопровода принять согласно исполнительной съемке Генплана.

п.1 пп.9) Направляю расположение водоводов 11 2Ду1200мм (приложение 1).

п.1 пп.12) Чертежи водопроводного тоннеля района кислородной станции находятся в архиве комбината: п.1120-3/7КМ, п.1120-2/11АР: п.1120-2/12,13КЖ, п.1103-6/8ТХ.

Фактические отметки трубопроводов и диаметр принять согласно исполнительного Генплана или актов тех. готовности сетей (акты тех. готовности сетей находятся в архиве комбината).

В случае неточностей нанесения сетей на исполнительный Генплан направить письмо держателю Генплана АО «НЛМК-Инжиниринг») (п.15, п.19, п.21, п.22).

Приложение:

1. Участок ситуационного плана в эл. виде.

С уважением,  
**Директор  
Дирекции по энергетическому  
производству**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:  
00d4d661822cd7f69fb633118346dc1365  
Владелец: Чвилев Андрей Николаевич  
Действителен с 18.02.2020 по 18.02.2022

**А.Н. Чвилев**

Чернышова И.П.  
т.: (4742) 441653  
E-mail: [chernyshova\\_ip@nlmk.ru](mailto:chernyshova_ip@nlmk.ru)