

ООО "ТКК". Индустриальный парк "Развитие бизнеса" - проект #10

ИОС2

23 Nov 2020 15:30 - Евгений Гапичев

Status:	согласование	Start date:	05 Apr 2021
Priority:	нормальный	Due date:	30 Apr 2021
Assignee:	Елена Васильева	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Описание задачи:			
Description			
1. водозаборные сооружения производственного водоснабжения			
2. наружный производственный трубопровод В3			
3. внутренние сети технической воды В3			
4. наружный трубопровод питьевого водоснабжения В1			
5. внутренний трубопровод питьевого водоснабжения В1			
6. наружный противопожарный трубопровод В2			
7. внутренний противопожарный трубопровод В2			
8. насосная станция пожаротушения с резервуарами			

History

#1 - 04 Apr 2021 22:55 - Евгений Гапичев

- Due date changed from 01 Feb 2021 to 30 Apr 2021
- Assignee set to Елена Васильева
- Start date changed from 23 Nov 2020 to 05 Apr 2021

#2 - 04 Apr 2021 22:58 - Евгений Гапичев

\\EISERVER\Shared Folders\Организация\Проекты\П-0320_ТКК_Индустриальный парк

#3 - 04 Apr 2021 23:00 - Евгений Гапичев

- Subject changed from 47-20-ИОС2 to ИОС2

#4 - 04 May 2021 09:15 - Евгений Гапичев

Прошу подвести два трубопровода В2 от кольцевого наружного трубопровода.

С уважением,
Гапичев Евгений Сергеевич
ООО "ПромИнжиниринг"
+7(904)218-71-83
+7(4742)20-01-50

----- Перенаправленное сообщение -----

Тема: Насосная АПТ
Дата: Fri, 30 Apr 2021 08:48:23 +0300
От: Евгений Бирюков <biryukove@mail.ru>
Отвечать: Евгений Бирюков <biryukove@mail.ru>
Кому: Евгений Гапичев <gapichev@promen48.ru>, Алексей Насилов <nasirov_av@mail.ru>

Насосную автоматического пожаротушения размещаем на отм -3,000 в АБК, как по предыдущему проекту.

С уважением,
Евгений Бирюков
+79066840560

К этому письму приложены ссылки на следующие файлы:

1. PDF.zip (38.5 Мб)

Ссылка для скачивания файлов:

<https://cloud.mail.ru/stock/2eraNmvm9HAm7iQW1nB4AGr>
<<https://cloud.mail.ru/stock/2eraNmvm9HAm7iQW1nB4AGr>>

Файлы будут храниться до 27.10.2021

#5 - 04 May 2021 09:25 - Евгений Гапичев

- File Предварительный расчет.pdf added

С уважением,
Гапичев Евгений Сергеевич
ООО "ПромИнжиниринг"
+7(904)218-71-83
+7(4742)20-01-50

----- Перенаправленное сообщение -----

Тема: Fwd: Предварительный расчет.pdf
Дата: Fri, 30 Apr 2021 16:06:40 +0300
От: Алексей Насиров <nasirov_av@mail.ru>
Отвечать: Алексей Насиров <nasirov_av@mail.ru>
Кому: Евгений Гапичев <gapichev@promen48.ru>
Копия: Евгений Бирюков <biryukove@mail.ru>

Евгений, добрый день!
Расчет учитывает размещение насосов системы пожаротушения на отм. -3.000
(в сущ. насосной в подвале АБК).

----- Пересылаемое сообщение -----

От кого: Артем Антимонов <aantimonov@mail.ru>
Кому: nasirov_av@mail.ru
Дата: Пятница, 30 апреля 2021, 14:21 +03:00
Тема: Предварительный расчет.pdf
Добрый день.
Во вложении предварительный расчет расходов воды на нужды АУПТ.
Расчетный расход на нужды АУПТ — 34,256 л/с (123,3 м3/ч).

--
С Уважением
Артем Антимонов
тел.: +79205060941

--

С уважением,
Алексей Насиров
тел. +7(904)218-72-15

#6 - 12 Aug 2021 11:36 - Евгений Гапичев
- Status changed from в работе to согласование

Files

Предварительный расчет.pdf	5.79 MB	04 May 2021	Евгений Гапичев
----------------------------	---------	-------------	-----------------