





1 PLANTA DA ESCADA

ITEM	PROJETO	NORMA	
Fuste	165,00 mm	16 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	285 mm	min 28 cm	OK
Bondar (2h + g)	610,0 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	min 1.200 mm (para cobrir) e 1.000 mm (para ficar)	OK
Patamar	1000 mm	min largura do lance	OK
Altura livre mínima	2075 mm	min 2000 mm	OK
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 a 1000 mm	Acima 92 cm e 10 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fixado	sem	congelamento em uma extremidade	OK
Desnível vertical	3000 mm	20 x 165,00 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre o p e 1,0,00?	o patamar tem uma largura de 1,00 m, portanto a largura do primeiro lance é 1,00 m.
Por que a verificação da altura livre é bidimensional?	altura livre da escada e o único critério que não aparece em planta horizontal, dependendo da cor do degrau e da cor do que há acima dele.
O que há sobre o segundo lance?	interseção com altura útil variável, dependendo da cor do degrau e da cor do que há acima dele.
Por que espelho fixado?	alguma vez você prende a ponta do pé de quem está andando no seu movimento rotacional (NBR 9050).
Por que corrimão duplo?	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso de escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa.



2 CORTE LONGITUDINAL — ALTURA LIVRE

ESCALA 1:25

3 DETALHE DO DEGRAU

ESCALA 1:5

espelho fixado (NBR 9050)

chapa dobrada 1 mm + parafusado 900 x 300

NOTAS

- 25 espelhos de 165,00 mm e piso de 285 mm. Bondar 2h + g = 610,0 mm (para recomendação 600 a 650).
- Altura livre mínima 2000 mm (NBR 9077), verificada diagonalmente a degraus contra a tape e o resto acima.
- Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 e 700 mm (NBR 9050).
- dois perfis U 200 laterais com degraus em chapa dobrada 3 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUSA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESCADA — DESENHO EXECUTIVO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R12	25
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
Unidade (previsão)	MAQUETA 600/900/1200	SEM ART / RNT	OK 43 REV R12