



NOTAS

- residência unifamiliar, dispensada de projeto de prevenção (CBA-AM), o que esta aqui e boa pratica, nao exigencia — e por isso e declarado assim
- 3 x extintor ABC 4 kg, a 1,50 m do piso, sinalizado: garagem, cozinha e hall superior — um por pavimento mais a garagem.
- 10 detectores fumaca em cada domicilio e circulacao (detector de fumaca autonomo a bateria com integracao sem fio), calor na cozinha.
- Menor antichama na cozinha e no gourmet, detector de GLP junto ao cooktop com cone na central (FPI 64).
- Simbolos: E: extintor - F: detector de fumaca - Q: detector de calor.