


FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	PRE	REV	AREA-REV	INDICE	ONDE SE APLICA
PS-1	Passes externos uniax	100	40	110.34	1.12	Ativa em furos internos, sem motor
PS-1	Passes hidraulicos interna	100	40	60.50	1.00	apenas onde passa proximo do eixo (PSSE ou ha boca)
PS-1	Passes acustica	100	40	51.40	1.35	interna e furos de radio, social e servico, externo do
PS-2	Passes acustica de alto desempenho	100	56	7.80	1.62	EXCLUSIVAMENTE a passar entre a oltima e o eixo (e)
PS-1	Obscuras internas simples	100	41	20.36	1.00	dentro de zonas homogeneas (passos com servico, radio
	TOTAL			444.60		



POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energético: $dU = 0,356 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $318 \text{ m}^2 \rightarrow 638 \text{ kWh/ano}$, payback de 18 anos (H)

Isolado, o argumento energético NAO sustenta o investimento

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do pa.

aco, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-urrido). Um material, duas luncees. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra

NOTAS

- Duas famílias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composições.

- Nenhum eixo, vao ou cola muda: varia só o conteúdo dentro da espessura

- A cor indica a exigência do local, não a espessura

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 9

PROJETO ARQUITETÔNICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA

• • • •

1.100

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

12