



3 CAIXA DE GORDURA 31 L — hermetica, inspecionavel
ESCALA 1:10

PRCA	AMB	TIPO	DN	UNC	I	L.W	DESTINO	VENT.
LC-01	T-COR	vaso	DH030	6	2%	5.3	C-PH-01	api
LC-02	T-COR	luminario	DH40	1	2%	3.8	C-PH-01	api
LC-03	S-BEV	box	DH40	2	2%	3.3	C-S-TRVY	api
LC-04	S-BEV	vaso	DH40	5	2%	5.4	C-PH-01	api
LC-05	S-BEV	luminario	DH40	1	2%	3.3	C-S-TRVY	VR-DMS
LC-04	S-S22	vaso	DH030	6	2%	5.8	PH-02	api
LC-06	S-S22	luminario	DH40	1	2%	3.2	C-S-S-022	VR-DMS
LC-08	S-S22	box	DH40	2	2%	5.0	C-S-S-022	api
LC-07	S-S22	vaso	DH030	6	2%	6.4	PH-02	api
LC-08	S-S22	luminario	DH40	1	2%	3.2	C-S-S-022	VR-DMS
LC-09	S-S22	box	DH40	2	2%	5.0	C-S-S-022	api
LC-10	S-MMS	vaso	DH030	6	2%	3.8	PH-02	api
LC-11	S-MMS	luminario	DH40	1	2%	3.4	C-S-M-MMS	VR-DMS
LC-12	S-MMS	box	DH40	2	2%	2.5	C-S-M-MMS	VR-DMS
LC-13	T-LAV	vaso	DH030	3	2%	2.2	C-PH-02	api
LC-15	T-DEF	vaso	DH030	2	2%	4.8	C-PH-02	api
BC-01	T-C22	pis	DH40	3	2%	4.1	TC-11	VR-DMS
BC-04	T-GOU	pis	DH40	3	2%	10.8	TC-11	VR-DMS
BC-05	T-LAV	pis	DH40	3	2%	12.2	TC-11	VR-DMS
DQ-02	T-LAV	luminario	DH40	3	2%	3.0	C-PH-03	api
DQ-03	T-LAV	caixa sftb	DH40	3	2%	3.5	C-S-TRVY	api
C-S-TRVY	S-BEV	caixa sftb	DH40	4	2%	8.2	CN	VR-DMS
C-S-S-022	S-S22	caixa sftb	DH40	4	2%	4.4	PH-02	VR-DMS
C-S-S-023	S-S22	caixa sftb	DH40	4	2%	3.7	PH-02	api
C-S-M-MMS	S-MMS	caixa sftb	DH40	4	2%	2.2	PH-02	api
C-S-TRVY	T-LAV	caixa sftb	DH40	1	2%	2.2	C-PH-02	api
C-S-C-022	T-C22	caixa sftb	PH-02	1	2%	1.8	C-PH-02	VR-DMS
C-S-T-CHP	T-CHP	caixa sftb	DH40	3	2%	15.4	C-PH-02	api
C-S-T-GOU	T-GOU	caixa sftb	DH40	1	2%	3.8	C-PH-02	VR-DMS
RL-13	T-DEF	vaso	DH40	1	2%	5.3	C-PH-03	api
RL-07	S-MMS	vaso	DH40	1	2%	12.8	C-PH-02	api
RL-11	T-LAV	vaso	DH40	1	2%	3.1	C-PH-02	api
RL-03	T-LAV	vaso	DH40	1	2%	3.7	C-PH-02	api
RL-15	T-GOU	vaso	DH40	1	2%	2.2	C-PH-02	api

NOTAS

— Ramal de descarga por peça com CH da NBR 1550; calçamento adotado 2% em toda a rede predial (a norma permite 1% em DN100) — a decisão “para não entupir”. Coletor enterrado a 1%.

— Lavatório, box e vaso de cada banheiro caem em caixa sifonada 120 x 150 x 55 mm, vaso direto ao fundo de queda ou a caixa de inspeção. 14 ramais de ventilação DN50 onde o sifão fica além da distância da tabela 5

— 8 caixas de ventilação 300 x 600 por 6 metros de cada tubo, frente, encontro e espaçamento (de 13 m), fundo fino a 875 mm na laje, no sentido em que o lote desce (PNE), a profundidade não cresce.

— Caixa de inspeção CGS — caixa de gordura simples de 31 L a jusante das duas peças, tubos de queda DN100 com terminal de ventilação 300 mm acima da cobertura.