



NOTAS

- residência unifamiliar: dispensada de projeto de prevenção (CDB-AM), o que está aqui e boa prática, mas exigência — e por isso e declarado assim
- 3 x extintor ABC 4 kg, a 1,50 m do piso, sinalizado: garagem, cozinha e hall superior — um por pavimento mais a garagem.
- 10 detectores: fumaca em cada dormitório e circulação (detector de fumaca autonomo a bateria com intelligencia sem fio); calor na cozinha.
- 12 alarmas na cozinha e no gourmet, detector de GLP junto ao cooktop com cone na central (PI-64).
- Símbolos: G: extintor - F: detector de fumaca - Q: detector de calor.