



3 CAIXA DE GORDURA 31 L — hermetica, inspecionavel
ESCALA 1:10

REMA	AMB	TIPO	SN	UNC	I	Lm	DESTINO	VENT
LC-05	T-COR	vicio	DND00	6	2%	53	CJ-PN-03	SN
LC-05	T-COR	funcionando	DND00	1	2%	9.4	CJ-PN-03	SN
LC-05	T-REV	box	DND00	2	2%	1.1	C5-T-REV	SN
LC-14	T-REV	vicio	DND00	6	2%	8.3	CJ-PN-03	SN
LC-14	T-REV	funcionando	DND00	1	2%	9.3	CJ-PN-03	VR DND00
LC-14	S-SD	vicio	DND00	6	2%	5.8	PN-02	SN
LC-08	S-SD	funcionando	DND00	1	2%	2.2	C5-S-002	VR DND00
LC-08	S-SD	box	DND00	2	2%	0.6	C5-S-002	SN
LC-07	S-SBS	vicio	DND00	6	2%	8.4	PN-02	SN
LC-08	S-SBS	funcionando	DND00	1	2%	2.2	C5-S-002	VR DND00
LC-08	S-SBS	box	DND00	2	2%	0.6	C5-S-003	SN
LC-10	S-MMS	vicio	DND00	6	2%	1.9	PN-03	SN
LC-11	S-MMS	funcionando	DND00	1	2%	9.4	C5-S-MMS	VR DND00
LC-12	S-MMS	box	DND00	2	2%	2.5	C5-MMS	VR DND00
LC-12	T-FUP	largado	DND00	3	2%	2.2	CJ-PN-03	SN
LC-18	T-FUP	largado	DND00	3	2%	4.1	CJ-PN-03	SN
BC-03	T-COR	pin	DND00	3	2%	4.3	TC-13	VR DND00
BC-04	T-COR	pin	DND00	3	2%	10.8	TC-13	VR DND00
BC-05	T-LAR	pin	DND00	3	2%	32.2	TC-13	VR DND00
Q-02	T-LAR	funcionando	DND00	3	2%	3.6	CJ-PN-03	SN
Q-02	Q-02	funcionando	DND00	2	2%	1.9	C5-T-DNP	SN
C5-T-REV	T-REV	caraca vici	DND75	4	2%	8.2	GIM	VR DND00
C5-S-002	S-SD	caraca vici	DND75	4	2%	4.4	PN-02	VR DND00
C5-S-003	S-SD	caraca vici	DND75	4	2%	1.7	PN-02	SN
C5-S-MMS	S-MMS	caraca vici	DND75	4	2%	2.2	PN-03	SN
C5-T-LAR	T-LAR	caraca vici	DND75	4	2%	2.2	CJ-PN-03	VR DND00
C5-T-COR	T-COR	caraca vici	DND00	1	2%	8.3	CJ-PN-02	SN
C5-T-DNP	T-DNP	caraca vici	DND00	3	2%	16.4	CJ-PN-02	VR DND00
C5-T-GOU	T-GOU	caraca vici	DND00	1	2%	3.8	CJ-PN-03	SN
RL-13	T-REV	caro	DND00	1	2%	5.3	CJ-PN-02	SN
RL-07	T-GAR	caro	DND75	1	2%	32.8	CJ-PN-02	SN
RL-10	T-REV	caro	DND75	1	2%	35.1	CJ-PN-02	SN
RL-12	T-REV	caro	DND00	1	2%	3.7	CJ-PN-03	SN
RL-19	T-GOU	caro	DND00	1	2%	2.2	CJ-PN-02	SN

NOTAS

- Rótulo de descarga por peça com DN da NBR 8200; caimento adotado: 2% em toda a rede predial (a norma permite a 1% em DN100) — a descida “pode não entupir”. Coletor enterrado a 1 m.
- Lavatório, box e tubo de cada banheiro caem em caixa sifonada 200 x 150 x 50 mm; vaso direto para tubo de queda ou caixa de inspeção. 14 ramais de ventilação DN50 onde o sifão fica além da distância da tabela 5
- 8 caixas de inspeção 600 x 600 (pe de cada tubo de queda, flut, encostos e espaçamento de 23 m); fundo fixo a 825 mm na testada, no sentido em que o lote desce (PTE); a profundidade não cresce.
- Caixa de queda CG55 — caixa de gutierrez simples de 31 L a jusante das duas placas; tubo de queda DN100 com terminal de ventilação 300 mm acima da cobertura.