

rede BT Analógico Energia 555327 v	TC-08 medidor 15000 via rede BT	DG 125 A 10000, 120V x 1	DPS DPS Onipar 2 20 kVA, 3F+N	QDG QDG60 gen2 (4x modulos) 50 modulos 4 x 150 W
---	--	------------------------------------	---	---

QDG — Quadro geral 84 módulos · 41 circuitos · 67 Vias (+20 % = 81) de 84

[illegible]

ACQUITO	QO	TEPO	VA	V	FASE	RA	DEL	mm2	ELETTR.	L. m	0.01
TUR-VE	QOS	tes	7400	220	A-B	35.6	40.4 20 P	5	DN25	1.1	0.00
TUR-2	QOS	tes	7400	220	A-C	35.6	40.4 20 P	6	DN25	20.9	1.00
TUR-3	QOS	tes	4000	220	B-C	20.9	25.4 20 P	4	DN25	1.2	0.00
TUR-2	QOS	tes	4000	220	B-C	20.9	25.4 20 P	4	DN25	17.8	1.42
TUR-4	QOS	tes	4000	220	A-B	20.9	25.4 20 P	4	DN25	17.2	1.38
TUR-4	QOS	tes	4000	220	A-C	20.9	25.4 20 P	4	DN25	32.2	0.82
TUR-5	QOS	tes	3000	220	B-C	15.8	18.4 20 P	2.5	DN20	18.9	1.02
TUR-5 (GND)	QOS	tes	2700	220	A-B	15.8	18.4 20 P	4	DN20	1.8	0.00
TUR-10	QOS	tes	2700	220	B-C	15.8	18.4 20 P	3	DN20	18.2	1.25
TUR-T-C02	QOS	tes	2000	127	B	10.7	20.4 10 P	4	DN25	22.5	0.14
TUR-6	QOS	tes	2000	127	A-C	10.7	18.4 10 P	2.5	DN20	12.8	0.84
TUR-T-C03	QOS	tes	2000	127	A-B	10.7	18.4 10 P	2.5	DN20	16.2	0.84
TUR-T-L40	QOS	tes	1000	127	A	10.7	18.4 10 P	2.5	DN20	18.4	2.08
TUR-T-DEP	QOS	tes	1000	127	B	10.7	20.4 10 P	2.5	DN20	20.4	5.13
TUR-12	QOS	tes	1000	127	C	11.8	18.4 10 P	2.5	DN20	22.4	2.07
TUR-14	QOS	tes	1000	127	B	11.8	18.4 10 P	2.5	DN20	17.4	2.06
TUR-6	QOS	tes	1400	220	A-C	8.4	18.4 10 P	2.5	DN20	17.2	0.91
TUR-7	QOS	tes	1400	220	A-C	8.4	18.4 20 P	2.5	DN20	17.3	0.90
TUR-8	QOS	tes	1400	220	A-B	8.4	18.4 20 P	2.5	DN20	14.3	0.97
TUR-9	QOS	tes	1400	220	A-C	8.4	18.4 20 P	2.5	DN20	11.6	0.96
TUR-9 (GND)	QOS	tes	1000	127	B	7.1	18.4 10 P	2.5	DN20	18.9	1.40
TUR-11	QOS	tes	1000	127	C	7.9	18.4 10 P	2.5	DN20	18.9	1.40
TUR-T-G40	QOS	tes	800	127	A	7.1	18.4 10 P	1.5	DN20	14.3	1.00
TUR-16	QOS	tes	800	127	B	7.1	18.4 10 P	2.5	DN20	25.4	1.00
TUR-T-G04	QOS	tes	800	127	C	8.4	18.4 10 P	1.5	DN20	30.4	0.46
TUR-17	QOS	tes	800	127	A	7.1	18.4 10 P	1.5	DN20	25.4	1.00
TUR-14	QOS	tes	800	220	A-B	16.5	18.4 20 P	2.5	DN20	9.2	0.21
TUR-T-D02	QOS	tes	700	220	A-C	3.2	18.4 20 P	2.5	DN20	30.4	0.76
TUR-T-D03	QOS	tes	800	127	B	4.7	20.4 10 P	1.5	DN20	35.1	0.43
TUR-T-S03	QOS	tes	800	127	A	4.7	18.4 10 P	1.5	DN20	30.7	1.77
TUR-T-S03	QOS	tes	800	127	C	4.7	18.4 10 P	1.5	DN20	25.3	1.77
TUR-T-S04	QOS	tes	800	127	B	4.7	20.4 10 P	2.5	DN20	32.2	0.22
TUR-T-G40	QOS	tes	500	127	A	3.9	20.4 10 P	2.5	DN20	11.2	0.46
TUR-T-C01	QOS	tes	500	127	C	3.9	20.4 10 P	2.5	DN20	12.3	0.61
TUR-T-C02	QOS	tes	500	127	B	3.9	20.4 10 P	2.5	DN20	20.4	0.61
TUR-T-G02	QOS	tes	500	127	A	3.9	20.4 10 P	1.5	DN20	27.4	1.06
TUR-T-S02	QOS	tes	500	127	C	3.9	20.4 10 P	2.5	DN20	21.1	0.90
TUR-T-S03	QOS	tes	500	127	B	3.9	20.4 10 P	2.5	DN20	20.3	0.96

CIRCUITO	QO	TIPO	VA	V	FASE	ItA	DISJ	mm2	ELET.	L.m	dV %	
ILU-T-GEP	Q06	Ilum	100	127	A	0.8	30 A 1P	1.5	DN20	25.1	0.30	
ILU-S-CR	Q05	Ilum	100	127	B	0.8	30 A 1P	1.5	DN20	9.3	0.13	
ILU-S-C2	Q08	Ilum	100	127	C	0.8	30 A 1P	1.5	DN20	16.3	0.23	

QO	NOME	CRC	VA	VA POR FASE A/B/C	DR	VIAS	+20 %	TEM	
QOG	Quadro geral 64 módulos	41	54550	20000 / 15000 / 10750	2	67	81	04	cabé
QOS	Quadro superior 48 módulos	22	25100	6950 / 10750 / 7800	1	37	45	48	cabé

- DR 30 mA para banhos, cocineta, lavanderia, garagem, área externa e chuveiros; DPS classe II no QDC

- Fases equilibradas por elétrica, equilibrar (R52): a cor da fase e a do condutor.

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

BASE GEOMETRICA

BASE GEOMETRICA

Life Conditions

s/ escala

FORMATD A1

MANUSCRIPT ACCEPTED

ESTUDIO DEL LIBRO DE JOSÉ

de 76 REC V R85

60

de 76 REV RES