


1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

Linha	AMB	INCHO	BTUM	HORIZ (m)	VERTIC (m)	TOTAL (m)	SUCCASOLU	DRENOS	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,8	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	1/4" x 1/2"	DN25	80 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	3/8" x 1/2"	DN25	80 g	ABR
S-005	S-005	TC-08	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
FFCE	S-005	TC-08	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-10	9.000	1,2	2,8	9,3	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR

ELEMENTO	VIAJAS (mm)	DNSE	OBSERVAÇÃO
DP-01 — insulflex	750	T-001	para parede entre os muros
DP-02 — insulflex	750	T-001	com tubo e pino de fix

(continuação)

ELEMENTO	VIAJAS (mm)	DNSE	OBSERVAÇÃO
EV-01 — ducto 30x40	80	T-001	DN25
EV-02 — ducto 30x40	100	T-001	DN25
EV-03 — ducto 30x40	120	T-001	DN25
EV-04 — ducto 30x40	80	T-001	DN25

- NOTAS
- Duto rígido de condensação. Linha mais longa 11,7 m, com o limite de contorno de 15 m.
 - Dreno DN25 com diâmetro mínimo de 2% e altura antes da descarga, nunca ligado a engalo sem filtro.
 - Duto de isolamento no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bucha de passagem; caso de isolamento na parede condensa dentro do montado.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA (PT)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada REV. 02 (preliminar)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 400/500/700	EXATIDÃO ESTUDO PRELIMINAR RSI LIMITE LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROVA 28 IN 28 REV. 02
--	--	--	------------------------------