


2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100



NOTAS

- Água fria por método dos pesos (NBR 5620): $Q = 0,30 \times \text{nat}(\text{soma dos pesos}) = 0,827 \text{ L/s com } 7,6 \text{ pesos.}$
- Alimentador DN22 a 1,36 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s), não pela norma (3,0 m/s).
- Esgoto por UHC (NBR 8205): 60 UHC, tubo de queda DN200, ventilação DN50.
- Chuveiro ELÉTRICO tem peso 0,10, não 0,40: a decisão do aquecimento reaparece aqui como diâmetro menor em toda a casa.

(continuação)							
COD	AMR	TPO	PERO	UMC	DN AF	DN ESO	QUINTE
BC-01	T-COZ	pa	0,70	3	DN25	DN40	---
BC-04	T-ODU	pa	0,70	3	DN25	DN40	---
BC-05	T-LAV	pa	0,70	3	DN25	DN40	---
EQ-02	T-LAV	lavadora	1,00	3	DN25	DN40	---
DN-01	T-DKP	ducha_interna	0,40	2	DN25	DN40	---

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5038 TAPAJARA-2H			
PROJETO DE ARQUITETURA			
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS			
BASE GEOMETRICA	LOCAL	ENTRADA	FRANQUEIRO
Lista Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR R56	26
REV-R52 (premiere)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m2	MALHA 600X600/500	SEM ART 1987	de 42 REV-R56