




2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100



NOTAS

- Água fria por método dos pesos (NBR 5620): $Q = 0,30 \times \text{nat}(\text{soma dos pesos}) = 0,827 \text{ L/s com } 7,6 \text{ pesos.}$
- Alimentador DN22 a 1,36 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s), não pela norma (3,0 m/s).
- Esgoto por UHC (NBR 8205): 60 UHC, tubo de queda DN200, ventilação DN50.
- Chuveiro ELÉTRICO tem peso 0,15, não 0,40: a decisão do aquecimento reaparece aqui como diâmetro menor em toda a casa.

(continuacao)							
COD	AMB	TIPO	PESO	UPC	DN AF	DN ESG	QUENTE
BC-01	T-COZ	pa	0,70	3	DN25	DN40	---
BC-04	T-DOU	pa	0,70	3	DN25	DN40	---
BC-05	T-LAV	pa	0,70	3	DN25	DN40	---
EQ-02	T-LAV	lavadora	1,00	3	DN25	DN40	---
DI-01	T-DKP	ducha externa	0,40	2	DN25	DN40	---

PROJETO PORTO REAL				
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANUAL - IMPI 50/25 TABULELA (P)				
PROJETO ARQUITETONICO				
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS				
BASE GEOMETRICA Lista Consultada por IMPI consultada UNIDADE INTERIORE - IMPI	ESCALA 1:100 FORMATO A3 NALHA: M000000000	ENVIADO ESTUDIO PRELIMINAR IMPI NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ATIV IMPI	PRONCHA 26 IN-42-REV 05/21	