


FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	IVA	Rw	AREA-m2	indice	ONDE SE APLICA
PS-1	Pavimento externo comum	150	40	340,08	1,12	todos os tipos de pavimentos, sem exceção
PS-1	Pavimento betuminoso quente	150	40	380,00	1,20	apenas onde pavos produzidos de acordo ONDE se há laje
PS-1	Pavimento asfáltico	150	40	80,94	1,20	todos os tipos de pavos, asfalto e concreto, asfalto de
PS-2	Pavimento asfáltico de alto desempenho	150	56	7,80	1,62	EXCLUSIVAMENTE, pavos entre a calçada e a calçada
PS-3	Calçada interna simples	100	45	26,56	1,00	pavos de zonas homogêneas (pavos com serviços, laje
	TOTAL			475,90		



TERREO



SUPERIOR

PE.1 — cimentícia 10 + XPS 20 (350 strip) + mantente 90 c/ la 50 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip contínuo e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-úmido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.

Pli-1 — gesso RJ 12,5 + montante 90 cl la 50 + gesso 12,5 + reforço para louças

A espessura de 150 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 150 onde não há pressão e desperdício de área útil.

PA-1 — dupla chapa 12,5 + mecatente 48 c/ la 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o único garfo acústico barato: +\$ 60 por chapa adicional. Decupa-se a massa sem mudar a espessura modular

PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil resiliente + montante 70 c/ la 50 + dupla chapa 12,5

O perfil resiliente desacopla a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma serra a 105 dB(A) chega ao estar em cerca de 49 dB(A); no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega a ofuscar em 14 dB(A) — insuportável. É a única parede da casa que recebe este tratamento.

PK-1 — gesso 12,5 + montante 70 ci la 50 + gesso 12,5

Rw 41 dB já supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energético: $dU = 0,356 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $340 \text{ m}^2 \rightarrow 682 \text{ kWh/ano}$, payback de 18 anos (H).

dimento

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migra

o porta

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre

O YRS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

NOTAS

- Duas famílias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composições.

- Nenhum eixo, vao ou cola muda: varia só o conteúdo dentro da espessura

- A cor indica a exigência do local, não a espessura.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R327	12
pos. R327 (previsao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 0401	MALHA: 600/300/150	SEM ART. E RBT	
			OK 25 REV R327